

Số: 215/QĐ-DD&ĐT2

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả hủy thầu gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ TỈNH BẮC NINH SỐ 2**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2015/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-STC ngày 27/6/2025 của Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-DD&ĐT2 ngày 08/9/2025 của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-DD&ĐT2 ngày 09/9/2025 của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 về việc thành lập tổ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2500397144-00 ngày 18/9/2025; số IB2500397144-01 ngày 01/10/2025 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;



Căn cứ E-HSDT của Công ty cổ phần môi trường CTCENVI;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27.10/TCG ngày 27/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSDT gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 128/BCTĐ-NG ngày 29/10/2025 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch -Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả hủy thầu gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: Thông báo mời thầu số IB2500397144-00 ngày 18/9/2025; số IB2500397144-01 ngày 01/10/2025

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%)

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 7.067.926.048 đồng (Bảy tỷ không trăm sáu bảy triệu chín trăm hai sáu nghìn không trăm bốn tám đồng)

- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp (trong đó: phần xây dựng hợp đồng theo đơn giá cố định, phần thiết bị: Trọn gói)

- Thời gian thực hiện gói thầu: 100 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Công ty cổ phần môi trường CTCENVI	MST: 0105919231 đăng ký lần đầu ngày 18/6/2012 thay đổi lần 10 ngày 05/3/2025	- Không có biện pháp thi công cọc cừ - Thi công bể các loại: nhà thầu trình bày biện pháp thi công móng cọc không phù hợp với hồ sơ thiết kế - Thi công nhà điều hành: nhà thầu trình bày biện pháp thi công móng cọc không phù hợp với hồ sơ thiết kế là móng bằng - Máy tách rác tĩnh: Model DDTP-S300 nhà sản xuất Đại Đồng Tiến Phát có lưu lượng tối đa 20m3/h không đáp ứng yêu cầu của HSMT là 30m3/h - Van điện từ: Model 21W4KV250 nhà sản xuất ODE có kích thước 25mm không đáp ứng của HSMT là 34mm - Van điện từ: Model 21W7KV500 nhà sản xuất ODE có kích thước 50mm không đáp ứng của HSMT là 60mm



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Kế hoạch-Tổng hợp căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch-Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: KH-TH, VT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Bá Huy

