

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 cho Công ty Điện lực Điện Biên để thực hiện các dự án giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam, về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-EVNNPC ngày 18/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Nghị quyết số 335/NQ-HĐTV ngày 13/11/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV năm 2025.

Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự án, tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 và giao Công ty Điện lực Điện Biên quản lý các dự án giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV năm 2025; Danh mục dự án, quy mô, sơ bộ TMĐT tại Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: TDTM + KHCB của Tổng công ty

Điều 2. Công ty Điện lực Điện Biên:

(i) Ký hợp đồng khảo sát, tư vấn thiết kế với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc theo hình thức tự thực hiện; (ii) Tổ chức thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định của Nhà nước, EVN và Tổng công ty trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Điều 3. Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Giám đốc Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc, các Trưởng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT. HĐTV (đề b/c);
- Ban TGD;
- Ban: KT, TCKT, VT, ĐT, KD, VTCNTT, QLĐT;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thiện

Phụ lục
GIAO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024
CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Tên danh mục dự án	Địa điểm	Quy mô đầu tư (dự kiến)	TMĐT (sơ bộ)	Giá trị KHV năm 2024 (tạm tính)			Giá trị KHV năm 2025 (tạm tính)			Thời gian hoàn thành
					Tổng	TDTM	KHCB	Tổng	TDTM	KHCB	
1	Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La - Tuần Giáo - T500 Lai Châu	Điện Biên	Đường dây 110kV Sơn La - Tuần giáo, Thuận Châu - Tuần Giáo: - Bổ sung 18 bộ chống sét van; - Bổ sung bộ nối đất tại 10 vị trí cột; Đường dây 110kV Tuần Giáo - T500 Lai Châu - Bổ sung 15 bộ chống sét van; - Bổ sung bộ nối đất tại 57 vị trí cột;	7.001	168		168	5.433	4.075	1.358	Quý 2/2025
2	Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Tuần Giáo - Điện Biên - Điện Biên 2 - Nhà máy xi măng - Mường Chà	Điện Biên	Đường dây 110kV Tuần Giáo - Điện Biên: - Bổ sung 32 bộ chống sét van; - Bổ sung bộ nối đất tại 57 vị trí cột; Đường dây 110kV Điện Biên - Điện Biên 2, Điện Biên 2 - XMĐB: - Bổ sung 7 bộ chống sét van; - Bổ sung bộ nối đất tại 18 vị trí cột; Đường dây 110kV từ vị trí đầu nối đường dây Điện Biên - Điện Biên 2 đến TBA 110kV Mường Chà: - Bổ sung 38 bộ chống sét van; - Bổ sung bộ nối đất tại 25 vị trí cột.	12.287	295		295	9.535	7.151	2.384	Quý 2/2025

** Giá trị TMĐT sẽ được chuẩn xác lại khi phê duyệt BCKTKT.*