


合同号	10/45X02			产品型号	GL314	
订货单位	越南冒溪2X220MW火电厂项目					



户外高压六氟化硫断路器
SF6 CIRCUIT BREAKER

GL314

额定电压
Rated voltage

252

kV

标准号
Standard No.

IEC62271-100:2001

额定雷电冲击耐受电压
Rated lightning impulse withstand voltage

1050

kV

额定操作冲击耐受电压
Rated switching impulse withstand voltage

kV

额定电流
Rated current

4000

A

额定频率
Rated frequency

50

Hz

额定短路持续时间
Rated duration of short-circuit

3

s

额定短路开断电流
Rated short-circuit breaking current

50

kA

额定线路充电开断电流
Rated line-charging breaking current

125

A

额定操作顺序
Rated operating sequence

O-0.3s-CO-180s-CO

每相合闸电阻值
Making resistance per pole

Ω

合闸电阻平均接通时间
Mean duration of insertion

ms

额定六氟化硫气体绝对压力（在20℃时）
Rated SF6 gas absolute pressure (at 20℃)

0.75

MPa

六氟化硫气体重量
Mass of SF6 gas

18

kg

断路器重量
Mass of the circuit breaker

3003

kg

温度等级
Temperature grade

-30...+40

℃

分级
Classification

C2, M2

制造日期
Year of manufacture

KKS编码
KKS code

见 注

苏州AREVA高压电气开关有限公司
AREVA T&D Suzhou High Voltage Switchgear co. Ltd

注：KKS编码栏依次为AADD01GS001、AADD02GS001 --- AADD06GS001,各需1块，共6块。

图见SHV410110-01

Y				Total pages: 4	Compled by	辛军朝 11. 24
Revision	Change No.	Name	Date	Page No. 1	Checked by	韦丽萍 11. 24



铭 牌 参 数 表

合 同 号 10/45X02

产品型号 GL314

订货单位 越南冒溪2X220MW火电厂项目

位置：集中控制箱

GL314

Ua

220

V

dc

U $\text{\textcircled{M}}$

230

V

ac

U- \square

230

V

ac

10/45X02PB WD01

m.

80kg

说明：

该铭牌共需6块。

图见 SHV 410117-01

Y

Total pages: 4

Compled by

辛军朝

11/11/2010

Revision

Change No.

Name

Date

Page No. 2

Checked by

韦丽萍

11/11/2010



铭 牌 参 数 表

合 同 号	10/45X02	产品型号	GL314
订货单位	越南冒溪2X220MW火电厂项目		

位置：机构箱

FK3-07

	见注			← 注意位置 有变化
Ua	220	V	dc	
U _M	230	V	ac	
U _□	230	V	ac	
		m.	50 kg	

注：该栏编号依次为AADD01GS001，AADD02GS001~AADD06GS001，
该铭牌各需3块，共需18块。

图见 SHV 410117-01

Y				Total pages: 4	Compld by	辛军朝	11/11/2010
Revision	Change No.	Name	Date	Page No. 3	Checked by	韦丽萍	11/11/2010






铭 牌 参 数 表

合 同 号 10/45X02

产品型号 GL314

订货单位 越南冒溪2X220MW火电厂项目



注：以上3种铭牌，上排编号依次为AADD01GS001，AADD02GS001~AADD06GS001，各需2块，共需12块。

图见 SHV410113

Y				Total pages: 4	Compled by	辛军朝	11/11/2010
Revision	Change No.	Name	Date	Page No. 4	Checked by	韦丽萍	11/11/2010