

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu
Gói thầu RRQM.03/2026/HH: Cung cấp cáp điện các loại năm 2026 thuộc kế hoạch
lựa chọn nhà thầu Cung cấp cáp điện các loại năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HUẾ

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2025 và Quyết định số 472/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành và sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HPC;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-HPC ngày 02/10/2025 của Công ty Điện lực Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu RRQM.03/2026/HH;

Căn cứ Quyết định số 4929/QĐ-HPC ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Huế về việc phê duyệt HSMT gói thầu RRQM.03/2026/HH;

Căn cứ tờ trình số 5044/TTr-HPC ngày 05/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt sửa đổi HSMT gói thầu RRQM.03/2026/HH: Cung cấp cáp điện các loại năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 06/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định sửa đổi HSMT gói thầu RRQM.03/2026/HH: Cung cấp cáp điện các loại năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi HSMT Gói thầu RRQM.03/2026/HH: Cung cấp cáp điện các loại năm 2026 với nội dung như sau:

- Nội dung sửa đổi HSMT: Theo phụ lục đính kèm.
- Các nội dung khác tuân thủ theo đúng HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 4929/QĐ-HPC ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Huế về việc: Phê duyệt HSMT cho gói thầu RRQM.03/2026/HH.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- EVNCPC;
- Như Điều 2;
- KHVT, KT, TCKT, TTBVPC;
- Lưu:VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Phúc

Phụ Lục: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu RRQM.03/2026/HH Cung cấp cáp điện các loại năm 2026

TT	Gói thầu RRQM.03/2026/HH Cung cấp cáp điện các loại năm 2026 theo Quyết định số 4929/QĐ-HPC ngày 24/10/2025	Nội dung thay đổi
	Nội dung yêu cầu	Nội dung yêu cầu
1	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật Phần B.II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật Mục II.2.9. Cấp điều khiển 26. Nhiệt độ làm việc bình thường cho phép: 90°C 27. Nhiệt độ ngắn mạch: 250°C ($\leq 5s$)	Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật Phần B.II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật Mục II.2.9. Cấp điều khiển 26. Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép khi vận hành bình thường tại dòng định mức: 70°C 27. Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5s: 160°C