



Ghi chú:

- Cấu tạo chuỗi phụ kiện có thể sai khác so với bản vẽ tùy theo nhà sản xuất
- Mã hiệu cách điện: U160BS, mỗi chuỗi bao gồm 2x16 bát
- Tải trọng thiết kế chuỗi: $\geq 2 \times 160 \text{kN}$
- Tổng khối lượng phần thép của chuỗi phụ kiện: 92,2kg (Tạm tính bằng chuỗi cũ)
- Cụm treo chuỗi néo mới phải có thiết kế tương đồng với cụm treo chuỗi cũ (UB-32E)
- Tổng chiều dài của chuỗi mới bao gồm cả cách điện phải tương đương với chuỗi cũ (4791-5031mm bao gồm cả khóa néo; 4188-4428mm không tính khóa néo), trong trường hợp sai khác cần được tính toán để đảm bảo điều kiện vận hành

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG BÌNH		ĐƯỜNG DÂY 220KV 275, 276/ĐỒNG HỚI - 275/ĐỒNG HÀ	
Duyệt	Phan Anh		
Kiểm tra	Bùi Gia Khánh		
Người vẽ	Nguyễn Quân		
		BẢN VẼ CHUỖI PHỤ KIỆN N160-2x16 THEO THIẾT KẾ MỚI	
		BVTC	Số: 08 Ngày 25/02/2025