

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/05/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-HĐTV ngày 23/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Thông qua chủ trương đầu tư danh mục ĐTXD nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp bổ sung năm 2025 cho các Công ty Điện lực;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên 04 công trình với tổng mức đầu tư là 46.592 triệu đồng, tạm giao KHV năm 2025 là 7.455 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Công ty Điện lực Điện Biên làm chủ đầu tư thực hiện lập, phê duyệt thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền, quy định hiện hành về ĐTXD của Nhà nước, EVN, Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch/Giám đốc các Đơn vị thành viên thuộc EVNNPC trong công tác chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Tổng công ty giao.

Điều 3. Ông Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Trưởng các ban chức năng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- PTGD Vũ Anh Phương (để c/đ);
- Các Ban: KT, TCKT, ĐT, QLĐT;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thiện

Phụ lục
DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐTXD BỔ SUNG NĂM 2025 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Danh mục	Quy mô đầu tư (Sơ bộ)	TMDT (Sơ bộ)	Giá trị KHV năm 2025 (tạm tính)			Thời gian HT
				Tổng	TDTM	KHCB	
	PC Điện Biên		46.592	7.455	5.591	1.864	
1	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên năm 2025	Cải tạo 52,6km ĐZ hạ thế 04kV từ tiết diện 25-50mm ² lên dây 50mm ² , 70mm ² sử dụng Cáp vận xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE	12.273	1.964	1.473	491	Quý I/2026
2	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên năm 2025	Cải tạo 31,46km ĐZ hạ thế 04kV từ tiết diện 50-70mm ² lên dây 70mm ² , 95mm ² sử dụng Cáp vận xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE	10.306	1.649	1.237	412	Quý I/2026
3	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mới 3,9km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 mm². - Xây dựng mới 02 TBA bao gồm (1x50+1x100)kVA-35/0,4kV. - Xây dựng mới 5,6km đường dây hạ thế sử dụng Cáp vận xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE tiết diện 4x70mm² và 4x95mm². - Cải tạo 15,92km ĐZ hạ thế 04kV từ tiết diện 35-50-70mm² lên dây 50mm², 70mm² và 95mm² sử dụng Cáp vận xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE 	12.175	1.948	1.461	487	Quý I/2026

TT	Danh mục	Quy mô đầu tư (Sơ bộ)	TMDT (Sơ bộ)	Giá trị KHV năm 2025 (tạm tính)			Thời gian HT
				Tổng	TDTM	KHCB	
4	Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Biện Biên, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mới 06 TBA bao gồm (1x180)kVA-22/0,4kV + (3x50+2x75)kVA-35/0,4kV. - Xây dựng mới 3,71km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 mm² và 0,1km SSZ 22kV dây nhôm lõi thép bọc cách điện ACSR/XLPE2.5/HDPE. - Xây dựng mới 4,15km ĐZ hạ thế 04kV sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE tiết diện 4x50mm² và 4x95mm². - Cải tạo 12,71km ĐZ hạ thế 04kV từ tiết diện 35mm² lên dây 50mm² và từ 70mm² lên 95mm² sử dụng Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE 	11.838	1.894	1.421	474	Quý I/2026

Ghi chú:

- Sơ bộ tổng mức đầu tư đã bao gồm chi phí dự phòng. Trường hợp công trình có phát sinh, bắt buộc phải sử dụng đến chi phí dự phòng thì đơn vị phải báo cáo và được Tổng công ty đồng ý bằng văn bản mới được triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Yêu cầu đơn vị chuẩn xác lại cơ cấu vốn, kế hoạch giải ngân sau khi phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị và kiến thiết cơ bản khác.
- Yêu cầu đơn vị xây dựng phương án điều chuyển nội bộ để đưa các MBA phân phối ngoài lưới có thể sử dụng vào thay thế cho các MBA dự kiến mua mới trong các dự án tại các đơn vị trước khi quyết định phê duyệt dự án nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.