

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v làm rõ E-HSMT Gói thầu số
01/XL: Thi công xây dựng và lắp đặt
thiết bị công trình: Lắp đặt hệ thống báo
cháy tự động cho nhà làm việc Đội
QLĐ Pleiku

Kính gửi: Nhà thầu yêu cầu làm rõ E-HSMT gói thầu 01/XL.

Công ty Điện lực Gia Lai (GLPC) trân trọng cảm ơn Nhà thầu đã có sự quan tâm, tham dự thầu của gói thầu Gói thầu số 01/XL: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho nhà làm việc Đội QLĐ Pleiku;

GLPC nhận được yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01/XL: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho nhà làm việc Đội QLĐ Pleiku, GLPC trả lời làm rõ như sau:

1. Chuông báo cháy và Đèn báo cháy:

Căn cứ bản vẽ thiết kế thi công, bảng khối lượng mời thầu và bảng chủng loại vật tư, vật liệu, mục 3.1 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật :

- Chuông báo cháy; (độc lập)
- Còi, đèn báo cháy kết hợp.

2. Cửa chống cháy 120 phút : Hiệu nchính khối lượng mời thầu như sau :

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng HSMT đã đăng tải	Khối lượng hiệu chỉnh
1	Cửa chống cháy 120 phút	m2	$0.9 \times 2.2 \times 2 = 3,96$	$0.9 \times 2.2 \times 4 = 7,92$

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Ngọc Quý