

TẬP BẢN VẼ

GIOĂNG VAN CONG XẢ ĐÁY

Tập bản vẽ gồm:



1. Bản vẽ gioăng định hình - đoạn thẳng
2. Bản vẽ gioăng định hình - góc phía trên
3. Bản vẽ gioăng định hình - góc phía dưới
4. Bản vẽ gioăng phẳng đáy

01 bộ gioăng gồm:


1. Gioăng định hình - đoạn thẳng: 05 cái/bộ.
2. Gioăng định hình - góc phía trên: 02 đoạn/bộ
3. Gioăng định hình - góc phía dưới: 02 đoạn/bộ
4. Gioăng phẳng đáy: 01 đoạn/bộ

Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật liệu chế tạo gioăng: Cao su đồng chất, tham khảo loại cao su tiêu chuẩn: 4-113(10872) TY38-105383-77 do Liên Xô sản xuất.
- Khi nén áp lực nước chèn gioăng vào khoang nước chèn, gioăng nở ra theo kích thước (*) là 10mm ứng với áp lực nước chèn gioăng 6kG/cm²
- Gioăng chịu kéo, chịu nén, chịu mài mòn trong điều kiện làm việc thực tế của van với thời gian không dưới 36 tháng.



CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH			
Chức danh	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Tổ CK.TL.2 PSC Hòa Bình	Nguyễn Sỹ Hải		
PXSCK PSC Hòa Bình	Trình Ngọc Huân		
CV P.KTAT	Đỗ Minh Tuấn		
Phó P.KTAT	Phùng Việt Cường		
P. Giám đốc	Phạm Văn Vương		
GIỜ CÔNG ĐỊNH HÌNH ĐOẠN THẮNG			
Vật liệu: Cao su			
Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ	
05		1 : 4	
Tờ số: 01	Số Tờ: 04		




8.2

A


A

A - A



8.2

R250





CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

GIOĂNG ĐỊNH HÌNH
GÓC PHÍA TRÊN


Vật liệu: Cao su

Chức danh	Họ và tên	Chữ ký	Ngày			
Tổ CKTL2 PSC Hòa Bình	Nguyễn Sỹ Hải					
PXSCK PSC Hòa Bình	Trình Ngọc Huân					
CV P.KTAT	Đỗ Minh Tuấn					
Phó P.KTAT	Phùng Việt Cường					
P. Giám đốc	Phạm Văn Vương					


Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ
02		1 : 4
Tờ số: 02	Số Tờ: 04	



B - B



C - C





CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

GIOĂNG ĐỊNH HÌNH
GÓC PHÍA DƯỚI

Vật liệu: Cao su

Chức danh	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Tổ CK/TL2	Nguyễn Sỹ Hải		
PXSCK	Trình Ngọc Huân		
PSC Hòa Bình	Đỗ Minh Tuấn		
CV P.KTAT	Phùng Việt Cường		
Phó P.KTAT	Phạm Văn Vương		
P.Giám đốc			

Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ
02		1 : 4
Tờ số: 03	Số Tờ: 04	



CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH			
Chức danh	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Tổ CK TL2 PSC Hòa Bình	Nguyễn Sỹ Hải		
PXSCK PSC Hòa Bình	Trình Ngọc Huân		
CV P.KTAT	Đỗ Minh Tuấn		
Phó P.KTAT	Phùng Việt Cường		
P. Giám đốc	Phạm Văn Vương		
GIOĂNG PHẪNG DÂY			
Vật liệu: Cao su			
Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ	
01		1 : 4	
Tờ số: 04	Số Tờ: 04		