

**BẢO CẠO ĐÀNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu - Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn**

**Dự toán mua sắm: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác**

**sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Đông Tháp

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đông Tháp

- Dự toán mua sắm: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm

2025.

- Tên gói thầu - Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn.

- Số KHL/CNT: PL2500294565-00 thời điểm đăng tải lúc 09 giờ 34 phút ngày

15/11/2025.

- Số E-TBMT: IB2500521931-00 thời điểm đăng tải lúc 13 giờ 42 phút ngày

21/11/2025.

- Giá gói thầu: 145.546.193 đồng (đã bao gồm thuế GTGT);

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Đông Tháp;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua hệ

thông đấu thầu điện tử trên website <http://muasamcong.mpi.gov.vn>).

+ Phương thức lựa chọn: 01 giai đoạn, một túi hồ sơ (theo Thông tư số

79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025).

- Loại hình hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu

lực.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

- Các văn bản pháp lý liên quan:
- + Căn cứ Luật Đầu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

+ Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về Đầu thầu và mẫu hồ sơ Đầu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

+ Căn cứ Quyết định số 2982/QĐ-PCDT ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm: Mua sắm dùng cụ an toàn Gối thầu số 19/2025: Dùng cụ an toàn;

+ Căn cứ Quyết định số: 3228/QĐ-PCDT ngày 21 tháng 11 năm 2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gối thầu 19/2025: Dùng cụ an toàn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Mua sắm dùng cụ an toàn.

## 2. Tổ Chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ Chuyên gia:

Tổ Chuyên gia được Công ty Điện lực Đồng Tháp thành lập theo Quyết định số 3022/QĐ-PCDT ngày 17 tháng 11 năm 2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gối thầu số 19/2025: Dùng cụ an toàn để thực hiện danh giá E-HSDT.

b) Thành phần Tổ Chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ Chuyên gia	Phần công công việc của các thành viên
1	Lê Trần Hồng Phúc	Phó Phòng KH&VT - Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm theo dõi, đơn đốc, kiểm tra báo cáo xét thầu của các thành viên trong Tổ chuyên gia.
2	Võ Hồng Thăng	Phó Phòng KTTT-PC - Thành viên	Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu phần thương mại, tổng hợp báo cáo Tổ chuyên gia. Đồng thời, báo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bảng số 01

Mã TBMT	IB2500521931
Tên gói thầu	Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn
Tên Chủ đầu tư	Công ty Điện lực Đồng Tháp
Số lượng nhà thầu	04
Thời điểm hoàn thành mở thầu	1/12/2025 13:22
Lĩnh vực	Hàng hóa
- Thông tin gói thầu:	
Mã KHLCNT	PL2500294565
Tên KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm:

### I. Biên bản mở thầu

### II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

- Các ý kiến khác biệt: Không có
- Cách xử lý khi một thành viên có ý kiến khác biệt: Theo báo cáo đánh giá của thành viên Tổ Chuyên gia (Phòng KTTTPC, Phòng AT và Phòng KHV).
- Thời gian hoàn thành: Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2025 (kể cả làm rồ E-HSDT).
- Phân công công việc: Theo bảng phân công Bảng số 01 (theo QĐ số 3022/QĐ-PCBT ngày 17/11/2025 tại phụ lục).
- Tổ chuyên gia lấy ý kiến đa số.
- Tổ Chuyên gia: Làm việc độc lập đánh giá theo từng nội dung và khi đưa ra hợp (c) Cách thức làm việc của Tổ Chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ Chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
3	Lâm Văn Hùng	Chuyên viên phòng An toàn	Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu phân kỹ thuật, tổng hợp báo cáo Tổ chuyên gia. Đồng thời, báo cáo, bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
4	Nguyễn Văn Đăng	Chuyên viên phòng KH&VT - Thành viên	- Đầu mối tiếp nhận, kiểm tra nội dung các báo cáo đánh giá E-HSDT của các thành viên; Tổng hợp và trình các thành viên, Tổ chuyên gia báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất cho Bên mời thầu. - Đề xuất phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh trong đấu thầu (nếu có). Đồng thời, báo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Mua sắm dụng cụ an toàn	Dùng cụ an toàn
Loại hợp đồng	Tròn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	30 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đầu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	1/12/2025 10:00
Giá dự toán	145.546.193 VND

## Thông tin nhà thầu

Stt	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Thời gian thực hiện của gói thầu (ngày)
1	vn0317 155595	Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy	109.566.000	0	109.566.000	90	2.183.192 (Cam kết dự thầu)	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	vn0314 978569	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric	126.000.000	0	126.000.000	90	2.183.192 (Cam kết dự thầu)	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
3	vn0303 147121	Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La	128.407.200	0	128.407.200	90	2.183.192 (Cam kết dự thầu)	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
4	vn0303 677633	Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Minh Hiệp Phát	141.868.800	0	141.868.800	90	2.183.192 (Cam kết dự thầu)	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

## 2. Danh giá tình hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả danh giá về tình hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy	Đạt

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric	Đạt
3	Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La	Đạt
4	Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy	Đạt
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric	Đạt
3	Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La	Đạt
4	Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu: Không.

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy	Không đạt	
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric	Không đạt	
3	Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La	Không đạt	
4	Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

- **Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy:** Đặc tính kỹ thuật E-HSDT kể cả khi làm rõ “không đạt” theo yêu cầu E-HSMT cụ thể:

Stt	Nội dung E-HSDT kể cả khi làm rõ không đạt theo yêu cầu E-HSMT	Kết luận
1	Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): Nhà thầu chưa xuất trình được giấy xác nhận vận hành thành công tối thiểu là 03 năm tính đến thời điểm mở thầu của thiết bị đúng theo mã hiệu mà Quý công ty đã dự thầu trong E- HSDT	Không đạt
2	Thiết bị đo điện áp trung thế: E-HSDT chào Thiết bị đo điện áp trung thế có cấp chính xác trong Catlogne nhà thầu cung cấp là $\pm 4 \%$ không đáp ứng theo E-HSMT đưa ra là $\pm 2 \%$ .	Không đạt

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric: Đặc tính kỹ thuật E-HSDT kể cả khi làm rõ “không đạt” theo yêu cầu E-HSMT cụ thể:

Stt	Nội dung E-HSDT kể cả khi làm rõ không đạt theo yêu cầu E-HSMT	Kết luận
1	Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): - Nhà thầu chưa xuất trình được biên bản thử nghiệm điển hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín của thiết bị đúng theo mã hiệu mà Quý công ty đã dự thầu trong E- HSDT. - E-HSDT chào Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi) có cấp chính xác trong Catlogne nhà thầu cung cấp là $\pm 5\%$ không đáp ứng theo E-HSMT yêu cầu $\pm 3\%$ . - Nhà thầu chưa xuất trình được giấy xác nhận vận hành thành công tối thiểu là 03 năm tính đến thời điểm mở thầu của thiết bị đúng theo mã hiệu mà Quý công ty đã dự thầu trong E- HSDT.	Không đạt
2	Thiết bị đo điện áp trung thế: E-HSDT chào Thiết bị đo điện áp trung thế có cấp chính xác trong Catlogne nhà thầu cung cấp là $\pm 4 \%$ không đáp ứng theo E-HSMT yêu cầu là $\pm 2 \%$ .	Không đạt

- Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La: Đặc tính kỹ thuật E-HSDT kể cả khi làm rõ “không đạt” theo yêu cầu E-HSMT cụ thể:

Stt	Nội dung E-HSDT kể cả khi làm rõ không đạt theo yêu cầu E-HSMT	Kết luận
1	Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): - Nhà thầu chưa xuất trình được biên bản thử nghiệm điển hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín của thiết bị đúng theo mã hiệu mà Quý công ty đã dự thầu trong E- HSDT. - E-HSDT chào Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi) có cấp chính xác trong Catlogne nhà thầu cung cấp là $\pm (1.5\%+20d)$ không đáp ứng theo E-HSMT $\pm 3\%$ .	Không đạt
2	Thiết bị đo điện áp trung thế: E-HSDT Nhà thầu chào trong Catlogne không thể hiện cấp chính xác không đáp ứng theo E-HSMT yêu cầu cấp chính xác $\pm 2 \%$ .	Không đạt

- Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát: Đặc tính kỹ thuật E-HSDT “không đạt” theo yêu cầu E-HSMT cụ thể:

Stt	Nội dung E-HSDT không đạt theo yêu cầu E-HSMT	Kết luận
1	Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): - Biên bản thử nghiệm số 220800112/TNBMN-DL ngày 05/8/2022 của nhà thầu chào trong E-HSDT có Tần số từ 45-65Hz chưa đạt theo yêu cầu E-HSMT có Tần số từ 40 - 999,9 Hz). - Cấp chính xác trong Catalogne nhà thầu cung cấp là $\pm (1.5\%+8d)$ không đáp ứng theo E-HSMT yêu cầu cấp chính xác $\pm 2\%$ .	Không đạt
2	Thiết bị đo điện áp trung thế: - Nhà thầu chưa xuất trình biên bản thử nghiệm điện hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín của thiết bị dùng theo mã hiệu mà Quý công ty đã dự thầu trong E-HSDT. - E-HSDT Nhà thầu chào trong Catalogne không thể hiện cấp chính xác không đáp ứng theo E-HSMT yêu cầu cấp chính xác $\pm 2\%$ .	Không đạt

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

**\* Làm rõ và phục đáp E-HSDT Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy:**

**- Công ty Điện Lực Đồng Tháp làm rõ E-HSDT:** Theo Văn bản số 5379/PCDT-KHVT+AT ngày 08/12/2025 của Công ty Điện Lực Đồng Tháp về việc bổ sung E-HSDT Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn (Đăng tải trên hệ thống mạng đầu Quốc gia ngày 09/12/2025), cụ thể nội dung làm rõ về đặc tính kỹ thuật như sau:  
 + Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): Bộ sung giấy xác nhận vẫn hành thành công tới thiêu là 03 năm tính đến thời điểm mở thầu.  
 + Thiết bị đo điện áp trung thế: Bộ sung biên bản thử nghiệm điện hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín.

**- Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy phục đáp làm rõ E-HSDT:** Theo nội dung Văn bản số 181/2025/CV-AH ngày 10/12/2025 của Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy về việc phục đáp theo CV 5379/PCDT-KHVT+AT (Đăng tải trên hệ thống mạng đầu đầu Quốc gia ngày 11/12/2025).

**\* Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric:**  
**- Công ty Điện Lực Đồng Tháp làm rõ E-HSDT:** Theo Văn bản số 5378/PCDT-KHVT+AT ngày 08/12/2025 của Công ty Điện Lực Đồng Tháp về việc bổ sung E-HSDT Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn (Đăng tải trên hệ thống mạng đầu Quốc gia ngày 09/12/2025), cụ thể nội dung làm rõ về đặc tính kỹ thuật như sau:  
 + Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): Bộ sung giấy xác nhận vẫn hành thành công tới thiêu là 03 năm tính đến thời điểm mở thầu, Biên bản thử nghiệm điện hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín.

+ Thiết bị đo điện áp trung thế: Bộ sung biên bản thử nghiệm điện hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín.

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric phúc đáp làm rõ E-HSDT: Theo nội dung Văn bản số 391/KT2025/TBE ngày 11/12/2025 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric về việc làm rõ E-HSDT Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn (Đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 12/12/2025)

\* Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La:

- Công ty Điện lực Đồng Tháp làm rõ E-HSDT: Theo Văn bản số 5377/PCĐT-KHVT+AT ngày 08/12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc bổ sung E-HSDT Gói thầu số 19/2025: Dụng cụ an toàn (Đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 09/12/2025), cụ thể nội dung làm rõ về đặc tính kỹ thuật như sau:

+ Ampe kèm hạ thế đa năng (U, I, cosphi): Bổ sung biên bản thử nghiệm diễn hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín.

+ Thiết bị đo điện áp trung thế: Bổ sung biên bản thử nghiệm diễn hình được thí nghiệm bởi phòng thí nghiệm độc lập có uy tín.

- Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La phúc đáp làm rõ E-HSDT: Theo nội dung Văn bản số 1112/LAMRO/SL-PCĐT ngày 11/12/2025 của Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La về việc bổ sung tài liệu làm rõ E-HSDT (Đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 11/12/2025).

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không

**5. Kết quả đánh giá về tài chính:** Không đáp giá

**6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Nhà thầu			
		Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric	Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La	Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt

Stt	Nội dung	Nhà thầu			
		Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric	Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La	Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>				
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	109.566.000	126.000.000	128.407.200	141.868.800
5	<b>Xếp hạng các E-HSDT*</b>	<b>Không xếp hạng</b>	<b>Không xếp hạng</b>	<b>Không xếp hạng</b>	<b>Không xếp hạng</b>

\* Công ty TNHH Trang thiết bị kỹ thuật An Huy, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình Electric, Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Sông La và Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Hiệp Minh Phát được ghi nhận là “**không xếp hạng**” do các nhà thầu này có đặc tính kỹ thuật của E-HSDT không đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT.

### 7. Thời gian đánh giá E-HSDT

Thời gian đánh giá E-HSDT (kể cả làm rõ) từ 01/12/2025 đến 16/12/2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ Chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: không có.

1.1 Nhận xét: Qua xem xét đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT của các nhà không đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT.

1.2. Kiến nghị: Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 tại điểm a Khoản 1 Điều 17. Hủy thầu quy định: Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thuộc một trong các trường hợp được hủy thầu. Theo đó, Tổ Chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư xem xét cho phép hủy thầu theo quy định điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu do tất cả các nhà thầu có hồ sơ kỹ thuật trong E-HSDT không đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.


4. Đối chiếu tài liệu: Không có.


5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có./.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không có	Không có	Không có	

Báo cáo đánh giá này được lập bởi  
Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu:

Ông Võ Hồng Thắng 

Ông Lâm Văn Hùng 

Ông Nguyễn Văn Đáng 

**TỔ TRƯỞNG**



**Lê Trần Hồng Phúc**