

## Phụ lục I

### Mục 3. Tiêu chí đánh giá về kỹ thuật

STT	Chỉ tiêu	Đánh giá
<b>1</b>	<b>Tài liệu mô tả thông số kỹ thuật:</b>	
	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bảng thông số kỹ thuật với đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật của thiết bị chào thầu để có thể so sánh với thông số kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III. Quy cách kỹ thuật, mục VI.1 Thông số kỹ thuật MBA.</li><li>- Bảng nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện với đầy đủ thông tin theo quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III. Quy cách kỹ thuật, mục VI.2 Bảng nguồn gốc, xuất xứ vật liệu và phụ kiện.</li><li>- Bảng thông số Gông từ, cuộn dây, vật liệu cách điện với đầy đủ thông tin theo quy định trong hồ sơ mời thầu, phụ lục III. Quy cách kỹ thuật, mục VI.3 Thông số Gông từ, cuộn dây, vật liệu cách điện.</li><li>- Catalog của thiết bị chào thầu với các thông số kỹ thuật phù hợp với các thông số kỹ thuật trình bày trong bảng thông số kỹ thuật.</li></ul>	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
<b>2</b>	<b>Thông số kỹ thuật:</b>	
	Tất cả thông số kỹ thuật trong bảng thông số kỹ thuật đều đáp ứng các quy định trong hồ sơ mời thầu.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
<b>3</b>	<b>Tiến độ cung cấp hàng hóa</b>	
	Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết trong trường hợp được trao thầu, nhà thầu phải đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng tiến độ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
<b>4</b>	<b>Các tài liệu, văn bản cam kết</b>	
	Có cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, văn bản cam kết như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu-phần Yêu cầu kỹ thuật chung- mục 1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
<b>5</b>	<b>Biên bản thử nghiệm điển hình</b>	
5.1	Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm	
	Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm phải là nhà sản xuất.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt

5.2	Đơn vị thử nghiệm	
	- Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
5.3	Mẫu thử nghiệm	
	- Mẫu thử nghiệm phải có cùng nhà sản xuất với máy biến áp chào thầu. - Cấp điện áp và công suất định mức của mẫu thử tối thiểu bằng với cấp điện áp và công suất định mức của máy biến áp chào thầu	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
5.4	Hạng mục và kết quả thử nghiệm	
	Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm quy định trong quy cách kỹ thuật. Kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong quy cách kỹ thuật.	Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt
6	<b>Biên bản thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (thử nghiệm đặc biệt)</b>	
6.1	Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm	
	Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm phải là nhà sản xuất.	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
6.2	Đơn vị thử nghiệm	
	- Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất. - Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm hạng mục “khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch” phải trực thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison). Ghi chú: Danh sách các phòng thử nghiệm trực thuộc thành viên của tổ chức STL được quy định tại web của STL: <a href="http://stl-liaison.org/web/03_Members.php">http://stl-liaison.org/web/03_Members.php</a> .	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt
6.3	Mẫu thử nghiệm	
	- Mẫu thử nghiệm phải có cùng nhà sản xuất với máy biến áp chào thầu. - Cấp điện áp và công suất định mức của mẫu thử tối thiểu bằng với cấp điện áp và công suất định mức của máy biến áp chào thầu	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt

A<sub>2</sub>

7	<b>Yêu cầu về bảo hành</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết bảo hành với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời hạn bảo hành <math>\geq 5</math> năm (60 tháng) kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu hoặc kể từ khi đóng điện nghiệm thu MBA đưa vào vận hành, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.</li> <li>+ Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá.</li> </ul> </li> <li>- Nhà thầu phải cam kết có đại lý hoặc đại diện với khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.</li> <li>- Nhà thầu phải cam kết sẽ tiến hành thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót,... trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.</li> </ul>	Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt
8	<b>Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu</b>	
	<p>Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết không vi phạm về uy tín trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (không thực hiện thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng).</p> <p>Thời gian cam kết là trong 03 năm gần đây (1095 ngày) tính đến thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu được thành lập chưa đến 03 năm (1095 ngày) tính đến thời điểm đóng thầu thì thời gian cam kết là từ ngày thành lập đến thời điểm đóng thầu.”</p> <p><i>* Trường hợp trong hồ sơ dự thầu không có văn bản cam kết, nhà thầu được bổ sung một lần theo yêu cầu của Bên mời thầu.</i></p> <p><i>* Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu</i></p> <p><i>* Trường hợp nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải cung cấp văn bản cam kết nội dung trên.</i></p>	Đạt
	Không đáp ứng	Không đạt
9	<b>Tổng hợp kết quả đánh giá</b>	
	Tiêu chí đánh giá kỹ thuật được đánh giá là Đạt khi tất cả các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8 đều được đánh giá Đạt	Đạt
	Không thuộc trường hợp trên	Không đạt

