

TOÀN THỂ DÂY NÉO



MÓC NÉO 1



cHỐT NÊM nn–12 2



CÓC CÁP 3



THANH TĂNG KÉP 6



BẢN TĂNG 7



THANH TĂNG ĐƠN 8

GHI CHÚ

1. CHIỀU DÀI DÂY NÉO TÍNH THEO MẶT ĐẤT PHẲNG. KHI THI CÔNG CẦN CỨ VÀO TÌNH HÌNH THỰC TẾ ĐIỀU CHỈNH CHO PHÙ HỢP.
2. TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT (KỂ CẢ BU LÔNG) MẠ KẼM NHÚNG NÓNG THEO TCVN
3. KHI CHẾ TẠO CẶP 3 BU LÔNG, MẶT TRONG RÃNH CÁP PHẢI LÀM GỜ HÌNH SIN CÓ BIÊN ĐỘ +0.5MM & BƯỚC SÓNG +5MM
4. KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA DÂY NÉO TK70 LÀ 10,00 TẤN
5. DÂY NÉO THI CÔNG XONG PHẢI BÔI MỘT LỚP MỠ ĐỂ CHỐNG GỈ

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU CHI TIẾT

SỐ HIỆU	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	KÍCH THƯỚC(MM)	SỐ LƯỢNG	KHỐI LƯỢNG(KG)	
					1 CHI TIẾT	TOÀN BỘ
1	MÓC NÉO	CT3-∅16	198	2	0.31	0.63
	BU LÔNG M20X130	CT3-∅20	199	2	1.00	2.00
2	CHỐT NÊM NN-12		200	2	1.69	3.38
3	CẶP CÁP			8	0.30	2.40
4	DÂY THÉP BUỘC	CT3-∅3	600	1	0.007	0.007
5	DÂY CÁP THÉP TK-70		L+2M			
6	THANH TĂNG CÁP	CT3-∅20	1350	1	3.33	3.33
7	BẢN TĂNG		70X150	1	0.83	0.83
8	THANH TĂNG ĐƠN	CT3-∅20	700	1	1.73	1.73
9	ĐAI ỐC M20	CT3X4		6	0.075	0.45
	VÒNG ĐỆM	CT3	∅40X22X4	3	0.021	0.06
TỔNG KHỐI LƯỢNG CÁC CHI TIẾT:						14.82

BẢNG KÊ DÂY NÉO

STT	DÂY NÉO	CHIỀU DÀI DÂY TK(M)	TRỌNG LƯỢNG(KG)
1	TK70-12	14	9.69
2	TK70-14	16	11.07
3	TK70-16	18	12.46
4	TK70-18	20	13.84
5	TK70-20	22	15.22

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
ĐIỆN LỰC VÂN ĐỒN

EVNNPC
PC QUANG NINH

CÔNG TRÌNH:

KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ ĐIỆN LỰC VÂN ĐỒN

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
HUYỆN VÂN ĐỒN

TÊN BẢN VẼ:

DÂY NÉO TK-70

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC:

NGUYỄN MINH TUẤN

KIỂM TRA:

PHẠM NGỌC TIẾN

THIẾT KẾ/ VẼ:

NGUYỄN TRẦN TUẤN LINH

TỶ LỆ	
NGÀY	T4/2025
BẢN VẼ	