

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV

bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình.

Dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.

Kính gửi: Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình.
- Số KHLCNT: PL2500301806-00 thời điểm đăng tải 20/11/2025 - 11:34
- Số E-TBMT: IB2500531538-00 thời điểm đăng tải 21/11/2025 - 15:43
- Giá dự toán gói thầu: 905.856.504 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có của EVNNPT.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

TT	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng văn bản
1	Quyết định của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao Công ty Truyền tải điện 2 làm chủ đầu tư Dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý	số 226/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2025
2	Quyết định của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống	số 2271/QĐ-EVNNPT ngày 18/11/2025

TT	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng văn bản
	tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý	
3	Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), Dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý	số 2969/QĐ-PTC2 ngày 19/11/2025
4	Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định E-HSMT, Tổ thẩm định KQLCNT các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), Dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý	số 2979/QĐ-PTC2 ngày 20/11/2025
5	Quyết định của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình	số 2997/QĐ-PTC2 ngày 21/11/2025

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Truyền tải điện 2 thành lập theo quyết định số 2979/QĐ-PTC2 ngày 20/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Tuấn Anh	PGĐ, Tổ trưởng	Chỉ đạo, đơn đốc đánh giá E-HSĐT
2	Nguyễn Xuân Vinh	PP. ĐTXD, thành viên	Đánh giá E-HSĐT
3	Trần Đình Pháp	CV P. KH, thành viên	Đánh giá E-HSĐT
4	Đoàn Quốc Công Huyền	CV P. TCKT, thành viên	Đánh giá E-HSĐT
5	Phạm Hiền Thực	CV P. KT, thành viên	Đánh giá E-HSĐT
6	Dương Bá Khánh	CV P. ĐTXD, thư ký	Tổng hợp, báo cáo đánh giá E-HSĐT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Từng thành viên Tổ chuyên gia tiếp nhận hồ sơ, thực hiện xét thầu tập trung để lập báo cáo đánh giá. Trường hợp khi có một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác sẽ được bảo lưu ý kiến, Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

TT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	MY.AQ-NAMTRAN	905.856.504	737.267.008	0	737.267.008
2	Liên danh AVIC-TBD	905.856.504	870.080.000	0	870.080.000
3	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG	905.856.504	878.828.500	0	878.828.500

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	MY.AQ-NAMTRAN	Đạt
2	Liên danh AVIC-TBD	Đạt
3	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02A, nhân sự):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	MY.AQ-NAMTRAN	Cần làm rõ E-HSDT
2	Liên danh AVIC-TBD	Đạt
3	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

Liên danh MY.AQ-NAMTRAN: Công ty TNHH Nam Trân cung cấp hợp đồng tương tự số 422-2023/VNPT NET3-NAMTRAN/XL có hạng mục chống sét van và cầu chì thuộc mã HS 8535 nhưng không đáp ứng giá trị yêu cầu của E-HSMT. Cần đề nghị nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự đảm bảo cùng chủng loại chống sét van; hoặc hàng hóa có mã HS 8535.xx.xx; có quy mô (giá trị) tối thiểu: 403.500.000 VND.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	MY.AQ-NAMTRAN	Không đạt	
2	Liên danh AVIC-TBD	Không đạt	
3	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

* MY.AQ-NAMTRAN: Đối với chống sét van 24kV: Nhà thầu chào trên webform loại CS13 TE/RAYCHEM - Ấn Độ. Tại bảng tuyên bố đáp ứng thông số kỹ thuật, nhà thầu chào loại I-235-35 Cooper - Mexico; không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT một số nội dung sau:

- Cấp chống sét van: Cấp 1, không đạt theo yêu cầu là SL hoặc cao hơn
- Năng lượng nhiệt định mức Wth: 2,85kJ/kV*Ur, không đạt theo yêu cầu là $\geq 4\text{kJ/kV*Ur}$

- Khả năng phóng lặp lại - Qrs: Không có giá trị

* Liên danh AVIC-TBD: Đối với chống sét van 24kV: Nhà thầu chào thiết bị không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT một số nội dung sau:

- Cấp chống sét van: Cấp DH, không đạt theo yêu cầu là SL hoặc cao hơn
- Năng lượng nhiệt định mức Wth: Không có giá trị, không đạt theo yêu cầu là $\geq 4\text{kJ/kV*Ur}$

- Khả năng phóng lặp lại - Qrs: TestReport thể hiện 0.444 ~ 0.467, không đáp ứng yêu cầu là ≥ 1

* CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG:

- Nhà thầu không cung cấp Type Test để chứng minh thông số kỹ thuật của chống sét van đáp ứng E-HSMT

- Nhà thầu không cung cấp giấy xác nhận vận hành thành công đối với chống sét van do nhà thầu chào.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

STT	Tên nhà thầu	Nội dung				
		Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Xếp hạng các E-HSDT*
1	MY.AQ-NAMTRAN	Đạt	Đề nghị làm rõ	Không đạt	Không đánh giá	Không xếp hạng
2	Liên danh AVIC-TBD	Đạt	Đạt	Không đạt	Không đánh giá	Không xếp hạng
3	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG	Đạt	Đạt	Không đạt	Không đánh giá	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC: Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ 01/12/2025 đến 03/12/2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không đề xuất

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư xem xét phê duyệt hủy thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

STT	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình.

Tổ chuyên gia báo cáo Giám đốc Công ty xem xét chấp thuận để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

**TỔ TRƯỞNG
TỔ CHUYÊN GIA XÉT THẦU**

Lê Tuấn Anh

Thành viên Tổ chuyên gia:

STT	Họ và tên	Ký tên
1	Nguyễn Xuân Vinh	
2	Trần Đình Pháp	
3	Đoàn Quốc Công Huyền	
4	Phạm Hiền Thục	
5	Dương Bá Khánh	

**Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
LÊ ĐÌNH CHIẾN**

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý

Nhà thầu: MY.AQ-NAMTRAN

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	x		
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	x	-	x		
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	x		
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN		ĐẠT				

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1) Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống)

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSMT.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"

(6) Hệ thống tự động đánh giá.

(9) E-HSMT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSMT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý

Nhà thầu: MY.AQ-NAMTRAN

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chia khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu	Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chia khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.				x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.					x	-	x		
3	Năng lực tài chính										
3.1	Kết quả hoạt động tài chính	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY.AQ Giá trị tài sản ròng: 1.904.344.089 VND Tên nhà thầu: Công ty TNHH Nam Trần Giá trị tài sản ròng: 5.198.609.198 VND				x	-	x		
3.2	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 1.235.500.000 VND.	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY.AQ Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 7.441.682.980,3333 VND Tên nhà thầu: Công ty TNHH Nam Trần Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 7.398.434.487,6667 VND				x	-	x		
		Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành			
			1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY.AQ	01.0409/HĐXL-TPEC-Hợp đồng thi công	18/10/2022	1.298.000.000				
			2	Công ty TNHH Nam Trần	422-2023/VNPT NET3-NAMTRAN/XL-HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	28/12/2023	809.097.670	20/03/2024			
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại hàng hóa	Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa	Mã HS	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Về quy mô đã thực hiện	
										Công ty TNHH Nam Trần cung cấp hợp đồng tương tự số 422-2023/VNPT NET3-NAMTRAN/XL có hạng mục chống sét van và cầu chì thuộc	

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-IISDT ⁽²⁾							Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)	
STT	Mô tả	Yêu cầu								Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
4	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự	<p>Trong đó hợp đồng tương tự là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tính chất tương tự: Cung cấp hàng hóa thuộc lĩnh vực thiết bị điện: chủng loại chống sét van; hoặc hàng hóa có mã HS 8535.xx.xx; - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 403.500.000 VND/VND. <p>Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.</p>	1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY.AQ	01.0409/HDX L-TPEC - Hợp đồng thi công-	Xây lắp			1.298.000.000	Trạm biến áp 220kV	-	-			<p>mã HS 8535 nhưng không đáp ứng giá trị yêu cầu của E-HSMT. Cần đề nghị nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự đảm bảo cùng chủng loại chống sét van; hoặc hàng hóa có mã HS 8535.xx.xx; có quy mô (giá trị) tối thiểu: 403.500.000 VND</p>
			2	Công ty TNHH Nam Trần	422-2023/VNPT NET3-NAMTRAN/XL - HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-	<ul style="list-style-type: none"> - Chống sét van - Dây cáp điện trung hạ thế - Cầu chì 			809.097.670	<p>Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 250kVA và đường dây trung áp, hạ áp, thuộc dự án: Trang bị cơ sở hạ tầng tại node mạng viễn thông Bình Kiên - Đài VT Quy Nhơn (theo hợp đồng số: 422-2023/VNPT NET3-NAMTRAN/XL, ký ngày 28/12/2023 và Phụ lục sửa đổi bổ sung hợp đồng số: PL01/422-2023/VNPT NET3-NAMTRAN/XL, ký ngày 25/3/2024)</p>					
5	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác	<p>Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. - Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 									-	-	x		
Kết luận												ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ			

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.

(3): Việc đánh giá thực hiện như sau:

- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform

- Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu

- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm: Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế.

+ Đối với tiêu chí kết quả hoạt động tài chính: Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hàng năm: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư để chứng minh.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phần cung cấp hàng hóa có các sản phẩm được ưu đãi nêu trên (sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm được sản xuất từ chuyển giao công nghệ, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phẩm này được hưởng ưu đãi khi tính doanh thu bình quân hàng năm.

(4) Tổ chuyên gia đánh giá đối với các nội dung sau:

- Đánh giá các nội dung ngoài các nội dung mà Hệ thống đánh giá tự động:

+ Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC). Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định của E-HSMT, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.

+ Hợp đồng tương tự; năng lực sản xuất; nhân sự chủ chốt; thiết bị thi công chủ yếu; khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

- Các nội dung Hệ thống đánh giá là "đạt" mà tổ chuyên gia xét thấy phải đánh giá lại. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt".

- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt.

- E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối

DÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTIB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình
Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý
Nhà thầu: MY.AQ-NAMTRAN

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt

STT	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾	
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự(2)	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Tên người sử dụng lao động	Địa chỉ của người sử dụng lao động	Chức danh	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)	Điện thoại/ Fax/ Email	Đạt		Không đạt
1	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công	2	Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Trình độ chuyên môn: Là kỹ sư chuyên ngành Điện - Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu công trình (Trong vòng 5 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu): Đã từng tham gia làm chỉ huy trưởng/phụ trách kỹ thuật/thi công lắp đặt thiết bị nhất từ trong trạm biến áp. Đáp ứng số lượng tối thiểu 01 hợp đồng trong trạm biến áp ≥ 220kV hoặc 02 hợp đồng trong trạm biến áp 110kV (Nhà thầu phải đính kèm hồ sơ để chứng minh)	Phan Hoàng	049094000690	Chuyên viên kỹ thuật	10/08/1995	Kỹ sư điện	PHẠM VĂN THÀNH	17 Lê Đình Thám - Tp Đà Nẵng	Giám đốc	5 năm	Phạm Văn Thành	0903509299 Phanhainpt@gmail.com	X		
					Phạm Văn Thành	201434836	Kỹ thuật	02/11/1960	Kỹ sư điện	Phạm Văn Thành	17 Lê Đình Thám, Đà Nẵng	Giám đốc	12	Phạm Văn Thành	0963509299 dc6077@ymail.com			
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và										
					Phan Hoàng	03/06/2024	09/08/2924	Công ty thủy điện Sông Tranh Cán bộ kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật										
				Phạm Văn Thành	01/07/2021	31/10/2021	Công ty TNHH MTV My.AQ/ Sửa chữa trạm phân phối ngoài trời 220kV An Khê Kỹ thuật + ATLD Kỹ thuật + ATLD											
2	Cán bộ an toàn, vệ sinh lao động	2	Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu công trình (Trong vòng 5 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu): Đã từng tham gia làm cán bộ giám sát an toàn/chỉ huy trưởng/phụ trách kỹ thuật tối thiểu 01 hợp đồng trong trạm biến áp ≥ 220kV hoặc 02 hợp đồng trong trạm biến áp 110kV (Nhà thầu phải đính kèm hồ sơ để chứng minh)	Lê Ngọc Ân	072081003737	Cán bộ chuyên trách an toàn	02/10/1981	Kỹ sư điện	PHẠM VĂN THÀNH	17 lê đình thám	Giám đốc	5 năm	Phan hải	0971878287 Phanhainpt@gmail.com	X		
					Trịnh Minh Hoà	201562139	Giám sát công tác xây dựng	18/07/1988	Kỹ sư xây dựng	PHẠM VĂN THÀNH	17 Lê Đình Thám - Tp Đà Nẵng	Giám đốc	06 năm	Phan hải	0971878287 Phanhainpt@gmail.com			
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và										
					Lê Ngọc Ân	03/06/2024	09/08/2024	Công ty thủy điện Sông Tranh Phụ trách an toàn Cán bộ chuyên trách an toàn										
				Trịnh Minh Hoà	01/01/2022	31/12/2022	Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi- Cty truyền tải điện2 Giám sát thi công Giám sát công tác xây dựng											
Kết luận																ĐẠT		

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT;

(2): Hệ thống tự động trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT;

(3), (4): Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nếu ý kiến nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt.

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình**Dự án/dự toán mua sắm:** Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý**Nhà thầu:** MY.AQ-NAMTRAN

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ.			X	Đối với chống sét van 24kV: Nhà thầu chào trên webform loại CS13 TE/RAYCHEM - Ấn Độ. Tại bảng tuyên bố đáp ứng thông số kỹ thuật, nhà thầu chào loại I-235-35 Cooper - Mexico; không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT một số nội dung sau: - Cấp chống sét van: Cấp 1, không đạt theo yêu cầu là SL hoặc cao hơn - Năng lượng nhiệt định mức Wth: 2,85kJ/kV*Ur, không đạt theo yêu cầu là $\geq 4\text{kJ/kV*Ur}$ - Khả năng phóng lặp lại - Qrs: Không có giá trị
KẾT LUẬN⁽³⁾		KHÔNG ĐẠT			

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý

Nhà thầu: Liên danh AVIC-TBD

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	x		
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	x	-	x		
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	x		
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN		ĐẠT				

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1) Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống)

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"

(6) Hệ thống tự động đánh giá.

(9) E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình
Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý
Nhà thầu: Liên danh AVIC-TBD

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chia khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu	Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chia khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.				x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.					x	-	x		
3	Năng lực tài chính										
3.1	Kết quả hoạt động tài chính	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÁI BÌNH DƯƠNG Giá trị tài sản ròng: 16.126.004.498 VND Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN AVIC Giá trị tài sản ròng: 15.471.562.337 VND				x	-	x		
3.2	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 1.235.500.000 VND.	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÁI BÌNH DƯƠNG Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 59.884.843.525,6667 VND Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN AVIC Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 40.809.803.097,6667 VND				x	-	x		
		Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành			
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÁI BÌNH DƯƠNG	28/2024/HĐXL/BDAXD-KHVT ngày 25 tháng 04 năm 2024-Gói thầu NX.G06: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB TBA 110kV Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.	25/04/2024	7.270.505.550	30/11/2024			
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN AVIC	021025-AVIC/AVICEN-Hợp đồng nguyên tắc số 021025-AVIC/AVICEN	15/09/2025	924.890.400				

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾								Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu									Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
4	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự	<p>thau phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.</p> <p>Trong đó hợp đồng tương tự là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tính chất tương tự: Cung cấp hàng hóa thuộc lĩnh vực thiết bị điện: chủng loại chống sét van; hoặc hàng hóa có mã HS 8535.xx.xx; - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 403.500.000 VND/VND. <p>Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.</p>	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại hàng hóa	Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa	Mã HS	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Về quy mô đã thực hiện	-	-	x		
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÁI BÌNH DƯƠNG	28/2024/HĐX L/BDAXD-KHVT ngày 25 tháng 04 năm 2024 - Gói thầu NX.G06: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB TBA 110kV Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.-	Gói thầu NX.G06: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB TBA 110kV Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.	Gói thầu NX.G06: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB TBA 110kV Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.	Đáp ứng	7.270.505.550	Đáp ứng					
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN AVIC	021025-AVIC/AVICE N - Hợp đồng nguyên tắc số 021025-AVIC/AVICE N-	Bộ chống sét van		8535	924.890.400	100%					

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
5	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác	<p>Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:</p> <p>- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.</p>		-	-	x		
Kết luận								ĐẠT

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thực



6. Dương Bá Khánh



ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình
Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý
Nhà thầu: Liên danh AVIC-TBD

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt

STT	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự(2)	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Tên người sử dụng lao động	Địa chỉ của người sử dụng lao động	Chức danh	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại	Người liên lạc (trường phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)	Điện thoại/ Fax/ Email	Đạt	Không đạt	
1	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công	2	Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Trình độ chuyên môn: Là kỹ sư chuyên ngành Điện - Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu công trình (Trong vòng 5 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu): Đã từng tham gia làm chỉ huy trưởng/phụ trách kỹ thuật/thi công lắp đặt thiết bị nhất từ trong trạm biến áp. Đáp ứng số lượng tối thiểu 01 hợp đồng trong trạm biến áp ≥ 220kV hoặc 02 hợp đồng trong trạm biến áp 110kV (Nhà thầu phải đính kèm hồ sơ để chứng minh)	Lê Đức Minh	035089012791	Kỹ sư điện	29/11/1989	Đại học	PHAM THANH VĨ	Số 28, ngõ 28B, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Chủ tịch hội đồng quản trị	Phạm Thanh Vĩ	Phạm Thanh Vĩ	0978784566 0246853853 thaibinhduong2020@gmail.com			
					Lê Đức Tân	113369274	Cán bộ kỹ thuật điện	30/03/1989	Kỹ sư điện	PHAM THANH VĨ	Số 28, ngõ 28B, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân Thành Phố	Chủ tịch hội đồng quản trị	26 ngày	Nguyễn Thị Thuỳên	0246853853 0246853853 thaibinhduong2020@gmail.com	X		
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan										
					Lê Đức Minh	17/03/2018	03/11/2024	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thái Bình Dương/ TBA 110kV Văn Trung 2, TBA 110kV Sông Lô, TBA 220kv Huế/ Cán bộ kỹ thuật Triển khai dự án										
					Lê Đức Tân	01/11/2014	30/09/2020	Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Công Nghiệp Triển khai dự án Phòng Kỹ thuật										
					Lê Đức Tân	01/10/2022	27/11/2022	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thái Bình Dương Triển khai dự án Phòng Kỹ thuật										
					Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Tên người sử dụng lao động	Địa chỉ của người sử dụng lao động	Chức danh	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại	Người liên lạc (trường phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)	Điện thoại/ Fax/ Email			

STT	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự(2)	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn											Đạt	Không đạt	
2	Cán bộ an toàn, vệ sinh lao động	2	Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng	<p>- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động</p> <p>- Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu công trình (Trong vòng 5 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu): Đã từng tham gia làm cán bộ giám sát an toàn/chi huy trưởng/phụ trách kỹ thuật tối thiểu 01 hợp đồng trong trạm trạm biến áp ≥ 220kV hoặc 02 hợp đồng trong trạm biến áp 110kV (Nhà thầu phải đính kèm hồ sơ để chứng minh)</p>	Bùi Quốc Duy	151484154	Cán bộ an toàn	26/03/1986	Kỹ sư Xây dựng	PHAM THANH VĨ	Quang Bình Kiên Xương Thái Bình	Chủ tịch hội đồng quản trị	10	Nguyễn Thanh Hải	0466853853 0466853853 thaibinhduong2020@gmail.com	X	
					Phan Văn Cường	036090007492	Kỹ sư xây dựng	23/10/1990	Đại học	PHAM THANH VĨ	Số 28, ngõ 28B, phố Hà Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà	Chủ tịch hội đồng quản trị	5	Phạm Thanh Vĩ	0978784566 thaibinhduong2020@gmail.com		
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và									
					Bùi Quốc Duy	11/01/2015		<p>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thái Bình Dương/TBA 110kV Ưông Bi, TBA 220kV Tuyên Quang, TBA 110kV Văn Trung, TBA 110kV Quang Châu 2, TBA 10kV Giếng Đáy...</p> <p>Cán bộ an toàn Cán bộ an toàn</p>									
Phan Văn Cường	01/12/2019		<p>Công ty CP đầu tư và xây lắp Thái Bình Dương/Năng công suất trạm biến áp 220kV Sơn Hà/TBA 220kV Huế/TBA 220kV Tương Dương</p> <p>Kỹ sư giám sát lắp đặt thiết bị Kỹ sư giám sát lắp đặt thiết bị</p>														
Kết luận															ĐẠT		

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thực



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT;

(2): Hệ thống tự động trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT;

(3), (4): Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nêu ý kiến nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt.

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình**Dự án/dự toán mua sắm:** Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý**Nhà thầu:** Liên danh AVIC-TBD

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ.			X	Đối với chống sét van 24kV: Nhà thầu chào thiết bị không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT một số nội dung sau: - Cấp chống sét van: Cấp DH, không đạt theo yêu cầu là SL hoặc cao hơn - Năng lượng nhiệt định mức Wth: Không có giá trị, không đạt theo yêu cầu là $\geq 4\text{kJ/kV}\cdot\text{Ur}$ - Khả năng phóng lặp lại - Qrs: TestReport thể hiện 0.444 ~ 0.467, không đáp ứng yêu cầu là ≥ 1
KẾT LUẬN⁽³⁾		KHÔNG ĐẠT			

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	x		
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	x	-	x		
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	x		
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN		ĐẠT				

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1) Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống)

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSĐT.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"

(6) Hệ thống tự động đánh giá.

(9) E-HSĐT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSĐT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾							Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)		
STT	Mô tả	Yêu cầu								Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt			
	hàng hóa tương tự	<p>chính. Chương loại chống sét van, hoặc hàng hóa có mã HS 8535.xx.xx;</p> <p>- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 403.500.000 VND/VND.</p> <p>Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.</p>	1		CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG	07022022/TC-NM - Mua chống sét van-	Chống sét van			2.262.600.000	Hợp đồng trọn gói					
5	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác	<p>Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:</p> <p>- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.</p> <p>- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.</p>										-	-	x		
Kết luận														ĐẠT		

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thực



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.

(3): Việc đánh giá thực hiện như sau:

- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform

- Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu

- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm: Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế.

+ Đối với tiêu chí về kết quả hoạt động tài chính: Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hàng năm: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp do theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư để chứng minh.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phần cung cấp hàng hóa có các sản phẩm được ưu đãi nêu trên (sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm được sản xuất từ chuyển giao công nghệ, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phẩm này được hưởng ưu đãi khi tính doanh thu bình quân hàng năm.

(4) Tổ chuyên gia đánh giá đối với các nội dung sau:

- Đánh giá các nội dung ngoài các nội dung mà Hệ thống đánh giá tự động:

+ Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC). Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định của E-HSMT, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.

+ Hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất; nhân sự chủ chốt; thiết bị thi công chủ yếu; khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

- Các nội dung Hệ thống đánh giá là "đạt" mà tổ chuyên gia xét thấy phải đánh giá lại. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt".

- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt.

- E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình
Dự án/dự toán mua sắm: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý
Nhà thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt

STT	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾											Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự(2)	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Tên người sử dụng lao động	Địa chỉ của người sử dụng lao động	Chức danh	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)	Điện thoại/ Fax/ Email	Đạt	Không đạt	
																Đạt	Không đạt	
1	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công	2	Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Trình độ chuyên môn: Là kỹ sư chuyên ngành Điện - Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu công trình (Trong vòng 5 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu). Đã từng tham gia làm chỉ huy trưởng/phụ trách kỹ thuật/thi công lắp đặt thiết bị nhất từ trong trạm biến áp. Đáp ứng số lượng tối thiểu 01 hợp đồng trong trạm biến áp ≥ 220kV hoặc 02 hợp đồng trong trạm biến áp 110kV (Nhà thầu phải đính kèm hồ sơ để chứng minh)	Nguyễn Văn Quang	168879051	Chỉ huy trưởng công trường/ Trưởng phòng kỹ thuật	15/10/1988	Kỹ sư Điện	NGUYỄN VĂN TUẤN	Số nhà 6, ngõ 487, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội	Giám đốc	03 năm	Nguyễn Hà Phương	024 6662 9800 024 6662 9800 thanhcong.metalic@gmail.com	x		
					Đoàn Thế Hoàng	036097223453	Cán bộ kỹ thuật	05/03/1997	Kỹ sư	NGUYỄN VĂN TUẤN	Số nhà 6, ngõ 487, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội	Giám đốc	3 năm	Nguyễn Hà Phương	024 6662 9800 024 6662 9800 thanhcong.metalic@gmail.com			
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan										
					Nguyễn Văn Quang	01/01/2019	13/02/2023	•Gói thầu số 8: Cung cấp rơ le các loại – Công ty Truyền tải điện 4 (2022) •Gói thầu số 6: Cung cấp rơ le đóng, cắt máy cắt tụ bù – Công ty truyền tải điện 4 (2023) cung cấp lắp đặt thiết bị Giám sát thi công										
					Đoàn Thế Hoàng	01/03/2000	28/03/2023	Gói thầu số 8: Cung cấp rơ le các loại – Công ty Truyền tải điện 4 (2022) •Gói thầu số 6: Cung cấp rơ le đóng, cắt máy cắt tụ bù – Công ty truyền tải điện 4 (2023) •Gói thầu số 16: Trang bị dụng cụ an toàn, thông tin liên lạc và hành chính phục vụ QL VH và sửa chữa đường dây 220kV thi công lắp đặt cán bộ kỹ thuật										

STT	E-HSM ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾	
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự ⁽²⁾	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn	Tên người sử dụng lao động	Địa chỉ của người sử dụng lao động	Chức danh	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)	Điện thoại/ Fax/ Email	Đạt		Không đạt
2	Cán bộ an toàn, vệ sinh lao động	2	Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng	<p>- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động</p> <p>- Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu công trình (Trong vòng 5 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu): Đã từng tham gia làm cán bộ giám sát an toàn/chỉ huy trưởng/phụ trách kỹ thuật tối thiểu 01 hợp đồng trong trạm trạm biến áp ≥ 220kV hoặc 02 hợp đồng trong trạm biến áp 110kV (Nhà thầu phải đính kèm hồ sơ để chứng minh)</p>	Bùi Hứa Xuân Huy	034597003245	Cán bộ kỹ thuật	04/03/1998	Kỹ sư	NGUYỄN VĂN TUẤN	Số nhà 0, ngõ 487, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội	Giám đốc	3 năm	Nguyễn Hà Phương	024 6662 9800 024 6662 9800 thanhcong.metalic@gmail.com	x		
					Lê Đình Tùng	001081013678	Cán bộ phụ trách vệ sinh an toàn lao động/ Nhân viên phòng vật tư	13/10/1981	Kỹ sư	NGUYỄN VĂN TUẤN	Số nhà 6, ngõ 487, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội	Giám đốc	5 năm	Nguyễn Hà Phương	024 6662 9800 024 6662 9800 thanhcong.metalic@gmail.com			
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và										
	Bùi Hứa Xuân Huy	01/03/2020	28/03/2023	<p>Gói thầu số 8: Cung cấp rơ le các loại – Công ty Truyền tải điện 4 (2022)</p> <p>•Gói thầu số 6: Cung cấp rơ le đóng, cắt máy cắt tụ bù – Công ty truyền tải điện 4 (2023)</p> <p>•Gói thầu số 16: Trang bị dụng cụ an toàn, thông tin liên lạc và hành chính phục vụ QLVH và sửa chữa đường dây 220kV thi công lắp đặt cán bộ kỹ thuật</p>														
	Lê Đình Tùng	01/05/2019	13/02/2023	<p>•Gói thầu số 8: Cung cấp rơ le các loại – Công ty Truyền tải điện 4 (2022)</p> <p>•Gói thầu số 6: Cung cấp rơ le đóng, cắt máy cắt tụ bù – Công ty truyền tải điện 4 (2023)</p> <p>•Gói thầu số 16: Trang bị dụng cụ an toàn, thông tin liên lạc và hành chính phục vụ QLVH và sửa chữa đường dây 220kV</p> <p>Cán bộ phụ trách vệ sinh an toàn lao động</p> <p>Cán bộ phụ trách vệ sinh an toàn lao động</p>														
Kết luận																ĐẠT		

STT	E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾	Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự ⁽²⁾		Đạt	Không đạt	

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh



Ghi chú:

(1): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT;

(2): Hệ thống tự động trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT;

(3), (4): Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nếu ý kiến nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt.

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình**Dự án/dự toán mua sắm:** Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110 kV trở xuống tại các TBA 220 kV, 500 kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý**Nhà thầu:** CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ.			X	Nhà thầu không cung cấp Type Test để chứng minh thông số kỹ thuật của chống sét van đáp ứng E-HSMT Nhà thầu không cung cấp giấy xác nhận vận hành thành công đối với chống sét van do nhà thầu chào.
KẾT LUẬN⁽³⁾		KHÔNG ĐẠT			

Người đánh giá

1. Lê Tuấn Anh



2. Nguyễn Xuân Vinh



3. Trần Đình Pháp



4. Đoàn Quốc Công Huyền



5. Phạm Hiền Thục



6. Dương Bá Khánh

