

## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu 03.NA.25: Cung cấp dịch vụ bảo vệ mục tiêu năm 2026
2. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1.
3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất
4. Địa điểm: Theo phạm vi cung cấp của E-HSMT.
5. Quy mô: Theo phạm vi cung cấp của E-HSMT.
6. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

#### Ghi chú:

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSMT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSMT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSMT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 10%).

#### Mục 2. Phạm vi cung cấp

##### 2.1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp dịch vụ

Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ khối lượng mời thầu và các mô tả dịch vụ với các diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

##### a) Danh sách mục tiêu bảo vệ là các trạm biến áp:

TT	Mục tiêu	Địa điểm	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Thời gian làm việc	Nhân sự/ mục tiêu
1	TBA 220kV Đô Lương	Xóm Xuân Bài, xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An	Dẫn chiếu đến mục 3, chương V-Yêu cầu về kỹ thuật	Tháng	12	24h/24h	6
2	TBA 220kV Tương Dương	Bản Bãi Xã, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An	Dẫn chiếu đến mục 3, chương V-Yêu cầu về kỹ thuật	Tháng	12	24h/24h	6

**b) Nhà thầu cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ các trạm biến áp:**

<b>STT</b>	<b>Tên dụng cụ, công cụ hỗ trợ</b>	<b>Số lượng tối thiểu cần có</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Dùi cui điện	01 cái/ 01 TBA	Đảm bảo hoạt động tốt
2	Dùi cui cao su	01 cái/ 01 TBA	Đảm bảo hoạt động tốt
3	Bộ đàm cầm tay	02 cái/ 01 TBA	Đảm bảo hoạt động tốt
4	Còi	02 cái/ 01 TBA	
5	Đèn pin	02 cái/ 01 TBA	Đảm bảo hoạt động tốt
6	Trang phục bảo vệ đầy đủ theo quy định (trọn gói)	02 bộ/01 người	Trang phục (quần áo, giày, mũ, găng tay, cà vạt,...) và các trang bị khác cho lực lượng bảo vệ
7	Biển hiệu, Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ đầy đủ theo quy định (trọn gói)	02 bộ/01 người	Cấp đầy đủ biển hiệu, Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ

**Ghi chú:** Cung cấp các giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (dùi cui điện) do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định và Giấy thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ” (dùi cui cao su).

**2.2. Thời gian thực hiện:** Năm 2026 (12 tháng).

### **Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật (Yêu cầu chung của nghiệp vụ bảo vệ):**

#### **A. Các quy định áp dụng về công tác bảo vệ**

- Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia về xác lập công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc Quy định bảo vệ cơ quan doanh nghiệp;

- Nghị định 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ công an về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;
- Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ công an về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;
- Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ Công an về quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;
- Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/01/2025 của Bộ Công Thương về việc Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Thông tư 36/2025/TT-BCA ngày 15/05/2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/12/2017 về việc đưa hệ thống Truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;
- Thông báo số 10/TB-BCA-TCAN của Bộ Công an, ngày 10/5/2018 về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến ANQG - Hệ thống Truyền tải điện 500kV;
- Hướng dẫn hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành tại công văn số 6491/HD-EVN ngày 22/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Quy trình an toàn điện kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018 của EVN về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong EVN;
- Quy chế phối hợp số 2502/QCPh-TCAN-EVN ngày 26/6/2015 về công tác an ninh, an toàn ngành Điện giữa Tổng cục An ninh và EVN;
- Quy định số 63/QĐ-HĐTV ngày 23/3/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc quy định về công tác bảo vệ trạm biến áp không người trực trong EVNNPT;
- Văn bản số 4059/EVNNPT-TTBV+KH ngày 21/9/2015 của EVNNPT về việc quy định về công tác bảo vệ trạm biến áp không người trực trong EVNNPT;
- Văn bản số 1996/EVNNPT-KTTT+TCNS+KH+PC, ngày 02/6/2021 của EVNNPT về việc tổ chức bảo vệ mục tiêu tại các đơn vị;
- Quyết định số 1492/QĐ-PTC1 của Công ty Truyền tải điện 1, ngày 01/07/2020 về việc ban hành Quy định công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia - Hệ thống Truyền tải điện 500kV.

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm về công tác phòng cháy chữa cháy của EVNNPT, Công ty Truyền tải điện 1, Đội Truyền tải điện Nghệ An;

## **B. Yêu cầu đối với tổ chức bảo vệ và lực lượng bảo vệ**

### **I. Yêu cầu đối với tổ chức bảo vệ**

Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm bảo vệ tài sản và an ninh trật tự tại các trạm biến áp phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

1. Bố trí nhân viên bảo vệ tại các trạm biến áp phải đảm bảo đúng, đầy đủ theo quy định hiện hành, phải đạt được các yêu cầu sau:

1.1. Nhân viên bảo vệ là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có **trình độ học vấn từ trung học phổ thông** hoặc tương đương trở lên (Đối với trạm biến áp đóng tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có trình độ học vấn **tốt nghiệp trung học cơ sở** trở lên).

1.2. Có lý lịch rõ ràng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt được Ủy ban nhân dân xã/phường nơi nhân viên bảo vệ thường trú xác nhận trong **“Sơ yếu lý lịch”** (theo Điểm b Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và theo Điểm b Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008).

*Ghi chú: Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh nhân viên bảo vệ) được xác nhận từ sau ngày 01/7/2025.*

1.3. Không có tiền án, tiền sự được UBND Xã/Phường hoặc Sở Tư pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi nhân viên bảo vệ thường trú xác nhận trong **“Phiếu lý lịch tư pháp”** hoặc được Công an xã/phường nơi nhân viên bảo vệ thường trú xác nhận trong **“Giấy xác nhận dân sự” (có ghi rõ không vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự)** (theo Điểm a Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và theo Điểm b Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008).

*Ghi chú: “Phiếu lý lịch tư pháp” hoặc “Giấy xác nhận dân sự” (có dán ảnh nhân viên bảo vệ) được xác nhận từ sau ngày 01/07/2025.*

1.4. Có sức khỏe bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ (Có **“Giấy khám sức khỏe”** của bệnh viện cấp từ sau ngày 01/7/2025, được xác nhận có đủ sức khỏe để lao động) (theo Điểm c Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016) và có **“Kết quả xác nhận test ma túy là âm tính”** của đơn vị xét nghiệm y tế/bệnh viện cấp từ sau ngày 01/7/2025, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ (theo Khoản 9 Điều 25 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

1.5. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của công tác bảo vệ công trình (phải có **“Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ”** còn hiệu lực theo Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và theo Điều 6 Thông tư số 46/2014 của Bộ Công an).

1.6. Có **“Hợp đồng lao động”** còn hiệu lực được ký giữa Nhân viên bảo vệ và Công ty dịch vụ bảo vệ (theo Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

1.7. Có “**Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ**” còn hiệu lực do Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ cấp (theo Điều 7 Thông tư số 46/2014 của Bộ Công an) và phải mang theo khi thi hành nhiệm vụ.

1.8. Có “**Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH**” còn hiệu lực do Công an cấp (theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025; theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của chính phủ và theo Khoản 5 Điều 8 Quy định số 63/QĐ-HĐTV ngày 23/3/2021 của EVNNPT).

1.9. Có “**Giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ**” (đối với các nhân viên bảo vệ trạm biến áp) còn hiệu lực do Công an cấp.

*Ghi chú: Tất cả bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận... phải có bản gốc để đối chiếu.*

1.10. Nhân viên bảo vệ trạm biến áp phải mặc trang phục của lực lượng bảo vệ theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2016 của Bộ Công an về quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. Có xác nhận bằng văn bản của Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An (trong vòng 1 năm tính đến thời điểm đóng thầu) về tiêu chuẩn, điều kiện năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ.

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phối hợp với Chủ đầu tư lập Phương án bảo vệ các trạm biến áp 220kV dựa trên Phương án bảo vệ đã được PTC1 phê duyệt (có các bên đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ, Lãnh đạo trạm biến áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An và Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An ký xác nhận) và lập, cung cấp danh sách nhân viên bảo vệ từng trạm biến áp 220kV cho Chủ đầu tư (gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CC/CCCD, số điện thoại liên lạc) đúng theo danh sách nhân viên bảo vệ trong Hợp đồng dịch vụ bảo vệ đã ký kết (có đính kèm bản sao CC/CCCD và đầy đủ giấy tờ như yêu cầu tại các mục 1.1 đến 1.9 của mục B.I.1. nêu trên). Phương án bảo vệ trạm biến áp 220kV có đầy đủ chữ ký xác nhận của các bên đơn vị dịch vụ bảo vệ, Lãnh đạo trạm biến áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An và Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An (bản sao) phải được đặt tại phòng bảo vệ các trạm biến áp 220kV.

*Ghi chú: Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trước pháp luật về giấy tờ của các nhân viên bảo vệ cung cấp cho Chủ đầu tư; thường xuyên rà soát các giấy tờ, chứng chỉ liên quan, kịp thời xử lý nếu các giấy tờ liên quan hết hiệu lực hoặc có thay đổi so với ban đầu.*

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải bố trí đầy đủ số lượng nhân viên bảo vệ các trạm biến áp theo danh sách nhân viên bảo vệ đúng theo Hợp đồng dịch vụ bảo vệ trong toàn bộ thời gian đảm nhiệm công việc bảo vệ mục tiêu. Phải thực hiện thay thế nhân viên bảo vệ trong trường hợp có nghi ngờ về phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ bảo vệ hoặc có hành vi vi phạm hợp đồng dịch vụ bảo vệ hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nhiệm vụ đã nêu trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ, vi phạm Nội quy lao động tại mục tiêu bảo vệ. Khi có thay thế nhân viên bảo vệ, đơn vị dịch vụ bảo vệ phải báo trước bằng văn bản trước 05 ngày làm việc và chỉ được thay đổi nhân viên bảo vệ khi có sự đồng

ý bằng văn bản của Chủ đầu tư và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến nhân viên bảo vệ mới theo quy định. Trường hợp chỉ có sự thay đổi việc bố trí ca trực thì đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải báo trước 01 ngày làm việc cho của Chủ đầu tư.

5. Hàng tháng, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải: Lập Lịch trực ca bảo vệ đảm bảo số lượng, danh sách nhân viên bảo vệ đúng theo Hợp đồng dịch vụ bảo vệ và có chữ ký xác nhận của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ và của bên Chủ đầu tư; Cung cấp Lịch trực ca bảo vệ cho các trạm biển áp, Đội Truyền tải điện Nghệ An 01 bản để theo dõi công tác bảo vệ.

6. Hàng ngày, trong mỗi ca trực, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải yêu cầu nhân viên bảo vệ ghi chép đầy đủ nội dung: thời gian, họ và tên người ngoài vào/ra trạm biển áp, tên đơn vị công tác, số CC/CCCD, mục đích công tác, biển số xe, hàng hóa/tài sản (nếu có) vào “Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ” (theo mẫu của bên Chủ đầu tư) và ký ghi rõ họ và tên tất cả nhân viên bảo vệ của các ca trực bảo vệ.

7. Hàng tháng, để có cơ sở cho việc đánh giá chất lượng bảo vệ, nghiệm thu và thanh toán công tác bảo vệ các trạm biển áp, đơn vị dịch vụ bảo vệ phải thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

7.1. Kiểm tra nội dung ghi chép Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ của các nhân viên bảo vệ và sao gửi phần ghi chép Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ hàng tháng cho bên Chủ đầu tư.

7.2. Lập Bảng chấm công của nhân viên bảo vệ đảm bảo số lượng, danh sách nhân viên bảo vệ trạm biển áp đúng theo Hợp đồng dịch vụ bảo vệ phù hợp với Lịch trực ca bảo vệ và có chữ ký xác nhận của đơn vị dịch vụ bảo vệ và của bên Lãnh đạo trạm biển áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An

7.3. Lập Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ trạm biển áp theo quy định gửi cho Lãnh đạo trạm biển áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An

7.4. Ký xác nhận chất lượng bảo vệ trong Biên bản xác nhận chất lượng công việc bảo vệ trạm biển áp hàng tháng do bên Chủ đầu tư lập.

7.5. Ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc bảo vệ trạm biển áp do bên Chủ đầu tư lập (có đính kèm đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và bản sao phần ghi chép Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ của tháng nghiệm thu, thanh toán).

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải trang bị phương tiện thông tin liên lạc, công cụ hỗ trợ đảm bảo hoạt động tốt tại các mục tiêu bảo vệ, sử dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Căn cứ vào tình hình thực tế, tại mục tiêu bảo vệ của 01 trạm biển áp phải được trang bị công cụ hỗ trợ gồm: Dùi cui điện và dùi cui cao su.

*Ghi chú: Dụng cụ, công cụ hỗ trợ và phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại di động của nhân viên bảo vệ) tại mục tiêu bảo vệ trạm biển áp phải luôn đảm bảo hoạt động tốt.*

9. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải cấp trang phục cho nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu trạm biến áp theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2016 của Bộ Công an về quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

10. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ để bảo vệ an toàn tài sản của Chủ đầu tư, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ mục tiêu; kịp thời đề xuất với người đứng đầu đơn vị quản lý vận hành biện pháp xử lý.

11. Trực tiếp kiểm soát, giám sát người ra, vào trạm biến áp. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tài sản tại mục tiêu, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm tra, kiểm soát, ghi chép sổ sách theo dõi người, phương tiện và hàng hóa, tài sản ra, vào khu vực các mục tiêu bảo vệ.

12. Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn tại các mục tiêu (bao gồm cả an toàn PCCC) phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, cấp cứu nạn nhân, tổ chức bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

13. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi ký Hợp đồng dịch vụ bảo vệ, đơn vị dịch vụ bảo vệ phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận của Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An về tiêu chuẩn, điều kiện năng lực của tổ chức dịch vụ bảo vệ; danh sách nhân viên bảo vệ và số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ (nếu có) tại mục tiêu bảo vệ trạm biến áp gửi cho Công an xã/phường nơi triển khai mục tiêu bảo vệ. Chủ động phối hợp với Công an xã/phường, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các mục tiêu trạm biến áp.

14. Thường xuyên tuần tra canh gác khu vực trong, ngoài mục tiêu được bảo vệ để phát hiện kịp thời và xử lý trong khả năng cho phép các sự cố mất an toàn tại các mục tiêu (đặc biệt là thực hiện an toàn các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng).

15. Có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, bí mật sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác tại các mục tiêu. Chủ động phát hiện, phòng chống các hành vi phá hoại, khủng bố hoặc đe dọa phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của Chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

16. Tham gia xây dựng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Báo cáo đầy đủ và kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình bảo vệ tài sản và an ninh trật tự tại mục tiêu để đơn vị quản lý có kế hoạch phối hợp xử lý.

17. Tự chịu mọi rủi ro và thanh toán các khoản như: Phương tiện đi lại, chỗ ăn nghỉ, lương, thưởng nhân viên bảo vệ, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ lao động, trang phục bảo vệ, công cụ hỗ trợ, trang bị điện thoại cho nhân viên bảo vệ.

18. Bố trí cán bộ có thẩm quyền tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra công tác bảo vệ Trụ sở làm việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư để cùng phối hợp đánh giá tình hình an ninh, bảo vệ và tham gia ký Biên bản hiện trường.

## **II. Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ trạm biến áp**

Nhân viên bảo vệ tại mục tiêu các trạm biến áp/trụ sở làm việc phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

1. Nhân viên bảo vệ phải mặc trang phục của lực lượng bảo vệ theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2016 của Bộ Công an về quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. Chấp hành tốt chính sách, các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động bảo vệ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại công trình, mục tiêu bảo vệ.

3. Chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh.

4. Trong ca trực, nhân viên bảo vệ phải ghi chép đầy đủ nội dung: thời gian, họ và tên người vào/ra trạm biến áp, tên đơn vị đến làm việc, số CC/CCCD, biển số xe vào “Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ” khi có người, phương tiện vào/ra trạm biến áp. Khi giao nhận ca trực, nhân viên bảo vệ phải ký, ghi rõ họ tên vào “Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ” (theo mẫu sổ của bên Chủ đầu tư ban hành), “Sổ giao, nhận ca” (theo mẫu sổ của đơn vị dịch vụ bảo vệ ban hành) và bàn giao lại cho ca trực tiếp theo.

#### **5. Nhân viên bảo vệ không được thực hiện các hành vi sau:**

+ Tự ý bỏ vị trí trực; trực ca không đúng theo lịch trực ca đã duyệt khi chưa có sự đồng ý của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ; ngủ trong ca trực bảo vệ; đánh bạc, uống rượu, bia trong giờ trực.

+ Không ghi chép đầy đủ thông tin trong ca trực vào “Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ” khi có người ngoài vào/ra trạm biến áp.

+ Gây phiền hà trở ngại đối với công nhân viên của đơn vị quản lý mục tiêu.

+ Hành vi thiếu nghiêm túc, lơ là không tập trung trong nhiệm vụ.

+ Nghiêm cấm sử dụng các chất gây nghiện theo quy định của pháp luật.

+ Tự ý vào những khu vực không được phép vào theo quy định của đơn vị quản lý vận hành.

6. Chấp hành nghiêm mọi chỉ đạo, hướng dẫn của đơn vị trong công tác bảo vệ và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh an toàn.

### **III. Quy định về tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ và trang bị công cụ hỗ trợ**

1. Ngoài những nội dung chung về tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ theo quy định tại các **Điểm từ 1.1-1.9, Phần B 1.1, Mục 3**, nhân viên bảo vệ của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải được huấn luyện các kỹ năng như sau:

- a) Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp.
- b) Các kỹ năng giám sát cơ bản.
- c) Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
- d) Nghiệp vụ sơ cứu người bị nạn.
- e) Nghiệp vụ phối hợp trong PCCC&CNCH.
- f) Võ thuật, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ.
- g) Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

h) Có kiến thức về an toàn điện.

i) Được đào tạo để sử dụng camera giám sát an ninh (nếu được trang bị tại phòng trực, chốt bảo vệ).

2. Trang bị công cụ hỗ trợ do đơn vị bảo vệ cung cấp cho nhân viên bảo vệ phải tuân thủ theo những quy định hiện hành, phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm đối với công cụ hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, cụ thể:

2.1. Có **“Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ” (dùi cui điện)** (theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024) còn hiệu lực.

2.2. Có **“Giấy thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ” (dùi cui cao su)** theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024).

#### **IV. Yêu cầu cụ thể nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ trạm biến áp (TBA):**

##### **1. Vị trí cố định (Công chính TBA):**

\***Nhiệm vụ:** Chốt bảo vệ công: **Bổ trí 01 nhân viên/01 ca trực** làm tất cả các ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật, lễ, tết), có những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát an ninh, trật tự toàn bộ khu vực cổng ra vào, hướng dẫn và điều khiển giao thông ngay tại cổng một cách khoa học nhất để tránh tình trạng kẹt xe ùn tắc và gây tai nạn.

- Nhắc nhở và xử lý các loại xe không đậu đỗ trước cổng và cách xa cổng chính tối thiểu 5 m.

- Cổng chính luôn được khép lại và chỉ mở cho nhân viên và khách ra vào làm việc theo giờ quy định.

- Nhắc nhở tuyệt đối không cho bán hàng trước cổng mặt tiền (trên vỉa hè) thuộc phạm vi của trạm biến áp.

- Hướng dẫn chỉ đường cho khách đến liên hệ công tác vào khu vực để xe đúng nơi quy định của trạm biến áp.

- Bảo vệ tài sản của nhà làm việc tại khu vực cổng chính của trạm biến áp (ô tô, cây cảnh, bảng điện, đèn chiếu sáng...).

- Ghi chép lại toàn bộ sự việc diễn biến liên quan xảy ra trong ca trực và bàn giao chi tiết cho ca sau.

- Giám sát và giữ gìn vệ sinh khu vực.

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời không cho bất cứ ai mang các chất dễ cháy, chất nổ, hàng cấm vào trong trạm.

- Lập biên bản nhưng vụ việc vi phạm nội quy, quy định xảy ra trong phạm vi vị trí mình đảm nhiệm. Nếu sự cố nghiêm trọng nhân viên bảo vệ giữ nguyên hiện trường và lập biên bản để báo cáo lên cấp trên, cơ quan chức năng.

- Luôn luôn có mặt ở vị trí trực, giữ đúng tác phong, trang phục chỉnh tề trong giờ trực.

- Kiểm soát, đăng ký người phương tiện vào sổ sách, kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi xe vào trạm biến áp.

## 2. Vị trí tuần tra xung quanh TBA:

\* **Nhiệm vụ:** **Bố trí 01 nhân viên /01 ca trực làm tất cả các ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật, lễ, tết),** có những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Đảm bảo an ninh trật tự khu vực mình đảm nhiệm, tăng cường quan sát, không để người lạ đột nhập từ bên ngoài vào trạm.
- Thường xuyên thực hiện công tác tuần tra giám sát, đảm bảo an ninh an toàn tài sản bên trong trạm.
- Phát hiện ngăn chặn những hành vi phá hoại, vi phạm an toàn lao động, vi phạm Nội quy, quy định.
- Phối hợp kiểm tra các công cụ phòng cháy và hệ thống báo cháy đảm bảo khi xảy ra sự việc sẽ đưa lại hiệu quả sử dụng cao nhất.
- Kiểm tra khóa các cửa sổ, cửa ra vào, các thiết bị sử dụng bằng điện về độ an toàn, đặt biệt là cháy nổ.
- Kiểm tra các lối nhỏ, lối tắt, khu vực vắng người, phát hiện ngăn chặn và bắt giữ những hành vi phá hoại làm ảnh hưởng đến tài sản của trạm. Giải quyết những vụ việc gây mất an ninh trật tự trong trạm.
- Ghi chép tình hình an ninh tại khu vực tuần tra, hệ thống PCCC, điện chiếu sáng, khu vực tường rào. Nếu có sự cố hư hỏng thì bảo vệ phải báo ngay cho người quản lý của cơ quan biết để khắc phục.
- Giám sát kiểm tra khoanh vùng khu vực làm việc, khu vực dễ bị trộm cắp, các khu vực cấm, khu vực nguy hiểm... Nghiêm cấm những người không có trách nhiệm lui tới khu vực này.
- Phát hiện những biểu hiện, nghi vấn của các đối tượng tình nghi có liên quan đến trộm cắp, phá hoại máy móc để có kế hoạch theo dõi, ngăn chặn và bắt giữ.

## V. Thời gian làm việc áp dụng cho mục tiêu là các trạm biến áp của **Đội Truyền tải điện Nghệ An**

1. Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần bao gồm các ngày Lễ, Tết, thứ 7 và chủ nhật.

2. Tổ chức chế độ bảo vệ TBA 24h/24h, với chế độ trực ca 2 người/một ca trực: vị trí số 1 - chốt kiểm soát cố định người, phương tiện qua lại tại cổng TBA, vị trí số 2 kiểm soát nội bộ TBA, không để người xâm nhập trái phép vào TBA bằng cách đi tuần 02h/lần (ca ngày) và 01h/lần (ca đêm); **số lượng bảo vệ tối 06 nhân viên/01 trạm** và thực hiện 03 ca trực /1 ngày. Tổng số nhân viên của 02 mục tiêu bảo vệ: **12 nhân viên**

- Ngoài số nhân viên trên, vào những thời điểm tình hình an ninh trật tự có những đột biến phức tạp nếu số nhân viên bảo vệ hiện có không đủ để giải quyết thì Nhà thầu bố trí lực lượng cơ động tăng cường hỗ trợ khi có các sự cố xảy ra.

**VI. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:**

Quy định về kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành dịch vụ bảo vệ để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng dịch vụ bảo vệ giữa Bên A (Chủ đầu tư) và Bên B (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ). Hàng tháng Bên B (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ) phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc bảo vệ trạm biến áp có đầy đủ chữ ký xác nhận, đóng dấu của Bên B (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ) và Bên A (Lãnh đạo trạm biến áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An).

2. Giấy đề nghị thanh toán của Bên B.

3. Bảng chấm công của nhân viên bảo vệ, đảm bảo đầy đủ số lượng, danh sách nhân viên bảo vệ trạm biến áp đúng theo Hợp đồng dịch vụ bảo vệ phù hợp với Lịch trực ca bảo vệ và có chữ ký xác nhận của Bên B (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ) và Bên A (Lãnh đạo trạm biến áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An).

4. Biên bản xác nhận chất lượng công việc bảo vệ trạm biến áp hàng tháng có đầy đủ chữ ký xác nhận, đóng dấu của Bên A (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ) và Bên Chủ đầu tư (Lãnh đạo trạm biến áp, Lãnh đạo Đội Truyền tải điện Nghệ An).

5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ trạm biến áp hàng tháng của Bên B (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ).

6. Bản sao phần ghi chép Sổ nhật ký vào, ra mục tiêu bảo vệ của tháng nghiệm thu, thanh toán.

*Ghi chú: Xác nhận chất lượng dịch vụ bảo vệ ký giữa Bên A (Chủ đầu tư) và Bên B (Nhà thầu) được đánh giá “Đạt” khi Bên A nhận được đầy đủ các hồ sơ, tài liệu nêu trên thì Bên A mới thanh toán 100% giá trị theo hợp đồng dịch vụ bảo vệ cho Bên B.*