

Số: 09/TCG706

Bến Cát, ngày 06 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu MS.2026.09: Cung cấp kẹp nối rãnh, ống nối, kẹp quai, cosse ép các loại

Thuộc dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD - ĐTXD của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026

Kính gửi: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN CÁT

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN CÁT
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD - ĐTXD của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu MS.2026.09: Cung cấp kẹp nối rãnh, ống nối, kẹp quai, cosse ép các loại.
- Số KHLCNT: PL2500338140 thời điểm đăng tải 11/12/2025;
- Số E-TBMT: IB2500612425 - 00 thời điểm đăng tải 26/12/2025;
- Giá gói thầu: 386619929 VND
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 Năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 - + Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.
 - + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-PCBCA ngày 09/12/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu “Mua sắm vật tư thiết bị thuộc nguồn vốn SXKD” tại Công ty Điện lực Bến Cát.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Nguyễn Văn Lạt	Tổ trưởng	Điều hành chung
2.	Nguyễn Văn Tân	Tổ phó	Điều phối công việc, đôn đốc các nhóm thực hiện báo cáo
3.	Nguyễn Minh Tân	Nhóm trưởng về Pháp lý, tài chính	Phụ trách Pháp lý, tài chính
4.	Tăng Hữu Đức	Thành viên	Đánh giá pháp lý, năng lực kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo
5.	Lương Trần Nghĩa	Thành viên	Đánh giá pháp lý, năng lực kinh nghiệm
6.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	Đánh giá pháp lý, năng lực kinh nghiệm
7.	Lê Trung Hiếu	Thành viên	Đánh giá năng lực tài chính, thương mại
8.	Bùi Trọng Hiếu	Nhóm trưởng về Kỹ thuật	Phụ trách Kỹ thuật
9.	Trịnh Hoàng Lập Duy	Thành viên	Đánh giá kỹ thuật

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia đính kèm Quyết định số 706/QĐ-PCBCA ngày 09/12/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu “Mua sắm vật tư thiết bị thuộc nguồn vốn SXKD” tại Công ty Điện lực Bến Cát.

Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác, ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN	386.619.929	345.268.936	-	345.268.936
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN	386.619.929	375.254.000	-	375.254.000
3	CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG	386.619.929	380.371.200	-	380.371.200
4	CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT	386.619.929	384.290.060	-	384.290.060

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN	Đạt
3	CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG	Đạt
4	CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN	Đạt
3	CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG	Đạt
4	CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN	Không đạt	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN	Không đạt	
3	CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG	Không đạt	
4	CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

➤ **CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN:** Lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT, cụ thể:

- Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hạng mục “Thử chu kỳ nhiệt” (mẫu thử dây đồng) của:

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 50-70/50-70mm² (WR279)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 25-50/25-50mm² (WR189)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95mm² (WR835)

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN: Lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT, cụ thể:

- Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hạng mục “Thử chu kỳ nhiệt” (mẫu thử dây đồng) của:

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 50-70/50-70mm² (WR279)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 25-50/25-50mm² (WR189)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 95/25-50mm² (WR379)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95mm² (WR835)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/95-150mm² (WR875)

- Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình của Kẹp quai Cu-Al 50-70mm² (loại ép):

+ Đo điện trở mối nối tiếp xúc

+ Thử phát nóng bằng dòng điện danh định

+ Thử ổn định nhiệt

➤ CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG: Lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT, cụ thể:

- Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hạng mục “Thử chu kỳ nhiệt” (mẫu thử dây đồng) của:

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 50-70/50-70mm² (WR279)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H (25-50/25-50mm² (WR189)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 95/25-50mm² (WR379)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/70-95mm² (WR835)

+ Kẹp nối ép rẽ dạng H 120-240/95-150mm² (WR875)

➤ CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT: Lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT, cụ thể:

- Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hạng mục “Ổn định nhiệt” của Kẹp quai Cu-Al 50-70mm² (loại ép).

- Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình hạng mục “Ổn định nhiệt” của Cosse Cu-Al cấp ABC 50mm².

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

➤ CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN:

- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu làm rõ tại Văn bản 316/PCBCA-KHVT ngày 27/02/2026.

- Nhà thầu làm rõ qua văn bản số 008/CV/MT ngày 28/02/2026, trong đó Nhà thầu không cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình theo yêu cầu so với E-HSMT.

➤ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN:

- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu làm rõ tại Văn bản 250/PCBCA-KHVT ngày 06/02/2026.

- Nhà thầu làm rõ qua văn bản số 31/CV/SEE-KD.2026 ngày 10/02/2026, trong đó Nhà thầu chưa cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đầy đủ theo yêu cầu so với E-HSMT.

- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu làm rõ lần 2 tại Văn bản 313/PCBCA-KHVT ngày 27/02/2026.

- Nhà thầu làm rõ qua văn bản số 46/CV/SEE-KD.2026 ngày 04/3/2026, trong đó Nhà thầu không cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình theo yêu cầu so với E-HSMT.
- **CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG:**
- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu làm rõ tại Văn bản 251/PCBCA-KHVT ngày 06/02/2026. Nhà thầu không làm rõ
- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu làm rõ lần 2 tại Văn bản 315/PCBCA-KHVT ngày 27/02/2026.
- Nhà thầu làm rõ qua văn bản số 265/CV/PĐ ngày 05/3/2026, trong đó Nhà thầu không cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình theo yêu cầu so với E-HSMT.
- **CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT:**
- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu làm rõ tại Văn bản 314/PCBCA-KHVT ngày 27/02/2026.
- Nhà thầu làm rõ qua văn bản số 020226/NV-BCAT ngày 04/3/2026, trong đó Nhà thầu không cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình theo yêu cầu so với E-HSMT.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: *Không có.*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá do các nhà thầu đều không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu	Nhà thầu	Nhà thầu	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH TUẤN	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN	CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PHƯƠNG ĐÔNG	CÔNG TY TNHH ĐIỆN NAM VIỆT
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)				
5	Xếp hạng các E-HSDT				

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày mở thầu đến ngày hoàn tất báo cáo này.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: *Không có.*

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

- Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: *Không có*

Do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nên Tổ chuyên gia đề nghị Chủ đầu tư xem xét hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: đảm bảo, đúng quy định.









3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

4. Đối chiếu tài liệu: *Không*

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: *Không có.*

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: *Không có.*

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Lương Trần Nghĩa.

Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có).			
Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Chữ ký
1.	Nguyễn Văn Lạt	Tổ trưởng	
2.	Nguyễn Văn Tân	Tổ phó	
3.	Nguyễn Minh Tân	Nhóm trưởng về Pháp lý, tài chính	
4.	Tăng Hữu Đức	Thành viên	
5.	Lương Trần Nghĩa	Thành viên	
6.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	
7.	Lê Trung Hiếu	Thành viên	
8.	Bùi Trọng Hiếu	Nhóm trưởng về Kỹ thuật	
9.	Trịnh Hoàng Lập Duy	Thành viên	