

**TIỀN LƯỢNG MỜI THẦU**  
**Gói thầu 02.ĐB2.26 Thi công, Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy**  
**chữa cháy trạm Trạm biến áp 220kV Vật Cách.**

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Vệ sinh đánh sạch lớp sơn cũ đường ống đi nổi	m2	262,899	
2	Quét chất xử lý bề mặt	m2	262,899	
3	Sơn hệ thống đường ống 02 nước sơn đỏ tươi bằng sơn Eboxy	m2	262,899	
4	Vệ sinh đánh sạch lớp sơn cũ và sơn lại Tê thép	Cái	36	
5	Vệ sinh đánh sạch lớp sơn cũ và sơn lại cút thép	Cái	17	
6	Vệ sinh bảo dưỡng van liên thông và van xả đáy bể cứu hỏa	Cái	3	
7	Tháo dỡ các tủ đựng lăng vòi cũ	Cái	6	
8	Cung cấp lắp đặt các tủ đựng lăng vòi mới	Cái	6	
9	Tháo dỡ các trụ chữa cháy D100 hai cửa D65 cũ	Cái	6	
10	Cung cấp lắp đặt các trụ chữa cháy D100 hai cửa D65 mới	Cái	6	
11	Tháo dỡ gioăng cao su Dy 150 cũ	Cái	10	
12	Cung cấp lắp đặt gioăng cao su Dy 150 mới	Cái	10	
13	Tháo dỡ bu lông mạ kẽm M14x60 liên kết mặt bích bị han gỉ	Bộ	120	
14	Cung cấp lắp đặt bu lông mạ kẽm mới M14x60 liên kết mặt bích	Bộ	120	
15	Tháo dỡ bu lông mạ kẽm M14x110 liên kết mặt bích bị han gỉ	Bộ	48	
16	Cung cấp lắp đặt bu lông mạ kẽm mới M14x110 liên kết mặt bích	Bộ	48	
17	Tháo dỡ Colie đường ống D150 cũ bị hư hỏng	Cái	80	
18	Cung cấp lắp đặt Colie đường ống D150 mới	Cái	80	
19	Kiểm tra xử lý các điểm hở, rò rỉ. Thử áp lực đường ống với áp lực 16bar trong vòng 2h	HT	1	

