



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY
BCKTKT ĐTXD VÀ TKBVTC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Theo Quyết định phê duyệt số... 2.2.35.../QĐ-PCSONTAY
 Ngày... 2.2... tháng... 1.2... năm 20.25...
 Người thẩm định: Đỗ Hồng Quang
 Trưởng phòng KT & AT: Chu Văn Liệu

6	khóa néo bu lông	1	TẤT CẢ CÁC PHỤ KIỆN TRONG CHUỖI NÉO CÓ TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN = 120KN.
5	mắt nối trung gian	1	
4	Mắt nối kép	1	
3	Sứ cách điện thủy tinh 120KN	3	
2	vòng treo đầu tròn	1	
1	Móc treo chữ U	3	
Số hiệu	Tên cấu kiện	Số lượng	Ghi chú

GHI CHÚ

- PHỤ KIỆN VÀ CÁCH ĐIỆN SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC LẠI KHI CÓ NHÀ THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT				CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT	
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỘT CẠM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN HÒA, YÊN BÀ, TÂN LẬP HUYỆN BA VỊ NĂM 2020				PHẦN ĐƯỜNG DÂY 22KV	
CHUỖI NÉO THỦY TINH 22KV DÙNG CHO DÂY TRẦN CNTT-T					
Giám đốc	Phạm Hải Tùng				
CNDA	Vũ Thị Năm				
Chủ trì TK Điện	Tạ Trọng Thúc				
Chủ trì TK XD	Nguyễn Huy Thịnh				
Thiết kế	Tạ Trọng Thúc				
BCKTKT	2025				
Tỷ lệ					
CT.HN.ST-2025-DZ.BV.78					