



**BẢNG KÊ VẬT TƯ MỘT CHUỖI NẾO ĐƠN CN-22-120**

| STT | TÊN CHI TIẾT       | KÝ HIỆU   | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ |
|-----|--------------------|-----------|----------|--------|
| 1   | MÓC TREO CHỮ U     | MT-12     | 03       | CÁI    |
| 2   | CÁCH ĐIỆN          | THỦY TINH | 03       | BÁT    |
| 3   | VÒNG TREO ĐẦU TRÒN | VT-12     | 01       | CÁI    |
| 4   | MẮC NỐI ĐƠN        | MN1-12    | 01       | CÁI    |
| 5   | YẾM U GIÁP NẾO     | YU-GN     | 01       | CÁI    |
| 6   | GIÁP NÚ DÂY        | GN-D      | 01       | BỘ     |

**GHI CHÚ:**

- Giáp niu cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-50/8mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 23,1-23,4mm.
- Giáp niu cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-70/11mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 24,5-25,1mm.
- Giáp niu cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-95/16mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 26,8-27,2mm.
- Giáp niu cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-120/19mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 28,2-28,7mm.
- Giáp niu cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-150/19mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 29,9-30,6mm.

|  |                  |   |  |
|--|------------------|---|--|
| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br>XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT                                  |                  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br>XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |
| CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẠO TRÊN<br>ĐỊA BÀN XÃ VĂN HÓA, YÊN BÀI, TÂN LẠNH<br>HUYỆN BA VÌ NĂM 2026 |                  | PHẦN ĐƯỜNG DÂY 22KV   |  |
| Giám đốc   |                  | CHUỖI NẾO THỦY TINH 22KV<br>DÙNG CHO DÂY BỌC<br>CNTT-B            |  |
| CNBA   | Phạm Hải Tùng    |   |  |
| Chủ trì TK Điện  | Vũ Thị Năm       |   |  |
| Chủ trì TK XD  | Tạ Trọng Thúc    |   |  |
| Thiết kế   | Nguyễn Huy Thịnh |   |  |
|  | Tạ Trọng Thúc    |   |  |
| BCKTKT   | 2025             | CT.HN.ST-2025-DZ.BV. 76   |  |