



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY
BCKTKT ĐTXD VÀ TKBVTC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Theo Quyết định phê duyệt số: 2235/QĐ-PCSONTAY
 Ngày: 22 tháng 10 năm 2015
 Người thẩm định: Đỗ Hồng Quang
 Trưởng phòng KT & AT: Chu Văn Liệu

BẢNG KÊ VẬT TƯ MỘT CHUỖI NÉO KÉP CNK-22-120

STT	TÊN CHI TIẾT	KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ
1	MÓC TREO CHỮ U	MT-12	05	CÁI
2	CÁCH ĐIỆN	THỦY TINH	06	BÁT
3	VÒNG TREO ĐẦU TRÒN	VT-12	02	CÁI
4	MẮC NỐI TRUNG GIAN	MN-12	02	CÁI
5	KHÁNH ĐÓN	KD-12	02	CÁI
6	MẮT NỐI KÉP	MN2-12	02	CÁI
7	YẾM U GIÁP NÉO	YU-GN	01	CÁI
8	GIÁP NÚ DÂY	GN-D	01	BỘ

GHI CHÚ:

- Giáp nú cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-50/8mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 23,1-23,4mm.
- Giáp nú cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-70/11mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 24,5-25,1mm.
- Giáp nú cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-95/16mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 26,8-27,2mm.
- Giáp nú cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-120/19mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 28,2-28,7mm.
- Giáp nú cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-150/19mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 29,9-30,6mm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT		PHẦN ĐƯỜNG DÂY 22KV	
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CÁC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN HÓA, YÊN BÀI, TÂN LẬP, HUYỆN BA VỊ NĂM 2026		CHUỖI NÉO KÉP THỦY TINH 22KV DÙNG CHO DÂY BỌC CNKTT-B	
Giám đốc	Phạm Hải Tùng		
CNBA	Vũ Thị Năm		
Chủ trì TK Điện	Tạ Trọng Thúc		
Chủ trì TK XD	Nguyễn Huy Thịnh		
Thiết kế	Tạ Trọng Thúc		
BCKTKT	2025	CT.HN.ST-2025-DZ.BV.77	