



**BẢNG KÊ VẬT TƯ**

STT	TÊN CHI TIẾT	KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ
1	MỐC TREO CHỮ U	MT-12	03	CÁI
2	CÁCH ĐIỆN	THỦY TINH	03 (04)	BÁT
3	VÒNG TREO ĐẦU TRÒN	VT-12	01	CÁI
4	MẮC NỐI ĐÓN	MN1-12	01	CÁI
5	YẾM U GIÁP NẾO	YU-GN	01	CÁI
6	GIÁP NÚI DÂY	GN-D	01	BỘ

**GHI CHÚ:**

- Giáp nứ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-50/8mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 23,1-23,4mm.
- Giáp nứ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-70/11mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 24,5-25,1mm.
- Giáp nứ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-95/16mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 26,8-27,2mm.
- Giáp nứ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-120/19mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 28,2-28,7mm.
- Giáp nứ cho dây ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24kV)-150/19mm2 có đường kính ngoài danh định dây bọc: 29,9-30,6mm.

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT			PHẦN TRUNG ÁP		
CÔNG TRÌNH: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẤP ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP NHÁNH NAM CỐC, CAM CAO LỘ 37BE1.7 VÀ NHÁNH VQG BA VỈ 2 LỘ 47SE1.7			CHUỖI NẾO DÂY BỌC 22, 35KV TIẾT DIỆN 70mm2: CNB-22.2; CNB-35.2		
Giám đốc C.N.T.K	Hà Đức Tuấn				
C.T.T.K.Đ	Phan Văn Hạng				
Thiết kế	Nguyễn Đình Thái		BCKTKT	2025	NV.JSC.05.2025-BV. 14
Kiểm tra	Phan Văn Hạng		Tỷ lệ:		