



Chi tiết 2: Đai ốc



Chi tiết 1: Gu zông



Chi tiết 3 : Đệm vênh

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. Vật liệu được làm bằng thép 20XM, ren cán.
2. Chi tiết 3 vật liệu làm bằng thép 65
3. Mài sạch bavia, làm cùn sắc cạnh.
4. Mối ghép ren kiểu lắp lỏng H7/g6
5. Chịu được lực kéo (đàn hồi) $P \geq [P] = 182 \text{ (KN)}$

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH				TỜ MÁY
Duyệt	Phó GD			BỘ GU ZÔNG BẠC GIỮA CẢNH HƯỚNG
Thẩm định	P. KTAT			
	CV. CKTL			
Kiểm tra	PXSC			
Người vẽ				Vật liệu: Thép 20XM