

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI		QUY CÁCH KỸ THUẬT	
Lần BH:1	Ngày hiệu lực: 28/11/2025	Trang: 02	Ký hiệu: 032/QCKT
QUY CÁCH KỸ THUẬT <u>Tấm inox</u>			

<b>NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI</b>		
1. Giám đốc		
2. Các Phó Giám đốc		
3. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty		
4. Trưởng Phòng, Đội và Văn phòng Công ty		
5. Tổ chuyên gia, tổ thẩm định		
6. Lưu: VT, KT&AT		
Người soạn thảo: Phan Văn Thắng		
<b>THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT</b>		<b>NGƯỜI LẬP</b>
<b>Chữ ký:</b>  <b>Trần Du Trình</b> <b>Chức vụ: Trưởng Phòng KT&amp;AT</b>		<b>Chữ ký:</b>  <b>Phan Văn Thắng</b> <b>Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT&amp;AT</b>
<b>DUYỆT GIÁM ĐỐC</b>  <b>Nguyễn Quang Thi</b>		<b>THÔNG QUA PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT</b>  <b>Nguyễn Thanh Lâm</b>
<b>TÓM TẮT SỬA ĐỔI</b>		
Lần sửa:	Ngày sửa:	Tóm tắt nội dung sửa đổi:
Ban hành mới		

## Tấm inox

### I. Phạm vi áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Tấm inox sử dụng cho công tác lắp đặt chống động vật xâm hại lưới điện.

### II. Tiêu chuẩn:

- TCVN 197-1:2014: Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng (Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature).

- TCVN 10356:2014: Thép không gỉ - thành phần hóa học

Và các tiêu chuẩn tương đương

### III. Mô tả:

- Vật liệu: Tấm Inox 304
- Bề mặt của tấm Inox 304 phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
- Tấm Inox 304 phải được cắt sẵn theo kích thước: (dài \* rộng \* dày): (800\*500\*0,3) mm.

### IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu	Chào thầu
1	Nhà sản xuất	Nhà thầu phát biểu	
2	Nước sản xuất	Nhà thầu phát biểu	
3	Mã hiệu	Nhà thầu phát biểu	
4	Tiêu chuẩn/Quy định sản xuất	TCVN 197-1:2014; TCVN 10356:2014 và các tiêu chuẩn tương đương	
5	- Vật liệu: Tấm Inox 304	Nhà thầu phát biểu	
6	- Bề mặt của tấm Inox 304 phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.	Đáp ứng	
7	- Tấm Inox 304 phải được cắt sẵn theo kích thước: (dài * rộng * dày): (800*500*0,3) mm.	Đáp ứng	

