





TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI		QUY CÁCH KỸ THUẬT	
Lần BH:1	Ngày hiệu lực: 02/12/2025	Trang: 02	Ký hiệu: 037/QCKT
QUY CÁCH KỸ THUẬT <u>CỬ TRÀM</u>			

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI		
1. Giám đốc		
2. Các Phó Giám đốc		
3. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty		
4. Trưởng Phòng, Đội và Văn phòng Công ty		
5. Tổ chuyên gia, tổ thẩm định		
6. Lưu: VT, KT&AT		
Người soạn thảo: Phan Văn Thắng		
THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT		NGƯỜI LẬP
Chữ ký: 		Chữ ký: 
Chức vụ: Trưởng Phòng KT&AT DUYỆT GIÁM ĐỐC  Nguyễn Quang Thi		Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT&AT THÔNG QUA PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  Nguyễn Thanh Lâm
TÓM TẮT SỬA ĐỔI		
Lần sửa:	Ngày sửa:	Tóm tắt nội dung sửa đổi:
Ban hành mới		

CỪ TRÀM

I. Phạm vi áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho Cừ tràm trong công tác gia cố móng trụ, chống sạt lở đồi với khu vực đất yếu.

II. Mô tả:

1) Cấu tạo:

Là thân cây tràm nước được trồng từ thiên nhiên gồm 01 đoạn liền.

2) Thông số kỹ thuật:

- Đường kính cừ tràm: $80 \div 100\text{mm}$
- Chiều dài cừ tràm:
 - + Loại 01: $2\text{m} \div 3\text{m}$.
 - + Loại 02: $3\text{m} \div 4\text{m}$
 - + Loại 03: $4\text{m} \div 5\text{m}$

III. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu	Chào thầu
	<u>Cấu tạo:</u>		
1	Là thân cây tràm nước được trồng từ thiên nhiên gồm 01 đoạn liền.	Đáp ứng	
	<u>Thông số kỹ thuật</u>		
2	<ul style="list-style-type: none">- Đường kính cừ tràm: $80 \div 100\text{mm}$- Chiều dài cừ tràm:<ul style="list-style-type: none">+ Loại 01: $2\text{m} \div 3\text{m}$.+ Loại 02: $3\text{m} \div 4\text{m}$+ Loại 03: $4\text{m} \div 5\text{m}$	<div>Đáp ứng</div> <div>Đáp ứng</div> <div>Đáp ứng</div> <div>Đáp ứng</div>	