

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong EVNNPT

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 và Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 26/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT; Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ban hành Quy chế quản lý nội bộ, tài liệu nội bộ năm 2025 của EVNNPT;

Xét Tờ trình số 1322/KH ngày 05/12/2025 của Ban KH và Ban KTAT về việc xem xét thông qua dự thảo sửa đổi Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong EVNNPT;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch và Trưởng Ban Kỹ thuật và An toàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung thuộc Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong EVNNPT ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 theo phụ lục đính kèm, các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc đơn vị trực thuộc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban của EVNNPT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, KTAT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Phú

PHỤ LỤC**Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong EVNNPT ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025**

- Điều 7, Khoản 4, Điểm b sửa đổi như sau: “b) Đối với sứ xuyên có cấp điện áp từ 110kV trở lên của MBA, KH; máy biến dòng điện và máy biến điện áp có cấp điện áp từ 220kV trở lên, trên mỗi phương tiện vận chuyển phải lắp đặt ít nhất 01 Hộp đen trên hàng hóa, vị trí phù hợp ghi nhận chấn động, va chạm trong quá trình di chuyển.”.

- Loại bỏ nội dung Điều 7, Khoản 4, Điểm c.

- Điều 8, Khoản 2 điều chỉnh như sau: “2. Thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo hoạt động liên tục trong quá trình vận chuyển.”.

- Điều 16, Khoản 1 điều chỉnh như sau: “1. Phương tiện vận chuyển có kiện hàng là sứ xuyên có cấp điện áp từ 110kV trở lên của MBA, KH; máy biến dòng điện và máy biến điện áp có cấp điện áp từ 220kV trở lên phải được lắp đặt Hộp đen và Thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 quy định này.”.

- Điều 16, Khoản 2 điều chỉnh như sau: “2. Tất cả các thao tác cầu, kéo, di chuyển, vận chuyển thân MBA, KH phải được lắp đặt thiết bị Hộp đen, kể cả trong trường hợp vận chuyển nội bộ công trường.”.

- Điều 16, Khoản 9 điều chỉnh như sau: “9. Tốc độ vận chuyển bằng ô tô: không quá 20 km/h đối với đường không trải nhựa, bê tông; không quá 40 km/h đối với tỉnh lộ và không quá 70 km/h trên đường cao tốc.”.