

Số: 1508/QĐ-CSO

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA

thuộc Công trình SCL: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐTV ngày 16/12/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 25/09/2025 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-HĐTV ngày 30/09/2025 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc Ban hành Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-NSMO ngày 15/03/2026 của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc giao kế hoạch SXKD – ĐTXD – Tài chính năm 2026 cho Chi nhánh Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia - Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 1004/CSO-KH+TCKT ngày 24/4/2026 của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung về việc Hướng dẫn ký duyệt kế hoạch vốn, chi phí trong CSO;

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-CSO ngày 16/05/2026 của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung về việc phê duyệt Phương án và dự toán, Tài sản SCL: Hệ thống UPS 100KVA, Công trình SCL: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA;

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-CSO ngày 21/05/2026 của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung về việc phê duyệt KHLCNT, Tài sản SCL: Hệ thống UPS 100KVA, Công trình SCL: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA;

Xét nội dung Tờ trình số 2879/VBNB-CSO ngày 02/06/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT số 2913/VBNB-CSO ngày 03/06/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT, gói thầu: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA;

Theo đề nghị của Phó phòng phụ trách phòng Kế hoạch và Phó phòng phụ trách phòng CNTT&SCADA.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Sửa chữa hệ thống UPS 100KVA, với các nội dung sau:

1. Nội dung chính của E-HSMT:

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

(Đính kèm E-HSMT)

2. Công việc chủ yếu của gói thầu:

Mua mới 02 module nguồn (thay thế 02 Module bị hỏng) cho Hệ thống UPS Symmetra PX 250KW tại CSO.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu cho đến khi trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó phòng phụ trách phòng Kế hoạch, Phó phòng phụ trách phòng CNTT&SCADA và Tổ chuyên gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Handwritten initials

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, CN.

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Hà