

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt phương án đầu tư Công trình Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)

#### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ hồ sơ phương án đầu tư số 3206/PA-PCBC ngày 24/9/2025 của Đội QLLĐ Công ty Điện lực Bình Chánh về việc lập phương án đầu tư “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”;

Căn cứ tờ trình số 4948/QLLĐ ngày 24/9/2025 của Đội QLLĐ về việc thẩm định phương án đầu tư công trình “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”;

Căn cứ báo cáo thẩm định phương án đầu tư số 2411/QLĐT ngày 25/9/2025 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Bình Chánh về việc kết quả thẩm định phương án đầu tư công trình “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”.

Xét đề nghị của Quyền Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án đầu tư “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên phương án: Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1).

2. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Chánh.

3. Bộ phận lập phương án: Đội QLLĐ - Công ty Điện lực Bình Chánh.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Chống quá tải cho các trạm công cộng hiện hữu vận hành đầy tải, quá tải.
- Xử lý trạm biến áp vận hành đầy tải, xử lý các khu vực có bán kính lưới lớn 300 mét.

5. Quy mô phương án đầu tư:

a. Trạm biến áp (sử dụng lại vật tư, thiết bị từ các trạm chuyên dùng di dời):

- XDM trạm 3x15 kVA: 01 trạm.
- XDM trạm 3x100 kVA: 01 trạm
- XDM trạm 160 kVA: 03 trạm.
- XDM trạm 250 kVA: 17 trạm.
- XDM trạm 320 kVA: 02 trạm.
- XDM trạm 400 kVA: 07 trạm.
- XDM trạm 560 kVA: 04 trạm.
- XDM trạm 630 kVA: 05 trạm.
- XDM trạm nền 1000 kVA: 02 trạm.

b. Lưới hạ thế: Kéo mới cáp 1xABC 4x95mm<sup>2</sup> trên trụ hiện hữu: 4.800 mét.

6. Địa điểm xây dựng: thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Bình Chánh.

7. Diện tích sử dụng: Không có.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

9. Xác định tổng mức đầu tư sau thuế: **13.992.224.298 đồng** (Mười ba tỷ chín trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn hai trăm chín mươi tám đồng chẵn.)

- Khái toán theo suất đầu tư: 25.779.059.457 đồng.
- Chi phí VTTB sử dụng lại: 11.786.835.159 đồng.
- TMDT: 25.779.059.457 - 11.786.835.159 = 13.992.224.298 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: vốn KHCB.

11. Hình thức quản lý phương án: Công ty Điện lực Bình Chánh quản lý phương án.

12. Thời gian thực hiện hoàn tất phương án: năm 2025.

13. Những tồn tại của phương án:

**Điều 2.** Quyết định này thay thế cho Quyết định số 3100/QĐ-PCBC ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt PADT số 3074/PA-PCBC ngày 12/9/2025.

**Điều 2.** Phó Giám đốc đầu tư xây dựng, các Trưởng: Phòng Kế hoạch Vật tư, Đội QLLĐ, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Bình Chánh liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc “đề báo cáo”;
- Lưu: VT, QLĐT, ĐTTS.(bản giấy)(6)

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**