

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cái Nước.
- Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh, công cụ dụng cụ, thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước năm 2025 – 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh.
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí, nguồn thu bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa Cái Nước.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng – Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

2. Mục tiêu công việc: bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa điện lạnh trong toàn bộ bệnh viện.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Mô tả công việc

- Tham gia quản lý, sửa chữa nhỏ bảo trì bảo dưỡng điện lạnh định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất khi được phòng Tổ chức - Hành chính báo sửa chữa.
- Đề xuất cho phòng Tổ chức - Hành chính về việc sửa chữa điện lạnh khi có hư hỏng hoặc cần sửa chữa, mua sắm, thay thế, đề xuất cho phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục thanh lý tài sản, thanh quyết toán vật tư (nếu có) theo quy định Nhà nước.
- Tham gia bảo quản, vận hành hệ thống máy lạnh trung tâm.
- Định kỳ báo cáo phòng Tổ chức - Hành chính về công tác quản lý, sửa chữa nhỏ bảo trì bảo dưỡng điện lạnh.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ việc sử dụng và bảo quản điện lạnh, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc quản lý và sử dụng tài sản công.
- Địa điểm thực hiện sửa chữa nhỏ bảo trì bảo điện lạnh: Bệnh viện đa khoa Cái Nước, số 16, đường 19/5, khóm 2, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

3.2. Bố trí nhân sự (03 người):

STT	Vị trí	Số lượng người	Thời gian làm việc trong ngày	Đối tượng sửa chữa	Ghi chú
1	Đội trưởng đội kỹ thuật sửa chữa nhỏ bảo trì bảo dưỡng điện lạnh	1	giờ hành chính (8 giờ/ngày)	Theo danh mục tài sản	
2	Nhân viên kỹ thuật sửa chữa nhỏ bảo trì bảo dưỡng điện lạnh	2	trực ca 24 giờ/ngày	Theo danh mục tài sản	

3.3 Công cụ dụng cụ sửa chữa nhỏ phục vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa:

Nhà thầu tự mua sắm, trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ sửa chữa nhỏ phục vụ bảo trì bảo dưỡng điện lạnh trong suốt thời gian hợp đồng.

3.4 Danh mục tài sản điện lạnh cần bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tại bệnh viện

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy lạnh 1.0HP (Panasonic, reetech , ...)	Bộ	63
02	Máy lạnh 1.5HP (Panasonic, reetech , ...)	Bộ	88
03	Máy lạnh 2.0HP (Panasonic, reetech , ...)	Bộ	73
04	Máy lạnh 4.0HP (Panasonic, reetech , ...)	Bộ	02
05	Máy lạnh 5.0HP (Panasonic, reetech , ...)	Bộ	14
06	Tủ lạnh, Tủ mát (loại: 90L, 145L ...)	Bộ	50
07	Máy lạnh trung tâm	Hệ thống	01

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận: *Theo yêu cầu tại Mục 3 chương III của E-HSMT.*

2. Kế hoạch công tác: *Theo yêu cầu tại Mục 3 chương III của E-HSMT.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Trước khi tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, Nhà thầu cần kiểm tra hiện trạng và tình trạng hoạt động của thiết bị, có khuyến cáo cần thiết với Chủ đầu tư về những phát sinh trong quá trình thi công sửa chữa.

- Sau khi hoàn thành tất cả quá trình tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa đối với từng hạng mục, Nhà thầu cần thông báo việc hoàn thành việc sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục đó tới Chủ đầu tư bằng văn bản sau tối đa 02 ngày làm việc.

- Các hạng mục hoàn thành việc sửa chữa, bảo dưỡng phải được tiến hành nghiệm thu và chạy thử đạt yêu cầu theo quy định của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải thực hiện việc cân chỉnh, khắc phục đối với các hạng mục công việc trong phạm vi cung cấp dịch vụ.

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán của gói thầu đúng tiến độ và phù hợp với các quy định hiện hành.