

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1641 /XMCP-ĐTMS
V/v Thông báo sửa đổi HSYC và gia hạn nộp HSDX

Quang Hanh, ngày 31 tháng 12 năm 2025...

Kính gửi: Các Nhà thầu.

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu (HSYC) và thông báo mời tham gia đề xuất gói thầu 235/CHCT/XMCP/ĐT/2025: “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng toàn diện động cơ biến tần 690V công suất lớn” phát hành ngày 23/12/2025.

Chúng tôi thông báo tới Quý Nhà thầu nội dung sửa đổi trong HSYC gói thầu 235/CHCT/XMCP/ĐT/2025 như sau:

1. Nội dung HSYC của gói thầu đã phát hành
Phạm vi cung cấp - Mục 1, Chương IV. Yêu cầu đối với gói thầu:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL
1	Động cơ 122FN06-M01: + Công suất: 4200 KW; Điện áp: 6KV; Tốc độ 989 vòng/phút. + Chung loại vòng bi: NU244 ECMA/C3 (02 vòng) và 6044 M/C3 (01 vòng).	- Đánh dấu các vị trí cấp dầu nổi, tháo động cơ ra khỏi vị trí làm việc. - Vận chuyển động cơ về xưởng bảo dưỡng. - Tháo các chi tiết: kết làm mát, van khớp nổi, 2 nắp bích động cơ, cụm vành trượt... - Kiểm tra các thông số phần điện, kiểm tra tình trạng nêm rãnh Stator, Rotor. - Vệ sinh làm sạch các chi tiết. Kiểm tra kích thước lắp đặt gói đỡ ổ bi, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn lắp đặt.	Cái	01
2	Động cơ 142FN02-M01 + Công suất: 600 KW; Điện áp: 6KV; Tốc độ 738 vòng/phút. + Chung loại vòng bi: 6330M/C3 (02 vòng)	- Kiểm tra Stator, bảo dưỡng, vệ sinh sơn tẩm, sấy. - Kiểm tra Rotor, bảo dưỡng, vệ sinh sơn tẩm, sấy, cân bằng Rotor. - Vệ sinh thông gió làm mát động cơ. - Tiện lạng, rà, đánh bóng lại cụm vành trượt. - Thay vòng bi mới De, Nde (vòng bi do XMCP cấp).	Cái	01
3	Động cơ 150MD01-M01 + Công suất: 1000 KW; Điện áp: 6KV; Tốc độ 989 vòng/phút. + Chung loại vòng bi: 6330M/C3 (02 vòng)	- Lắp ráp hoàn thiện các chi tiết. - Kiểm tra, chạy thử, hoàn chỉnh sản phẩm. - Vận chuyển, lắp đặt, căn chỉnh động cơ với phụ tải, chạy nghiệm thu. Đưa động cơ vào hoạt động phục vụ sản xuất.	Cái	01

2. Này sửa đổi như sau:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Động cơ 141MD01-M01 + Công suất: 670KW; + Điện áp: 660v; Tốc độ	- Tháo động cơ ra khỏi vị trí làm việc. - Đo kiểm tra các thông số điện trước khi tiến hành bảo dưỡng: cách điện/điện trở cuộn dây Stator/Rotor	Cái	01

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	999,4 vòng/phút. + Vòng bi: NU1034MC3 + 6034MC3 + NU 322MC3	- Vận chuyển động cơ về xưởng bảo dưỡng. - Tháo các chi tiết: kết làm mát, van khớp nối, 2 nắp bích động cơ, cụm vành trượt... - Kiểm tra tình trạng nêm rãnh Stator, Rotor.		
2	Động cơ 141FN02-M01 + Công suất: 1500KW + Điện áp: 660V + Tốc độ: 999,4 vòng/phút. + Vòng bi: 6330MC3 và 6324MC3	- Vệ sinh làm sạch các chi tiết. Kiểm tra kích thước lắp đặt gối đỡ ổ bi, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn lắp đặt. - Kiểm tra Stator, bảo dưỡng, vệ sinh sơn tẩm, sấy. - Kiểm tra Rotor, bảo dưỡng, vệ sinh sơn tẩm, sấy, cân bằng động Rotor đạt theo tiêu chuẩn ISO 1940-1:2003. - Vệ sinh thông gió làm mát động cơ. - Thay vòng bi mới De, Nde (vòng bi do XMCP cấp).	Cái	01
3	+ Mã thiết bị: 163FN03-M01 + Công suất: 1400KW + Điện áp: 660V + Tốc độ: 999,4 vòng/phút. + Vòng bi: 6330MC3 và 6324MC3.	- Lắp ráp hoàn thiện các chi tiết. - Đo kiểm tra các thông số điện sau khi tiến hành bảo dưỡng: cách điện/điện trở cuộn dây Stator/Rotor. - Kiểm tra, chạy thử, hoàn chỉnh sản phẩm. - Vận chuyển, lắp đặt, căn chỉnh động cơ với phụ tải, chạy nghiệm thu. Đưa động cơ vào hoạt động phục vụ sản xuất.	Cái	01

(Ghi chú: Chỉ tiêu kỹ thuật nêu tại mục 2 và các nội dung khác của HSYC giữ nguyên, không đổi).

3. Gia hạn thời điểm đóng thầu đến: 10h00' ngày 12/01/2026.

Kính đề nghị Quý Nhà thầu cập nhật và bổ sung thông tin kịp thời vào HSDX.

Trân trọng cảm ơn và mong được hợp tác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS, Công01.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Quang Thoa