

Phú Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: PCPT-2026 - Sửa chữa MBA
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: "Cải tạo, Sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025"

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025.

- Tên gói thầu: PCPT-2026- Sửa chữa MBA.

- Số KHLCNT: PL2600008187 thời điểm đăng tải 21/01/2026 10:09

- Số E-TBMT: IB2600027971 thời điểm đăng tải 27/01/2026 09:20;

- Giá gói thầu: 2.189.450.499 VND

- Dự toán gói thầu: 2.047.278.388 VND

- Nguồn vốn: KHCB và TDTM

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01 Năm 2026

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng,
Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 70/QĐ-PCPT ngày 10/01/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

+ Quyết định số 215/QĐ-PCPT ngày 26/01/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-PCPT ngày 13/01/2026 để

Phú Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: PCPT-2026- Sửa chữa MBA

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: “Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025”

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025.

- Tên gói thầu: PCPT-2026- Sửa chữa MBA.

- Số KHL/CNT: PL2600008187 thời điểm đăng tải 21/01/2026 10:09

- Số E-TBMT: IB2600027971 thời điểm đăng tải 27/01/2026 09:20;

- Giá gói thầu: 2.189.450.499 VND

- Dự toán gói thầu: 2.047.278.388 VND

- Nguồn vốn: KHCB và TDTM

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01 Năm 2026

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng,
Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 70/QĐ-PCPT ngày 10/01/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
+ Quyết định số 215/QĐ-PCPT ngày 26/01/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu
+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-PCPT ngày 13/01/2026 để

thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: PCPT-2026- Sửa chữa MBA Thuộc dự án Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2026 (HP1).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phạm Hồng Hải	Tổ trưởng	Tổ trưởng chỉ đạo chung
2	Cao Quang Minh	Thành viên	Phụ trách chung, kiểm tra, đôn đốc tiến độ chấm thầu, có ý kiến kết luận về các tình huống xét thầu, tổ chức họp thống nhất kết quả xét thầu
3	Bùi Thanh Hưng	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu. - Kiểm tra lại báo cáo đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu.
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu. - Kiểm tra lại báo cáo đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu.
5	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu
6	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu
7	Hoàng Anh Hải	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu.
8	Nguyễn Bá Soán	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu
9	Phan Duy Tùng	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu
10	Nguyễn Duy Thành	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ, năng lực tài chính, thiết bị chủ yếu, nhân sự chủ chốt và kỹ thuật của HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Thời gian làm việc của Tổ chuyên gia: Bắt đầu từ khi xét thầu đến khi hoàn thành nhiệm vụ;
- Phân công công việc của các thành viên:

+ Tổ trưởng tổ chuyên gia điều hành chung và lập báo cáo đánh giá E- Hồ sơ dự thầu dựa trên các tiêu chí trong E- Hồ sơ mời thầu. Lập các biểu để các thành viên đánh giá E- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu tên.

+ Các thành viên trong tổ chuyên gia cùng nhau đánh giá E- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu tên theo các tiêu chí nêu trong E- Hồ sơ mời thầu theo đúng trình tự nêu trong hồ sơ yêu cầu và theo đúng quy định hiện hành.

- Phương pháp đánh giá E-HSDT:

+ E-HSDT của các nhà thầu được tiến hành đánh giá theo nhóm.

+ Từng chuyên gia trong nhóm đánh Giá E-HSDT (mỗi Thành viên một bản sao E-HSDT) theo các tiêu chí trong E-HSMT của từng nhà thầu một.

- Kết quả đánh giá từng tiêu chí trong E-HSDT của các nhà thầu theo các tiêu chí trong E-HSMT được thông qua các thành viên trong nhóm trước khi đưa ra kết quả đánh giá chính thức.

Trong trường hợp các thành viên trong tổ chuyên gia không thống nhất được các tiêu chí đánh giá hoặc không thống nhất được kết quả đánh giá cho bất kỳ tiêu chí hoặc một nhà thầu nào thì làm 1 biên bản làm việc riêng kẹp cùng báo cáo đánh giá này (nếu có).

- Các tiêu chí, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về mặt kỹ thuật, xác định giá thấp nhất giá như nêu trong E-HSMT được sử dụng để đánh giá E-HSDT của các nhà thầu, đồng thời ghi rõ tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại phần, chương, mục nào trong E-HSMT.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600027971
Tên gói thầu	PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Tên chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	05/02/2026 18:46
Lĩnh vực	Phí tư vấn

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600008187
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	30 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	05/02/2026 09:00
Giá dự toán	2.047.278.388 VND

Thông tin nhà thầu

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực EHSĐT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BD DT (ngày)	Thời gian thực hiện
-----	--------------	--------------	-------------------	------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------

				giá (%)				gói thầu
1	vn010380 7130	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT	2.407.482.000	0	2.407.482.000	90	25.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	vn010368 9952	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI	2.450.347.200	0	2.450.347.200	90	25.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây :

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu		Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT		Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI		Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không
c) Các nội dung bỏ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không
c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). không

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT	Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điện Hà Nội

- Ngày 05/03/2026 chủ đầu tư có Công văn số:1190/PCPT-QLDA về việc làm rõ E-HSDT gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA đối với nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị điện

MBT tham gia dự thầu gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn> với nội dung sau:

+ Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự:

Nhà thầu đề xuất hợp đồng số: 48-HD-EVNHANOI-LE-HBT-SANAKY ngày 06/06/2023 giữa Tổng công ty Điện lực Hà Nội với Liên danh công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Hà Nội và công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Việt Nam, Công ty TNHH Sông Hồng Việt; Giá trị đàm nhận công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Hà Nội là: 9.963.452.400 VND, đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh nhà thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ trong HD số: 48-HD-EVNHANOI-LE-HBT-SANAKY ngày 06/06/2023.

+ Đề nghị Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp.

- Ngày 10/03/2026 Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điện Hà Nội có văn bản số 09/CV-LE – MBT ngày 09/03/2026 Bổ sung hồ sơ làm rõ E – HSDT Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA và tài liệu kèm theo được gửi trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn>. Kèm theo hồ sơ:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng Hợp đồng số 48-HD-EVNHANOI-LE-HBT-SANAKY ngày 06/06/2023, kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng

* Trên cơ sở hồ sơ nhà thầu chưa cung cấp được nội dung yêu cầu làm rõ về giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp. Tổ chuyên gia đề nghị chủ đầu tư tiếp tục làm rõ e-HSDT.

- Ngày 20/03/2026 chủ đầu tư có Công văn số 1673/PCPT-QLDA ngày 20/03/2026 về việc làm rõ E-HSDT gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA (lần 2) đối với nhà thầu Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điện Hà Nội tham gia dự thầu gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn> và hạn trả lời đến hết ngày 25/03/2026 với nội dung sau:

+ Đề nghị nhà thầu cung tài liệu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực với sản phẩm máy biến áp

+Nhà thầu cung cấp tài liệu Goăng MBA

- Đến hết ngày 25/03/2026 Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điện Hà Nội không có nội dung trả lời trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn>.

→ Trên cơ sở hồ sơ tài liệu làm rõ và HSDT của nhà thầu. Tổ chuyên gia số 2 đánh giá phần kỹ thuật của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điện Hà Nội là không đạt và sẽ không được đánh giá các bước tiếp theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

*** Công ty cổ phần thiết bị điện MBT.**

- Ngày 05/03/2026 chủ đầu tư có văn bản số 1191/PCPT-QLDA về việc làm rõ E-HSDT gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA đối với nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị điện MBT tham gia dự thầu gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn> với nội dung sau:

+ Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

+ Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh Máy lọc dầu hợp bộ có thể huy động thực hiện phục vụ công việc trong gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA.

+E-HSDT Nhà thầu cung cấp hợp đồng số: 2016-00127-000 ngày 04/07/2016 giữa Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam với Công ty cổ phần chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội thuê hệ thống thử nghiệm MBA, Model DTS 3-2500 mới 100%, Năm SX 2016, X/xứ Thụy Sĩ. Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hệ thống thử nghiệm MBA là thuộc sở hữu Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam và tài liệu xác nhận hệ thống thử nghiệm MBA đạt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Ngày 09/03/2026 Công ty cổ phần thiết bị điện MBT có văn bản số 90.03/CV – MBT ngày 09/03/2026 về việc phúc đáp làm rõ E-HSDT và tài liệu kèm theo được gửi trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn/kem> Kèm theo tài liệu:

+ Hóa đơn phòng thí nghiệm: Hóa đơn mua bản hệ thống thí nghiệm Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam với Công ty cổ phần chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội, tuy nhiên chưa cung cấp tài liệu phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

+ Máy lọc dầu: Nhà thầu cung cấp hợp đồng số: 2017/MBT-TRUMPF/01 giữa Công ty Cổ phần sản xuất máy biến thế Hà Nội với Công ty TNHH TRUMPE PTE ngày 28/02/2017, Tuy nhiên nội dung danh mục mua bản hàng hóa hợp đồng số : 2017/MBT-TRUMPF/01 không có Máy lọc dầu.

+ Tài liệu nộp thuế: Nhà thầu cung cấp kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024, nhưng chưa có tài liệu chứng minh nhà thầu đã thực hiện nghĩa vụ đã nộp thuế.

Trên cơ sở hồ sơ nhà thầu cung cấp chưa đáp ứng hết nội dung yêu cầu làm rõ của chủ đầu tư. Tổ chuyên gia đề nghị chủ đầu tư tiếp tục làm rõ e-HSDT của Công ty cổ phần thiết bị điện MBT.

- Ngày 20/03/2026 chủ đầu tư có Công văn số 1668/PCPT-QLDA ngày 20/03/2026 về việc làm rõ E-HSDT gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA (lần 2) đối với nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị điện MBT gửi trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn> với nội dung sau:

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

+ Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh Máy lọc dầu hợp bộ thuộc sở hữu nhà thầu hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu có thể huy động thực hiện công việc trong gói thầu: “Gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA”.

+ Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu Phòng thí nghiệm MBA phải đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Ngày 21/03/2026 Công ty cổ phần thiết bị điện MBT có văn bản số 21.03/CV – MBT ngày 21/03/2026 Về việc phúc đáp làm rõ E-HSDT và tài liệu kèm theo được gửi trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.com.vn>. có nội dung:

→ Trên cơ sở hồ sơ tài liệu làm rõ và HSDT của nhà thầu. Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của E-HMST

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

Bảng số 06

Sst	Nội dung	Công ty cổ phần thiết bị điện MBT
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	2.407.482.000
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không áp dụng
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	2.407.482.000
5	$\Delta U/D$ (nếu có)	Không áp dụng
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	2.407.482.000

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Sst	Nội dung	Công ty cổ phần thiết bị điện MBT	Công ty cổ phần sản xuất thiết bị Điện Hà Nội
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	2.407.482.000	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng

Ghi chú: Theo khoản 2 điều 30 của thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025:

Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²

- Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu nhân sự
- Kết quả đánh giá chi tiết thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty cổ phần thiết bị điện MBT		

b) Thuyết minh hình trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có

c) Các nội dung bỏ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bỏ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bỏ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có):

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 05 tháng 02 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Theo khoản 2 điều 30 của thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025: Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu

- Giá dự toán gói thầu được duyệt: 2.047.278.388 VND theo quyết định 124/QĐ-PCPT ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025”

- Nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị điện MBT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có): 2.407.482.000 VND

- Tổ chuyên gia nhận thấy giá dự thầu của nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị điện MBT vượt giá dự toán gói thầu được duyệt theo quyết định số quyết định 124/QĐ-PCPT ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự toán Gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025”. Áp dụng Khoản 5, điều 78, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2025 và căn cứ Khoản 8, Điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

* Áp dụng cứ Khoản 8, Điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thuộc danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo một hoặc kết hợp lần lượt các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.

Trường hợp cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu thì cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu và quy định rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá dự thầu theo quy trình mở thầu quy định tại Điều 28 của Nghị định này hoặc chào lại giá dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với đấu thầu qua mạng.

Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh nhưng bảo đảm việc điều chỉnh được thực hiện trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu;

c) Mời các nhà thầu này tham gia chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trước thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến;

d) Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh. Trường hợp đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. Cách thức này chỉ áp dụng đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, dự toán mua sắm, gói thầu.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì xử lý theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này hoặc cho phép mời nhà thầu vào đàm phán về giá nhưng bảo đảm giá sau đàm phán không vượt giá gói thầu.

- Để đảm bảo tiến độ dự án, tổ chuyên gia số 02 kiến nghị chủ đầu tư cho phép áp dụng điểm b Khoản 8, Điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025

Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết."


Tổ chuyên gia số 2 kiến nghị chủ đầu tư cho phép nhà thầu thực hiện chào lại giá dự thầu, đồng thời Chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu Gói thầu PCPT-2026- Sửa chữa MBA Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: "Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định;

2. Quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện công bằng, minh bạch;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Đối chiếu tài liệu: Không

V. Chữ ký của các thành viên Tổ chuyên gia đánh giá xét thầu.

STT	Họ và tên của các thành viên	Chữ ký
1	Phạm Hồng Hải	
2	Cao Quang Minh	
3	Bùi Thanh Hưng	
4	Nguyễn Đức Thắng	
5	Hoàng Anh Hải	
6	Phan Duy Tùng	
7	Nguyễn Thị Thơm	
8	Nguyễn Bá Soán	
9	Nguyễn Duy Thành	
10	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	x		Bảo lãnh dự thầu số: 180MD2603383925 ngày 02/02/2026 của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội(MB) chi nhánh Thanh Trì với số tiền 25.000.000 VNĐ. Bảo lãnh 120 ngày kể từ 05/02/2026.
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-			
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		Nhà thầu có báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN				Đạt		E-HSDT đáp ứng E-HSMT

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM													
Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tính Phú Thọ năm 2025 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT													
Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾					Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)	
STT	Mô tả	Yêu cầu						Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.					x	-	x		Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 nhà thầu Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu	
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.						x	-	x		Nhà thầu cung cấp bản kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến ngày 31/03/2025, có giấy xác nhận không nợ thuế số: 3229/CCT-KTr ngày 04/03/2025 chỉ cục thuế huyện Đan Phượng xác nhận không nợ thuế đến ngày 04/03/2025	
3	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 2.027.268.981 VND.	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 1.117.408.979.872 VND					x	-	x		Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu đáp ứng E-HSMT	
4	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu: Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự:Sửa chữa, cải tạo hoặc sản xuất máy biến áp phân phối có cấp điện áp sơ cấp từ 22kV trở lên - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 656.835.150 VND Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành	-	-	x	* Hợp đồng Số: 199/24/MS/ĐT/HAVEC-MBT-ICO-BG ngày giữa Công ty Điện lực Bắc Giang với Liên danh Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Việt Nam - Công ty cổ phần thiết bị điện MBT-Công ty cổ phần thiết bị điện và xây dựng công nghiệp Việt Nam, Nhà thầu ông ty cổ phần thiết bị điện MBT đảm nhận giá trị: 12.467.721.960 VND - Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị giai đoạn 1 ngày 24/12/2024; Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn II ngày 30/12/2024; - Hóa đơn số: 2114 ngày 24/12/2024 có giá trị: 4.748.855.040 VND; Hóa đơn số: 2215 ngày 24/12/2024 với giá trị: 4.168.797.840 VND; Hóa đơn số: 2194 ngày 30/12/2024 có giá trị: 1.447.513.200 VND; Hóa đơn số: 2195 ngày 30/12/2024 có giá trị: 2.102.555.880 VND - Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 22/04/2025	
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT	Số: 199/24/MS/ĐT/HAVEC-MBT-ICO-BG-Số: 199/24/MS/ĐT/HAVEC-MBT-ICO-BG	12/12/2024	47.217.434.760	22/04/2025					
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại dịch vụ	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện					Các đặc tính khác
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT	Số: 199/24/MS/ĐT/HAVEC-MBT-ICO-BG-Số: 199/24/MS/ĐT/HAVEC-MBT-ICO-BG	Cung cấp MBA	12.467.721.960 VND	12.467.721.960					
Kết luận										Đạt		E-HSDT đáp ứng E-HSMT	

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soàn

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

Đánh giá về thiết bị thí công

STT	E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾												Kết quả đánh giá ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁴⁾
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có													Đạt	Không đạt	
	Máy quần đồng lá	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Model)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị	x	-	* Máy Máy cuộn hạ thế đồng lá BOB L800 thương hiệu LAE - Hợp đồng mua bán số: 15033 ngày 24/08/2015
			1	Máy quần đồng lá													
			1.1	Máy cuộn hạ thế đồng lá BOB L800	LAE	2016	BOB L800	2016	Tạo bởi dây	Ý		Điểm công nghiệp Sông Cũn, Đan Phượng, Hà Nội	Máy đang vận hành tốt, huy động ngay khi có nhu cầu	Sở hữu nhà thầu			
2	Máy quần dây đồng tráng men	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Model)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị	x	-	* Máy quần dây kiểu BOB FPN 08 - Hợp đồng mua bán số: 15033 ngày 24/08/2015
			2	Máy quần dây đồng tráng men													
			2.1	Máy cuộn cao thế BOB NPN - 14	LAE	2017	BOB NPN - 14	2017	Tạo bởi dây	Ý		Điểm công nghiệp Sông Cũn, Đan Phượng, Hà Nội	Máy đang vận hành tốt, huy động ngay khi có nhu cầu	Sở hữu nhà thầu			
3	Lò sấy máy biến áp	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Model)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị	x	-	Máy sấy chân không biến áp -PID - Hợp đồng mua bán No1/NDE.YM-MBT/2016 ngày 01/06/2016
			3	Lò sấy máy biến áp													
			3.1	Lò sấy chân không NO.1	TVDO	2016	NO.1	2016	Sấy ruột máy biến áp	Trung Quốc		Điểm công nghiệp Sông Cũn, Đan Phượng, Hà Nội	Máy đang vận hành tốt, huy động ngay khi có nhu cầu	Sở hữu nhà thầu			
4	Bảng Máy lọc dầu hợp bộ	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Model)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị	x	-	Máy lọc dầu máy biến áp 2 cấp, công suất 600LPH, số CbS/11-25/262 theo hợp đồng mua bán số: MBTN2509081 ngày 08/09/2025
			4	Bảng Máy lọc dầu hợp bộ													
			4.1	Máy lọc dầu	VPI	2016	chân không	2016	Lọc dầu máy biến áp	Ấn Độ		Điểm công nghiệp Sông Cũn, Đan Phượng, Hà Nội	Máy đang vận hành tốt, huy động ngay khi có nhu cầu	Sở hữu nhà thầu			
5	Phòng thí nghiệm: Đạt theo ISO/IEC 17025	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Model)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị	x	-	Phòng thí nghiệm: Đạt theo ISO/IEC 17025 theo giấy chứng nhận VILAS 1113 hiệu lực đến 11/06/2029
			5	Phòng thí nghiệm: Đạt theo ISO/IEC 17025													
			5.1	Hệ thống thiết bị thử nghiệm máy biến áp phân phối DTTS	HEAFELY HIPOTRONI CS/Thủy Sỹ	2016	Hợp bộ	2016	Thử nghiệm máy biến áp	Thụy sĩ		Điểm công nghiệp Sông Cũn, Đan Phượng, Hà Nội	Máy đang vận hành tốt, huy động ngay khi có nhu cầu	Sở hữu nhà thầu			
Kết luận															Đạt		E-HSDT đáp ứng E-HSMT

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	-	-	-	
	Cung cấp dịch vụ đầy đủ, đáp ứng mục đích, nội dung, khối lượng công việc của gói thầu - Có thuyết minh đầy đủ chi tiết tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: Đạt - Không có hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không đầy đủ: Không đạt	X			Có thuyết minh đầy đủ chi tiết tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục tiêu công việc				
	Giải pháp và phương pháp luận thể hiện mức độ hiểu biết về tính chất và mục tiêu của công việc thuộc phạm vi gói thầu - Có thuyết minh đầy đủ chi tiết về tính chất và mục tiêu công việc: Đạt - Không có hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không đầy đủ: Không đạt	X			Có thuyết minh đầy đủ chi tiết về tính chất và mục tiêu công việc
3	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện				
3.1	Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) còn hiệu lực được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp Có: Đạt Không có: Không đạt	X			Giấy chứng nhận ISO-9001: 2015 số: MQS 2405003 hiệu lực đến ngày 19/08/2026

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
3.2	Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Phòng thử nghiệm xuất xưởng máy biến áp với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng Có: Đạt Không có: Không đạt	X			Quyết định số: 1218/QĐ-VPCNCL ngày 11/06/2024 về việc công nhận phòng thí nghiệm: Phòng kiểm tra chất lượng Công ty cổ phần thiết bị Điện MBT phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của văn phòng công nhận chất lượng
3.3	Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp. -Có đầy đủ: Đạt - Không có đầy đủ: Không đạt	X			Giấy chứng nhận: TCVN 8525:2015 số 560-24-01/00 hiệu lực đến ngày 22/02/2027
3.4	Biên bản thử nghiệm đặc biệt (Special test): Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Biên bản thử nghiệm ngắn mạch đạt yêu cầu của tiêu chuẩn do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp, của tối thiểu: + 01 MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) sau cải tạo sửa chữa hoặc sản xuất mới; + 01 MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4 (kV) sau cải tạo sửa chữa hoặc sản xuất mới. - Có đầy đủ: Đạt - Không có đầy đủ: Không đạt	X			-Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): số 21232 cho máy biến áp 400kVA - 22/0,4kV -Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): số 20STL00032 cho máy biến áp 35kV/0,4
4	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ				

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của Máy biến áp sau cải tạo sửa chữa (theo các yêu cầu tại Mục 3, Chương V E-HSMT): + Nội dung nhà thầu đề xuất về kỹ thuật thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; + Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ,... của dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Tất cả các yêu cầu cơ bản được đánh giá là “Đạt” và các thông số khác được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”: Đạt - Không đáp ứng, có sai lệch không chấp nhận được so với các yêu cầu trong phần yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ: Không đạt	X			Tất cả các yêu cầu cơ bản được đánh giá là “Đạt” Xen Lai Giảng
5	Tiến độ cung cấp dịch vụ				
	Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ≤ 30 ngày: đạt - Không có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hoặc có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và ≥ 30 ngày: Không đạt	X			Có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ≤ 30 ngày
6	Bảo hành máy biến áp sau sửa chữa				

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
	Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày đóng điện, nghiệm thu đưa máy biến áp sau sửa chữa vào vận hành trên lưới điện hoặc 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao máy biến áp sau sửa chữa, tùy theo điều kiện nào đến trước - Chấp thuận theo yêu cầu: Đạt - Không chấp thuận: Không đạt	X			Có cam kết bảo hành tối thiểu 18 tháng kể từ ngày đóng điện, nghiệm thu đưa máy biến áp sau sửa chữa vào vận hành trên lưới điện hoặc 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao máy biến áp sau sửa chữa, tùy theo điều kiện nào đến trước
7	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP				
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu): Đạt - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) có từ 02 hợp đồng trở lên bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu): Không đạt	X			Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu)

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
8	Uy tín của nhà thầu				
	Uy tín của nhà thầu theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu hàng năm hoặc đột xuất được các chủ đầu tư trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt và đăng tải lên Hệ thống thông tin quản lý đấu thầu của EVN https://dauthau.evn.com.vn (theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn về đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu) - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hợp đồng tương tự trước đó bị đánh giá là “Không đạt”: Đạt - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) có hợp đồng tương tự trước đó bị đánh giá là “Không đạt”: Không đạt	X			Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hợp đồng tương tự trước đó bị đánh giá là "đạt"
KẾT LUẬN ⁽³⁾		Đạt			E-HSDT đáp ứng E-HSMT

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

PHỤ LỤC : ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA THIẾT BỊ

Gói thầu PCPT-2026-Sửa chữa MBA

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Yêu cầu của E-HSMT	Nội dung sửa chữa	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Thử nghiệm	Đánh giá
1	Vỏ Máy (Tận dụng)	Vỏ máy cũ, thay thế Gioăng làm kín MBA	Công ty TNHH MTV SX TM DV vật liệu nhiệt đới	Việt Nam	VL.23.0009 (Viện khoa học và công nghệ quân sự_ Viện nhiệt đới môi trường) VITTEP	Đáp ứng
2	Lõi từ và cuộn dây của MBA	Lõi từ tận dụng, lõi đồng tận dụng và bổ sung thêm để đáp ứng công suất, điện áp	NGO HAN	Trung Quốc, chi nhánh phân phối tại Việt Nam	Test Certification: TM 23/2968 và TM22/3116	Đáp ứng
3	Dầu máy biến áp	Thay mới	Apar Industries Ltd	Ấn Độ	Số: 01195/BB-ETC-HN (Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) Số:240500218/TNĐMN-HĐ (Công ty Thí nghiệm điện Miền nam)	Đáp ứng
4	Sứ xuyên của MBA	Thay mới	Liling Jingpeng	Trung Quốc	22/TN2/5305-01, 02 (Quatest 1)	Đáp ứng
5	Bộ điều chỉnh điện áp của MBA	Tận dụng				Đáp ứng
6	Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA		ELECTRICAL MATERIALS & TECHNICAL SOLUTION J.S.CO	Ấn Độ	VIAT:QS:04:03:05, REV.2 (VIAT Instrument)	Đáp ứng
7	Nhãn mác của MBA	Gia công lại				Đáp ứng
8	Bía cách điện	Thay mới	Shangdong	Trung Quốc	22/TN2/0892-06, 07, 09, 10 (Quatest 1)	Đáp ứng
9	Giấy cách điện	Thay mới	ELECTRICAL MATERIALS & TECHNICAL SOLUTION J.S.CO	Ấn Độ		Đáp ứng

STT	Yêu cầu của E-HSMT	Nội dung sửa chữa	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Thử nghiệm	Đánh giá
8	Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp				No.20STL00032 (KERI)_35kV No.21232 (ASTA)_22kV	Đáp ứng
	KẾT LUẬN(3)					Đạt

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

PHỤ LỤC 1: TYPE TEST Gioăng MBA
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Nhà thầu chào	Bản tets	Đơn vị thí nghiệm	Kết quả
1	Nhà sản xuất	Nêu cụ thể	Công ty TNHH MTV SX TM DV vật liệu nhiệt đới			
2	Nước sản xuất	Nêu cụ thể	Việt Nam			
3	Mã hiệu	Nêu cụ thể	ZCSCD			
4	Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 2752:2008, TCVN 4509:2013, TCVN 2229:2007	IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương			
5	Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC	$\leq 2\%$	$\leq 1,9\%$	VL.23.0009	Viện khoa học và công nghệ quân sự_ Viện nhiệt đới môi trường_ VITTEP	Đạt
6	Độ giãn dài khi kéo đứt	$\geq 350\%$	Trong, sáng, không có nước và tạp chất	VL.23.0009	Viện khoa học và công nghệ quân sự_ Viện nhiệt đới môi trường_ VITTEP	Đạt
7	Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC	$\geq 85\%$ và 90%	$\geq 91\%$ và 90%	VL.23.0009	Viện khoa học và công nghệ quân sự_ Viện nhiệt đới môi trường_ VITTEP	Đạt

PHỤ LỤC 1: TYPE TEST SỬ XUYÊN
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Nhà thầu chào	Bản tets	Đơn vị thí nghiệm	Kết quả
1	Nhà sản xuất	Nêu cụ thể	Liling Jingpeng			
2	Nước sản xuất	Nêu cụ thể	Trung Quốc			
3	Mã hiệu	Nêu cụ thể	24NF250 CD600			
			36NF250 CD965			
			1kV/630, 1000, 2000, 3150A+B			
4	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5769:1993			
5	Chiều dài đường rò	≥ 25 mm/kV	≥ 25 mm/kV (640 mm_24kV)	22/TN2/5305-01	Quatest 1	Đạt
			≥ 25 mm/kV (966 mm_35kV)	22/TN2/5305-02	Quatest 1	Đạt
6	Độ bền điện áp tần số công nghiệp	≥ 50 kV (22kV)	≥ 60 kV/1 phút	22/TN2/5305-01	Quatest 1	Đạt
		≥ 3 kV (0,4kV)	≥ 10 kV/1 phút	22/TN2/5305-03,04,05	Quatest 1	
7	Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 ms (trị số đỉnh) (BIL)	≥ 125 kV	≥ 125 kV	22/TN2/5305-01	Quatest 1	Đạt

PHỤ LỤC 1: TYPE TEST DẦU MBA
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Nhà thầu chào	Bản tests	Đơn vị thí nghiệm	Kết quả	Ghi chú
1	Nhà sản xuất	<i>Nêu cụ thể</i>	Apar Industries Ltd				
2	Nước sản xuất	<i>Nêu cụ thể</i>	Ấn Độ				
3	Mã hiệu dầu	<i>Nêu cụ thể</i>	Apar poweroil to 1020 60HX				
4	Tiêu chuẩn áp dụng	IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương	IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
5	Độ nhớt, ở 40°C	$\leq 10 \text{ mm}^2/\text{s}$	$\leq 10 \text{ mm}^2/\text{s}$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
6	Quan sát bên ngoài	Trong, sáng, không có nước và tạp chất	Trong, sáng, không có nước và tạp chất	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
7	Chỉ số màu	$< 0,5$	$< 0,5$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
8	Loại dầu	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020			đạt	
9	Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín)	135 °C	135 °C	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
10	Hàm lượng nước	$\leq 30 \text{ ppm}$	$\leq 30 \text{ ppm}$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
11	Điện áp đánh thủng						
a	Trước khi lọc sấy	$\geq 30 \text{ kV}$	$\geq 30 \text{ kV}$	Số 240500218/TNĐMN-HĐ	Công ty Thí nghiệm điện Miền nam	đạt	
b	Sau khi lọc sấy	$\geq 70 \text{ kV}$	$\geq 70 \text{ kV}$	Số 240500218/TNĐMN-HĐ	Công ty Thí nghiệm điện Miền nam	đạt	
12	Trị số trung hòa (độ acid)	$\leq 0,01 \text{ mgKOH/g}$	$\leq 0,01 \text{ mgKOH/g}$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
13	Sức căng bề mặt ở 25°C	$\geq 43 \text{ nN/m}$	$\geq 43 \text{ nN/m}$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
14	Tỷ trọng (ở 20°C)	$\leq 0,895 \text{ g/ml}$	$\leq 0,895 \text{ g/ml}$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
15	Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa	$[0,08 \div 0,4] \% \text{ W}$	$[0,08 \div 0,4] \% \text{ W}$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
16	Ăn mòn Sulphur	Không	Không				
17	Hợp chất Furfural	Không phát hiện (cho phép $< 0,05 \text{ mg/kg}$)	Không phát hiện (cho phép $< 0,05 \text{ mg/kg}$)	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	

18	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90°C	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,5 \%$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
19	Độ ổn định kháng oxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:						
19.2	Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112	≥ 195 phút	≥ 195 phút				
19.3	Phương pháp ASTM D2440- 72 giờ:						
a	Khối lượng cặn:	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
b	Trị số axit sau oxy hóa	$\leq 0,3 \text{ mgKOH/1g}$ dầu	$\leq 0,3 \text{ mgKOH/1g}$ dầu	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	
20	PCBs	Không phát hiện (cho phép < 2ppm)	Không phát hiện (cho phép < 2ppm)	01195/BB-ETC-HN	Công ty thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	đạt	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH
(Phương pháp giá thấp nhất)

Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MBT

STT	Nội dung	Giá trị
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) ⁽¹⁾	2.407.482.000 VND
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa ⁽²⁾	Không áp dụng
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ giá trị giảm giá (nếu có)	2.407.482.000 VND
5	$\Delta_{VD}^{(3)}$	Không áp dụng
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có) ⁽⁴⁾	2.407.482.000 VND

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng 
Nguyễn Thị Thơm 
Nguyễn Bá Soản 
Nguyễn Duy Thành 
Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải 
Cao Quang Minh 
Bùi Thanh Hưng 
Nguyễn Đức Thắng 
Hoàng Anh Hải 

(Tổ chuyên gia chọn quy trình đánh giá tự điều chỉnh tên mẫu cho phù hợp)

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU PHI TƯ VẤN

(phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên
Dự án	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Tên gói thầu:	PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Dự án/dự toán mua sắm:	Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Chủ đầu tư:	CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA

Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	x		Bảo lãnh dự thầu số: 180MD2603383925 ngày 02/02/2026 của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội(MB) chi nhánh Thanh Trì với số tiền 25.000.000 VNĐ. Bảo lãnh 120 ngày kể từ 05/02/2026.
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	x		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		Nhà thầu có BCTC năm 2022, 2023, 2024
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu theo tra cứu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0103689952 đăng ký lần đầu ngày 02/04/2009 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/07/2024
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN				Đạt		E-HSDT đáp ứng E-HSMT

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM													
Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI													
Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾					Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)	
STT	Mô tả	Yêu cầu						Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt		
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.					x	-	x		Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.						x	-	x		Nhà thầu có thông báo không nợ thuế đến ngày 06/05/2025 số 12446/TB-CCTKVO1-QLDN3 ngày 08/05/2025 của chi cục thuế KV1	
3	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 2.027.268.981 VND.	THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 325.912.850.793,3333 VND					x	-	x		Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu đáp ứng EHSMT	
4	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu: Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự:Sửa chữa, cải tạo hoặc sản xuất máy biến áp phân phối có cấp điện áp sơ cấp từ 22kV trở lên - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 656.835.150 VND Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành	-	-	x	- Hợp đồng số: 48-HĐ-EVNHANOI-LE-HBT-SANAKY ngày 06/06/2023 giữa Tổng công ty Điện lực Hà Nội với liên doanh công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Hà Nội và công ty cổ phần sản xuất biến thể HBT Việt Nam, Công ty TNHH Sông Hồng Việt; Giá trị đảm nhận công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Hà Nội là 9.963.452.400 VND - Nhà thầu bổ sung Biên Bản nghiệm thu, Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 10/12/2024 sau khi làm rõ	
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI	48-Mua sắm máy biến áp phân phối dự phòng tại kho nhà cung cấp năm 2023	06/06/2023	29.633.587.500						
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại dịch vụ	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện					Các đặc tính khác
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI	48-Mua sắm máy biến áp phân phối dự phòng tại kho nhà cung cấp năm 2023	Hợp đồng cung cấp máy biến áp	9.963.452.400 VND	Hợp đồng chọn gói					
Kết luận											Đạt	E-HSDT đáp ứng E-HSMT	

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Duy Tùng 

Nguyễn Thị Thơm 

Nguyễn Bá Soán 

Nguyễn Duy Thành 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải 

Cao Quang Minh 

Bùi Thanh Hưng 

Nguyễn Đức Thắng 

Hoàng Anh Hải 

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: PCPT-2026-Sửa chữa MBA
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa MBA ngoài lưới tỉnh Phú Thọ năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ			
	Cung cấp dịch vụ đầy đủ, đáp ứng mục đích, nội dung, khối lượng công việc của gói thầu - Có thuyết minh đầy đủ chi tiết tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: Đạt - Không có hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không đầy đủ: Không đạt	x		Có thuyết minh đầy đủ chi tiết tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục tiêu công việc			
	Giải pháp và phương pháp luận thể hiện mức độ hiểu biết về tính chất và mục tiêu của công việc thuộc phạm vi gói thầu - Có thuyết minh đầy đủ chi tiết về tính chất và mục tiêu công việc: Đạt - Không có hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không đầy đủ: Không đạt	x		Có thuyết minh đầy đủ chi tiết về tính chất và mục tiêu công việc
3	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện			
3.1	Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) còn hiệu lực được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp Có: Đạt Không có: Không đạt	x		* Giấy chứng nhận ISO-9001: 2015 số: HT1318-23 hiệu lực đến ngày 07/04/2026
3.2	Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Phòng thử nghiệm xuất xưởng máy biến áp với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng Có: Đạt Không có: Không đạt	x		* Quyết định công nhận phòng thí nghiệm Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Hà Nội Đạt theo ISO/IEC 17025:2017 số: 3291/QĐ-VPCNCL ngày 17/12/2024 hiệu lực đến ngày 23/12/2029

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
3.3	Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp. - Có đầy đủ: Đạt - Không có đầy đủ: Không đạt		x	Nhà thầu Không cung cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp sau khi hết thời gian làm rõ
3.4	Biên bản thử nghiệm đặc biệt (Special test): Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Biên bản thử nghiệm ngắn mạch đạt yêu cầu của tiêu chuẩn do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp, của tối thiểu: + 01 MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) sau cải tạo sửa chữa hoặc sản xuất mới; + 01 MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4 (kV) sau cải tạo sửa chữa hoặc sản xuất mới. - Có đầy đủ: Đạt - Không có đầy đủ: Không đạt	x		*Giấy chứng thí nghiệm nhận số: 25STL00023 do KERI thực hiện cho MBA 400kVA 22/0,4kV * Giấy chứng nhận thí nghiệm số : 25STL00024 do KERI thực hiện cho MBA 250kVA 35/0,4kV
4	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ			
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của Máy biến áp sau cải tạo sửa chữa (theo các yêu cầu tại Mục 3, Chương V E-HSMT): + Nội dung nhà thầu đề xuất về kỹ thuật thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; + Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ,... của dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Tất cả các yêu cầu cơ bản được đánh giá là “Đạt” và các thông số khác được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”: Đạt - Không đáp ứng, có sai lệch không chấp nhận được so với các yêu cầu trong phần yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ: Không đạt		x	Nhà thầu không cung cấp hồ sơ Gioăng MBA theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT
5	Tiến độ cung cấp dịch vụ			

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
	Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ≤ 30 ngày: đạt - Không có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hoặc có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và ≥30 ngày: Không đạt	x		Có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ≤ 30 ngày
6	Bảo hành máy biến áp sau sửa chữa			
	Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày đóng điện, nghiệm thu đưa máy biến áp sau sửa chữa vào vận hành trên lưới điện hoặc 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao máy biến áp sau sửa chữa, tùy theo điều kiện nào đến trước - Chấp thuận theo yêu cầu: Đạt - Không chấp thuận: Không đạt	x		Nhà thầu có cam kết bảo hành đáp ứng E-HSMT
7	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP			
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu): Đạt - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) có từ 02 hợp đồng trở lên bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu): Không đạt	x		Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu)
8	Uy tín của nhà thầu			

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
	Uy tín của nhà thầu theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu hàng năm hoặc đột xuất được các chủ đầu tư trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt và đăng tải lên Hệ thống thông tin quản lý đấu thầu của EVN https://dauthau.evn.com.vn (theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn về đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu) - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hợp đồng tương tự trước đó bị đánh giá là “Không đạt”: Đạt - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) có hợp đồng tương tự trước đó bị đánh giá là “Không đạt”: Không đạt	x		Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hợp đồng tương tự trước đó bị đánh giá là “Không đạt
	KẾT LUẬN⁽³⁾	Không Đạt		- Nhà thầu không đáp ứng mục 3.3 Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp - Nhà thầu không đáp ứng mục 4 không cung cấp tài liệu Gioăng MBA theo yêu cầu tại chương V

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

PHỤ LỤC : ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA THIẾT BỊ
PCPT-2026- Sửa chữa MBA

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Yêu cầu của E-HSMT	Nội dung sửa chữa	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Thử nghiệm	Đánh giá
1	Vỏ Máy (Tận dụng)	Vỏ máy cũ, thay thế Gioăng làm kín MBA				Đáp ứng
	Lõi thép	Lõi từ tận dụng, lõi đồng tận dụng và bổ sung thêm để đáp ứng công suất, điện áp	BAOSTEE	Trung Quốc		
2	Dây đồng tráng men	Lõi từ tận dụng, lõi đồng tận dụng và bổ sung thêm để đáp ứng công suất, điện áp	KCT	Việt Nam	F690101/LF-CTSAYAA20-52431(SGS)	Đáp ứng
3	Dầu máy biến áp	Thay mới	Đông Nam Petrovina	Việt Nam	Số:240300007/TNĐMN-HD (Công ty Thí nghiệm điện Miền nam); 22/TN6/0487(Quatest 1)	Đáp ứng
4	Sứ xuyên của MBA	Thay mới	Đông Hải	Việt Nam	23/TN2/0170 (Quatest 1) 21/2647/TN2- 02 (Quatest 1) 17/694/TN2-05, 04, 03, 02 (Quatest 1)	Đáp ứng
5	Bộ điều chỉnh điện áp của MBA	Tận dụng	Teeng long	Trung Quốc		
6	Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA	Tận dụng				
7	Nhãn mác của MBA	Gia công lại				

PHỤ LỤC : ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA THIẾT BỊ
PCPT-2026- Sửa chữa MBA

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Yêu cầu của E-HSMT	Nội dung sửa chữa	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Thử nghiệm	Đánh giá
1	Vỏ Máy (Tận dụng)	Vỏ máy cũ, thay thế Gioăng làm kín MBA				Đáp ứng
2	Lõi thép	Lõi từ tận dụng, lõi đồng tận dụng và bổ sung thêm để đáp ứng công suất, điện áp	BAOSTEE	Trung Quốc		
3	Dây đồng tráng men	Lõi từ tận dụng, lõi đồng tận dụng và bổ sung thêm để đáp ứng công suất, điện áp	KCT	Việt Nam	F690101/LF-CTSAYAA20-52431(SGS)	Đáp ứng
4	Dầu máy biến áp	Thay mới	Đông Nam Petrovina	Việt Nam	Số:240300007/TNĐMN-HD (Công ty Thí nghiệm điện Miền nam); 22/TN6/0487(Quatest 1)	Đáp ứng
5	Sứ xuyên của MBA	Thay mới	Đông Hải	Việt Nam	23/TN2/0170 (Quatest 1) 21/2647/TN2- 02 (Quatest 1) 17/694/TN2-05, 04, 03, 02 (Quatest 1)	Đáp ứng
6	Bộ điều chỉnh điện áp của MBA	Thay mới	Teeng long	Trung Quốc	CTQC/ZJ-17.024 (CTQC)	
7	Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA	Tận dụng				
8	Nhãn mác của MBA	Gia công lại				
9	Bía cách điện	Thay mới	ZTELEC	Trung Quốc	ZT250217-VNEEC-3;ZT250217-VNEEC-3; ZT250217-VNEEC-3;)	Đáp ứng

10	Giấy cách điện	Thay mới	ZTELEC	Trung Quốc	No: ZTVNE6-T0815-S2.0	Đáp ứng
11	Gioăng...				Không có tài liệu	Không đạt
12	Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp				*Giấy chứng thí nghiệm nhận số: 25STL00023 do KERI thực hiện cho MBA 400kVA 22/0,4kV * Giấy chứng nhận thí nghiệm số : 25STL00024 do KERI thực hiện cho MBA 250kVA 35/0,4kV	Đáp ứng
	KẾT LUẬN(3)					Không đạt

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Duy Tùng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Bá Soán

Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Hải

Cao Quang Minh

Bùi Thanh Hưng

Nguyễn Đức Thắng

Hoàng Anh Hải

PHỤ LỤC 1: TYPE TEST DẦU MBA

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Nhà thầu chào	Bản tests	Đơn vị thí nghiệm	Kết quả	Ghi chú
1	Nhà sản xuất	<i>Nêu cụ thể</i>	Đông Nam Petrovina				
2	Nước sản xuất	<i>Nêu cụ thể</i>	Việt Nam				
3	Mã hiệu dầu	<i>Nêu cụ thể</i>	Estran TSN (I)				
4	Tiêu chuẩn áp dụng	IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương	IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương				
5	Độ nhớt, ở 40°C	$\leq 10 \text{ mm}^2/\text{s}$	$\leq 10 \text{ mm}^2/\text{s}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
6	Quan sát bên ngoài	Trong, sáng, không có nước và tạp chất	Trong, sáng, không có nước và tạp chất	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
7	Chỉ số màu	$< 0,5$	$< 0,5$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
8	Loại dầu	Loại A (mã "I") theo IEC 60296: 2020	Loại A (mã "I") theo IEC 60296: 2020	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
9	Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín)	135 °C	135 °C	22/TN6/0487	Quatest 1	đạt	
10	Hàm lượng nước	$\leq 30 \text{ ppm}$	$\leq 30 \text{ ppm}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
11	Điện áp đánh thủng						
a	Trước khi lọc sấy	$\geq 30 \text{ kV}$	$\geq 30 \text{ kV}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
b	Sau khi lọc sấy	$\geq 70 \text{ kV}$	$\geq 70 \text{ kV}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
12	Trị số trung hòa (độ acid)	$\leq 0,01 \text{ mgKOH/g}$	$\leq 0,01 \text{ mgKOH/g}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
13	Sức căng bề mặt ở 25°C	$\geq 43 \text{ nN/m}$	$\geq 43 \text{ nN/m}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
14	Tỷ trọng (ở 20°C)	$\leq 0,895 \text{ g/ml}$	$\leq 0,895 \text{ g/ml}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
15	Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa	$[0,08 \div 0,4] \% \text{ W}$	$[0,08 \div 0,4] \% \text{ W}$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
16	Ăn mòn Sulfur	Không	Không	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam		
17	Hợp chất Furfural	Không phát hiện (cho phép $< 0,05 \text{ mg/kg}$)	Không phát hiện (cho phép $< 0,05 \text{ mg/kg}$)	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	

18	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90°C	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,5 \%$	240300007/TNĐMN-HD	Công ty thí nghiệm Điện Miền Nam	đạt	
19	Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:						
19.1	Phương pháp thử cạn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):						
a	Khối lượng cạn:	$\leq 0,05 \%$	$\leq 0,05 \%$	22/TN6/0487	Quatest 1	đạt	
b	Trị số axit sau ôxy hóa	$\leq 0,3 \text{ mgKOH/1g dầu}$	$\leq 0,3 \text{ mgKOH/1g dầu}$	22/TN6/0487	Quatest 1	đạt	
20	PCBs	Không phát hiện (cho phép < 2ppm)	Không phát hiện (cho phép < 2ppm)	22/TN6/0487	Quatest 1	đạt	

PHỤ LỤC 1: TYPE TEST SỬ XUYỀN MBA
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Nhà thầu chào	Bản tests	Đơn vị thí nghiệm	Kết quả
1	Nhà sản xuất	Nêu cụ thể	Liling Jingpeng			
2	Nước sản xuất	Nêu cụ thể	Trung Quốc			
3	Mã hiệu	Nêu cụ thể	24NF250 CD600			
			36NF250 CD965			
			1kV/630, 1000, 2000, 3150A+B			
4	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5769:1993			
5	Chiều dài đường rò	≥ 25 mm/kV	≥ 25 mm/kV (640 mm_24kV)	21/2647/TN2-02	Quatest 1	Đạt
			≥ 25 mm/kV (966 mm_35kV)	23/TN2/0170	Quatest 1	Đạt
6	Độ bền điện áp tần số công nghiệp	≥ 50 kV (22kV)	≥ 60 kV/1 phút	21/2647/TN2-02	Quatest 1	Đạt
		≥ 3 kV (0,4kV)	≥ 10 kV/1 phút	17/6494/TN2-05	Quatest 1	
7	Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 ms (trị số đỉnh) (BIL)	≥ 125 kV	≥ 125 kV	23/TN2/0170	Quatest 1	Đạt

PHỤ LỤC 1: TYPE TEST CẤP NGẦM TRUNG ÁP
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI

STT	Hạng mục	Yêu cầu	Nhà thầu chào	Bản tests	Đơn vị thí nghiệm	Kết quả
1	Nhà sản xuất	Nêu cụ thể	Công ty TNHH MTV SX TM DV vật liệu nhiệt đới			
2	Nước sản xuất	Nêu cụ thể	Việt Nam			
3	Mã hiệu	Nêu cụ thể	ZCSCD			
4	Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 2752:2008, TCVN 4509:2013, TCVN 2229:2007	IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương			
5	Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC	$\leq 2\%$	$\leq 1,9\%$	VL.23.0009	Viện khoa học và công nghệ quân sự_Viện nhiệt đới môi trường_VITTEP	Đạt
6	Độ giãn dài khi kéo đứt	$\geq 350\%$	Trong, sáng, không có nước và tạp chất	VL.23.0009	Viện khoa học và công nghệ quân sự_Viện nhiệt đới môi trường_VITTEP	Đạt
7	Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC	$\geq 85\%$ và 90%	$\geq 91\%$ và 90%	VL.23.0009	Viện khoa học và công nghệ quân sự_Viện nhiệt đới môi trường_VITTEP	Đạt