

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Số: 921/QĐ-NĐQN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 72MSHH-SCTX-2025 Cung cấp van các loại thuộc Kế hoạch LCNT các gói thầu SCTX đợt 3 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-NĐQN ngày 12/12/2025 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch LCNT các gói thầu SCTX đợt 3 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-NĐQN ngày 15/6/2026 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 72MSHH-SCTX-2025 Cung cấp van các loại thuộc Kế hoạch LCNT các gói thầu SCTX đợt 3 năm 2025;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 152/TTr-NĐQN ngày 26/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 72MSHH-SCTX-2025 Cung cấp van các loại thuộc Kế hoạch LCNT các gói thầu SCTX đợt 3 năm 2025 và Báo cáo thẩm định nội dung sửa đổi E-HSMT ngày 26/5/2026 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT sửa đổi gói thầu số 72MSHH-SCTX-2025 Cung cấp van các loại thuộc Kế hoạch LCNT các gói thầu SCTX đợt 3 năm 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc và các Đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- EVNGENCO1 (để b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

Phụ lục nội dung sửa đổi E-HSMT gói thầu số 72MSHH-SCTX-2025 Cung cấp van các loại

(kèm theo QĐ số /QĐ-NDQN ngày / /2026)

Tại Chương II: BẢNG DỮ LIỆU ĐẦU THẦU

Nội dung E-HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-NDQN		Nội dung E-HSMT đề nghị sửa đổi	
E-CDNT 38.2	Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: Không áp dụng.	E-CDNT 38.2	Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: Nhà thầu kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống cho Chủ đầu tư

Tại Chương V yêu cầu kỹ thuật:

Tại mục 1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

Nội dung E-HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-NDQN				Nội dung E-HSMT đề nghị sửa đổi	
Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có)	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x))	Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có)	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x))
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Van an toàn bao hơi	Model: HE-96W - Nhà sản xuất: Crosby	x	Model: 3 M2 6 HE-W-96-C; Nhà sản xuất: Crosby	x
15	Van dao khí nén (đầu ra ejector thải xỉ)	Model: SV1T08-NI-17-AF/3-PC08S-S19-S24; Nhà sản xuất: DSS	x		

Tại mục 1.2 Yêu cầu kỹ thuật, phần b yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Nội dung E-HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-NĐQN			Nội dung E-HSMT đề nghị sửa đổi
Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Van an toàn bao hơi	Thông số kỹ thuật: (Specification - inch): 3M26, Áp lực cài đặt: 20.7Mpa, Nhiệt độ thiết kế: 369 °C; Model: HE-96W; Nhà sản xuất: Crosby (hoặc tương đương)	Thông số kỹ thuật: (Specification - inch): 3M26, Áp lực cài đặt: 20.7Mpa, Nhiệt độ thiết kế: 369 °C; Model: 3M2 6 HE-W-96-C; Nhà sản xuất: Crosby (hoặc tương đương).

Các nội dung khác giữ nguyên như E-HSMT đã được Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-NĐQN ngày 03/4/2026 (Có E-HSMT sửa đổi chi tiết kèm theo).