

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói 3: Sửa chữa các trạm biến áp 110kV (CS2)

Công trình: Sửa chữa lớn các TBA 110kV khu vực tỉnh Bình Phước năm 2026

Kính gửi: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Đồng Nai

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
- Tên Công trình: Sửa chữa lớn các TBA 110kV khu vực tỉnh Bình Phước năm 2026.
- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT và dự toán gói thầu :
 - + Gói 3: Sửa chữa các trạm biến áp 110kV (CS2).
 - + Giá dự toán gói thầu (Sau thuế + chi phí dự phòng): 1.089.422.211 (đồng).
 - + Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
 - + Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 - + Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 3/2026.
 - + Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
 - + Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày.
 - + Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
- Số KHLCNT: PL2500319751-01, thời điểm đăng tải: 12/3/2026.
- Số E-TBMT: IB2600096746 -00, thời điểm đăng tải: 29/3/2026.
- Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục 1 báo cáo này.
- Các văn bản pháp lý là cơ sở để thực hiện gói thầu gồm:

Sst	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm văn bản
1	Quyết định phê duyệt KHLCNT	2853/QĐ-PCĐN ngày 01/12/2025 872/QĐ-PCĐN ngày 11/3/2026
2	Quyết định phê duyệt E-HSMT	1142/QĐ-PCĐN ngày 28/3/2026
3	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia	2572/QĐ-PCĐN ngày 05/11/2025
	Giấy mời tham gia xét thầu	4537/TM-PCĐN ngày 14/4/2026

2. Tổ chuyên gia:

a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Đồng Nai thành lập theo các Quyết định số 2572/QĐ-PCĐN ngày 05/11/2025 và theo giấy mời 4537/TM-PCĐN ngày 14/4/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT Công trình: Sửa chữa lớn các TBA 110kV khu vực tỉnh Bình Phước năm 2026.

b. Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 1.

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Tuấn Anh	QTP. KHVT	Tổ Trưởng	Theo bản phân công nhiệm vụ và Giấy mời số 4537/TM-PCĐN ngày 14/4/2026.
2	Đinh Văn Quyết	TP. Kỹ thuật	Tổ Phó	
3	Đỗ Hoài Nam	PTP. KHVT	Tổ Phó	
4	Nguyễn Thành Đồng	CV P. KHVT	Thành viên thường trực	
5	Trần Thị Xây	CV P. KTTTPC	Thành viên	
6	Lê Kỳ	CV P. KHVT	Thành viên	
7	Cao Thị Bạch Tuyết	CV P.TCKT	Thành viên	
8	Trần Khánh Dũng	CV P.Kỹ thuật	Thành viên	

c. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Làm việc theo nhóm, trong quá trình đánh giá nếu có một thành viên có ý kiến khác biệt so với các thành viên còn lại, tổ chuyên gia sẽ tổ chức cuộc họp để phân tích, xem xét, đánh giá lại nội dung ý kiến khác biệt đó để đi đến thống nhất. Nếu cuộc họp không đi đến thống nhất thì ý kiến khác biệt đó được bảo lưu và ghi vào Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT:

1. Biên bản mở thầu:

Bảng số 2

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn	1.089.422.211	1.086.680.532	12,5	950.845.465,5
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình ELECTRIC	1.089.422.211	1.615.472.820,9761	0	1.615.472.820,9761

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn	Đạt	
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình ELECTRIC	Đạt	

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

Sst	Tên nhà thầu	Kết luận	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn	Đạt	
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình ELECTRIC	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

- Công ty Điện lực Đồng Nai gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 5543/PCĐN-QLĐT ngày 29/4/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn và nhà thầu có văn bản trả lời ngày 04/5/2026.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

d) Kết quả đánh giá về kỹ thuật của từng E-HSDT (theo Phụ lục 4.a, 4.1a, đính kèm) được tổng hợp theo Phụ lục 4b và Bảng số 5 dưới đây:

Bảng số 5

Sst	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn	Không đạt	
2	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình ELECTRIC	Không đạt	

e) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

- Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn: Không đạt, vì lý do sau:

+ Đồng hồ đo lường đa chức năng (Multi Metter):

i/ Theo E-HSMT. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương, nhà thầu chào ISO 9001:2015 – Đáp ứng, tuy nhiên trong E-HSDT và tài liệu làm rõ nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh thông số chào; Không đạt.

ii/ Theo E-HSMT hàng hóa chào thầu phải có Giao diện Rj45 kết nối RTU theo giao thức Modbus TCP/IP và giao thức IEC 61850. Tuy nhiên tài liệu trong E-HSDT và làm rõ thể hiện hàng hóa chào thầu chỉ có cổng RS 485 mà không có cổng Rj45 theo yêu cầu E-HSMT; không đạt.

iii/ Theo E-HSMT hàng hóa chào thầu Giao tiếp SCADA qua giao thức Modbus RTU, giao thức Modbus TCP/IP và giao thức IEC 61850, nhà thầu chào Modbus RTU (RS485) + Modbus TCP/IP (RJ45). IEC61850, Tuy nhiên tài liệu trong E-HSDT và làm rõ thể hiện hàng hóa chào thầu chỉ có cổng RS 485 mà không có cổng Rj45, không đáp ứng E-HSMT; Không đạt.

+ Đồng hồ chỉ thị nấc MBA: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhà thầu chào ISO 9001:2015, tuy nhiên tài liệu nhà thầu cung cấp hết hạn ngày 05/11/2024, Công ty

Điện lực Đồng Nai có văn bản làm rõ yêu cầu nhà thầu cung tài liệu chứng minh còn hiệu lực, tuy nhiên nhà thầu không cung cấp được; Không đạt.

+ Bộ điện trở sứ; Bộ điều khiển điện trở sứ: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhà thầu khai báo ISO 9001:2015, tuy nhiên trong E-HSDT và tài liệu làm rõ nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh thông số chào; Không đạt.

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình ELECTRIC

+ Đồng hồ đo lường đa chức năng (Multi Metter): Theo E-HSMT Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương, nhà thầu chào Đáp ứng, tuy nhiên trong E-HSDT và tài liệu làm rõ nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh thông số chào; Không đạt.

+ Đồng hồ chỉ thị nấc MBA: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhà thầu chào Theo nhà sản xuất hãng MR/Đức, tuy nhiên trong E-HSDT và tài liệu làm rõ nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh thông số chào; Không đạt.

+ Bộ điện trở sứ; Bộ điều khiển điện trở sứ: nhà thầu không khai báo Tiêu chuẩn quản lý chất lượng không cung cấp được tài liệu chứng minh; Không đạt.

Ngoài ra gói thầu nêu trên có giá gói thầu là 1.089.422.211 đ, nhà thầu có giá dự thầu là 1.615.472.820,9761 đ, vượt giá gói thầu.

f) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT trong quá trình đánh giá:

- Công ty Điện lực Đồng Nai gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 5543/PCĐN-QLĐT ngày 29/4/2026 cho nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn và nhà thầu có văn bản trả lời ngày 04/5/2026.

g) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 7 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 7

Stt	Nội dung	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Bình ELECTRIC
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất:		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có) ⁽⁴⁾	-	-
5	Xếp hạng các E-HSDT	-	-

6. Thời gian đánh giá E-HSDT: Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 14/4/2026 đến ngày 14/5/2026.

7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng E-HSMT để xem xét xếp hạng.

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định tại hồ sơ mời thầu.




2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý: Không.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không.

Ý KIẾN BẢO LƯU: Không.

IV. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA:

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Phan Tuấn Anh	
2	Đinh Văn Quyết	
3	Đỗ Hoài Nam	
4	Nguyễn Thành Đồng	
5	Trần Thị Xây	
6	Lê Kỳ	
7	Cao Thị Bạch Tuyết	
8	Trần Khánh Dũng	