

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu
Gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích khí SF6”

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 27/01/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Nghị quyết số 822/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TĐTB-P6 ngày 04/05/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt HSMT gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích khí SF6”;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600164100-00 đăng tải ngày 05/5/2026;

Theo đề nghị của Hội đồng kỹ thuật Công ty và Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích khí SF6” với nội dung như sau:

TT	Nội dung E-HSMT đã phê duyệt	Nội dung E-HSMT sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Mục 1: Yêu cầu kỹ thuật 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật	Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Mục 1: Yêu cầu kỹ thuật 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật	
6	Đặc tính pin lưu trữ: Thời gian nạp ≤ 10 giờ, thời gian sử dụng ≥ 12 giờ.	Đặc tính pin lưu trữ: Thời gian nạp ≤ 10 giờ, thời gian sử dụng ≥ 08 giờ.	Để tăng tính cạnh tranh theo kiến nghị của Nhà thầu.
12	SF6 Humidity (Dew point) - Measuring range : $-80^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$ - Accuracy of measurement :	SF6 Humidity (Dew point) - Measuring range: $-80^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$ - Measuring precision: ± 0.5	Để tăng tính cạnh tranh theo kiến nghị của Nhà thầu.

	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-60^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$) $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($-80^{\circ}\text{C} \sim -60^{\circ}\text{C}$) - Response time ($-60^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$) : 5 seconds for 63% and 45 seconds for 90%; - Response time ($-80^{\circ}\text{C} \sim -60^{\circ}\text{C}$) : 10 seconds for 63% and 240 seconds for 90%	$^{\circ}\text{C}$ ($-60^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$) - Response time ($+20^{\circ}\text{C}$): 63% needs 5 sec 90% needs 45 sec ($-60^{\circ}\text{C} \sim +20^{\circ}\text{C}$) 63% needs 10 sec 90% needs 240 sec ($+20^{\circ}\text{C} \sim -60^{\circ}\text{C}$)	
17	Phụ kiện Hàng hóa là thiết bị trọn bộ, có đầy đủ phụ kiện, hộp cứng chống sốc kèm theo, đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; Bao gồm đầy đủ phần mềm (ngôn ngữ tiếng anh), USB, đĩa cứng chứa phần mềm, tài liệu, cáp mạng, cáp nguồn, dây tiếp địa, ống kết nối khí, bộ đầu nối tới máy cắt (đầy đủ tương thích với các chủng loại máy cắt thông dụng được lắp đặt trên lưới điện Việt Nam) và trọn bộ các phụ kiện đầy đủ khác, vật tư dự phòng ... đảm bảo máy sẵn sàng vận hành sau giao hàng.	Thiết bị, Phụ kiện Hàng hóa là thiết bị trọn bộ, có đầy đủ phụ kiện, hộp cứng chống sốc kèm theo, đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; Bao gồm đầy đủ phần mềm (ngôn ngữ tiếng anh), USB, đĩa cứng chứa phần mềm, tài liệu, cáp mạng, cáp nguồn, dây tiếp địa, ống kết nối khí, bộ đầu nối tới máy cắt (đầy đủ tương thích với các chủng loại máy cắt thông dụng được lắp đặt trên lưới điện Việt Nam) và trọn bộ các phụ kiện đầy đủ khác, vật tư dự phòng ... đảm bảo máy sẵn sàng vận hành sau giao hàng. - Các thiết bị, phụ kiện được cung cấp từ nhà sản xuất tối thiểu bao gồm: thiết bị chính, phần mềm, tài liệu, cáp nguồn, dây tiếp địa, ống kết nối khí, bộ đầu nối tới máy cắt (đầy đủ tương thích với các chủng loại máy cắt thông dụng được lắp đặt trên lưới điện Việt Nam) và trọn bộ các phụ kiện đầy đủ khác, vật tư dự phòng. Các phụ kiện khác Nhà thầu có thể cấp từ các nguồn trong nước đảm bảo đồng bộ, tương thích nhằm đảm bảo máy hoạt động bình thường.	Quy định chi tiết hơn theo kiến nghị của Nhà thầu

Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt sửa đổi tại Điều 1, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Trung tâm DVKT, Trưởng phòng KT-TTĐ, Kế hoạch - Vật tư, Hành chính – Nhân sự, Tài chính -Kế toán, Quản đốc PXVH, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Trung tâm DVKT, Trưởng phòng KT-TTĐ, Kế hoạch - Vật tư, Hành chính – Nhân sự, Tài chính -Kế toán, Quản đốc PXVH, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định chịu trách nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, P6.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Mã số thuế: 3200240495
Thời gian ký: 20-05-2026 14:42:06

Nguyễn Văn Quyền