

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)” – thuộc dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu,

nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 3/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ công văn số 4135/EVNHCMC-QLĐT ngày 14/9/2020 của Tổng công ty về việc thời gian bảo hành tối thiểu công trình và thiết bị; thanh lý trụ thu hồi trong Tổng công ty;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-PCBC ngày 16/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt TKBVTC-TDT xây dựng hiệu chỉnh dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)”;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-PCBC ngày 17/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-PCBC ngày 16/4/2026 của Công ty Điện

lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2026 (lần 4);

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-PCBC ngày 20/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-PCBC ngày 22/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)”;

Căn cứ công văn số 182/TCKT ngày 28/4/2026 của Phòng TCKT về việc xác định giá khởi điểm trụ thu hồi công trình đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 1794/KHVT ngày 4/5/2026 của Phòng KH&VT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)”.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 5/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Hoàn thiện lưới điện trung thế cấp điện cho Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)” với nội dung:

1. Mục lục E-HSMT:

- Mô tả tóm tắt.

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:

A. Phần chuyên điện:

• Trung thế ngầm:

Kéo mới đơn tuyến 1.492m cáp ngầm trung thế 2x(XLPE-3M240mm² 24kV) loại chống thấm nước có màn chắn bằng đồng, với tổng chiều dài sử dụng 3.386m.

• Phụ kiện cáp ngầm trung thế:

- Lắp mới 9 hộp nối cáp 3x240mm²-24kV (màn chắn bằng đồng loại đổ keo).

- Lắp mới 28 Hộp đầu cáp 3M240-24kV OD.

- Lắp mới 14 bộ tiếp địa đầu cáp.

• Đường dây trung thế nổi:

- Lắp mới 02 bộ LBS 3P 24kv 630A O.D (SF6) kèm tủ điều khiển có chức năng kết nối SCADA (Bao gồm phụ kiện: Giá lắp LBS, 6 terminals, giá lắp tủ điều khiển, cáp cấp nguồn và cáp điều khiển, modem).

- Lắp mới 12 bộ DS 24kV 630A OD.

- Lắp mới 42 bộ LA 10kA 18kV.

- Trồng mới 26 trụ BTLT 16m đơn (F=9,2kN) (loại 02 khúc).

- Trồng mới 7 trụ BTLT 16m đôi (F=9,2kN) (loại 02 khúc).

- Trồng mới 02 trụ BTLT 16m đơn (F=9,2kN) (loại 02 khúc)-liveline.

- Trồng mới 50 trụ BTLT 14m đơn (F=8,5kN).

- Trồng mới 18 trụ BTLT 14m đôi (F=8,5kN).

- Trồng mới 02 trụ BTLT 14m ghép (F=8,5kN) (loại 02 khúc).

- Kéo mới đơn tuyến 3.555m cáp trung thế nổi 3VXAs240_b24kV + As95mm².

- Cải tạo đơn tuyến 128m cáp trung thế nổi 3VXAs95_b24kV + As50mm2 thành 3VXAs240_b24kV + As95mm2.

- Tháo dỡ thu hồi đơn tuyến 686 mét cáp trung thế nổi 3VXAs95_b24kV + As50mm2.

B. Phần không chuyên điện:

• Ống kéo cáp:

- Lắp mới 2.094 mét ống HDPE xoắn đường kính danh nghĩa D150.

- Lắp mới 913 mét ống Ống nhựa phẳng HDPE D180.

• Đào – tái lập mương cáp: Đào tái lập mương cáp lắp đặt ống: 1.042 mét; trong đó:

- Đào và tái lập 158 mét mương cáp BTNN lòng đường.

- Đào và tái lập 884 mét mương cáp BTXM vỉa hè.

- Đào hộp nối cáp tái lập BTXM vỉa hè: 9 vị trí.

- Đào và tái lập 5 Hố khoan Robot tái lập BTXM.

- Đào và tái lập 16 lỗ pully kéo cáp tái lập BTXM.

- Đào và tái lập 02 lỗ pully kéo cáp tái lập BTNN.

• Khoan rô bốt: Khoan rô bốt đặt 2 ống nhựa phẳng HDPE D180 với tổng chiều dài đơn tuyến 450 mét, trong đó:

- Khoan robot khu vực đường Kênh T10 băng đường Võ Trần Chí (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 74 mét.

- Khoan robot cập đường Kênh T10 (hướng từ Nguyễn Cửu Phú vào) (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 62 mét.

- Khoan robot băng đường Nguyễn Cửu Phú (2 ống HDPE D180) (đoạn từ hố khoan số 2 đến trụ K-NCP/T03P) dài đơn tuyến: 74 mét.

- Khoan robot băng sông Chợ Đệm (2 ống HDPE D180) dài đơn tuyến: 240 mét.

C. Phần tháo dỡ, thu hồi, sử dụng lại:

- Thu hồi LBFCO 200A 24kV: 3 cái.

- Thu hồi cáp AC50mm2: 814 mét.

- Thu hồi cáp ACV95mm2 bọc 24kV: 2.442 mét.

- Thu hồi domino 9 cực: 28 hộp.

- Thu hồi cáp ABC4x95mm2: 116,62 mét.

- Thu hồi BTLT 8,4 mét: 32 trụ.
- Thu hồi BTLT 12 mét: 45 trụ.
- SDL FCO 100A 24kV: 15 cái.
- SDL LA 18kV 10kA: 3 cái.
- SDL MBT 400kVA 22/0,4kV: 01 máy.
- SDL tủ MCCB hạ thế hợp bộ: 01 tủ.

Điều 2. Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành