

Số: 337/QĐ-TTYT

Vĩnh Bảo, ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo dự toán: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH BẢO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TTYTVB ngày 09/4/2026 của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-TTYT ngày 05/5/2026 của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo;

Căn cứ TBMT số IB2600184169 phát hành ngày 05/5/2026 trên mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ văn bản đề nghị ngày 06/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hoa Phượng về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo như sau (bổ sung công suất Bộ lưu điện):

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật đã đăng tải	Thông số kỹ thuật sửa đổi
1	Bộ lưu điện	<u>Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Nguồn vào: Số pha: 01 pha (2 dây + 1 dây nối đất) 220V AC; Phạm vi điện áp: 115-300V AC $\pm$ 5%; Phạm vi tần số: 45-65Hz $\pm$ 0.5Hz; Hệ số công suất: $\geq$ 99%. - Nguồn ra: Số pha: 01 pha; Phạm vi điện áp: 220V AC $\pm$ 1%; - Phạm vi tần số: 50Hz $\pm$ 5Hz; - Dạng sóng: Sin chuẩn; - Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý; Thời gian chuyển mạch bằng không. - Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện; Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện; Có thể khởi động UPS điện bằng nguồn Ắc-quy mà không cần đến điện lưới. - Giao tiếp máy tính chuẩn RS232/USB; Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.	<u>Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Công suất: $\geq$ 6KVA - Nguồn vào: Số pha: 01 pha (2 dây + 1 dây nối đất) 220V AC; Phạm vi điện áp: 115-300V AC $\pm$ 5%; Phạm vi tần số: 45-65Hz $\pm$ 0.5Hz; Hệ số công suất: $\geq$ 99%. - Nguồn ra: Số pha: 01 pha; Phạm vi điện áp: 220V AC $\pm$ 1%; - Phạm vi tần số: 50Hz $\pm$ 5Hz; - Dạng sóng: Sin chuẩn; - Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý; Thời gian chuyển mạch bằng không. - Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện; Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện; Có thể khởi động UPS điện bằng nguồn Ắc-quy mà không cần đến điện lưới. - Giao tiếp máy tính chuẩn RS232/USB; Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.

Các nội dung khác giữ nguyên như E-HSMT đã phát hành trước đó.

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HST.



Lâm Thị Huyền