

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

HỒ SƠ THIẾT KẾ

(HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY)

CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP

ĐỊA ĐIỂM:

TRƯỜNG CĐ CN QUỐC PHÒNG, PHƯỜNG ÂU CƠ, TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH

HỒ SƠ THIẾT KẾ

(HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY)

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC

ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số: 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025

CÔNG TRÌNH:

SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP

ĐỊA ĐIỂM:

TRƯỜNG CĐ CN QUỐC PHÒNG, PHƯỜNG ÂU CƠ, TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Xuân Minh

CHỦ ĐẦU TƯ


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Vũ Quý Hoài


PHẦN BÁO CHÁY



LƯU Ý:


- ĐỐI VỚI KHU VỰC CÓ CHIỀU CAO TRẦN DƯỚI 4 M, KHOẢNG CÁCH TỪ BỘ PHẬN CẢM BIẾN CỦA CÁC ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM ĐẾN TRẦN TỪ 0,025 M ĐẾN 0,3 M
- ĐỐI VỚI KHU VỰC CÓ CHIỀU CAO TRẦN TỪ 4 M ĐẾN 15 M, KHOẢNG CÁCH TỪ BỘ PHẬN CẢM BIẾN ĐẾN TRẦN KHÔNG QUÁ 0,6 M
- KHOẢNG CÁCH TỪ ĐẦU BÁO CHÁY ĐẾN MÉP NGOÀI GẦN NHẤT CỦA CỬA CẤP KHÔNG KHÍ KHÔNG NHỎ HƠN 0,4 M
- SAU KHI THI CÔNG XONG CÁC TRỤC KẾT THUẬT THỐNG TẦNG ĐƯỢC CHÈN BỊT BẰNG VẬT LIỆU NGĂN CHÁY THEO QUY ĐỊNH
- SỐ LƯỢNG DÂY DẪN CỦA CÁP TRỰC CHỈNH CÓ DỰ PHÒNG 20%
- DÂY, CÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI LÀ CÁP CHỐNG CHÁY (CHỊU LỬA 30 PHÚT)
- TỔNG ĐIỆN TRỞ 1 KÊNH BÁO CHÁY KHÔNG QUÁ 100 Ohm
- XEM THÊM CHI TIẾT TẠI BẢN THUYẾT MINH KÈM THEO

NGÀY HOÀN THÀNH		/2025	
HIỆU DĨNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
TÊN BẢN VẼ:			
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG BÁO CHÁY			
HANG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ:		
	BC-01		



<u>HẠNG MỤC:</u> HỆ THỐNG PCCC	
<u>TÝ LỆ:</u>	<u>BẢN VẼ SỐ:</u> BC-02

BÁO CHÁY XƯỞNG X5



MẶT BẰNG CẢI TẠO TẦNG 1


GHI CHÚ: Không bố trí các tủ có thể tích lớn hơn 3m3 và các tủ với thể tích trên 1m3 chứa thiết bị điện, điện tử trong nhà xưởng
Một vùng báo cháy không quá 2000 m2
Tín hiệu báo cháy bằng âm thanh có mức cường độ âm thanh từ 65 dBA đến 105 dBA
Tín hiệu báo cháy bằng ánh sáng được lắp đặt trên hàng lang, lối thoát nạn
Trong khu vực cải tạo không có các khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao được thông gió cưỡng bức như các phòng máy tính, phòng sạch

MẶT BẰNG BÁO CHÁY TẦNG 1 (DƯỚI TRẦN GIẢ)

	TỦ BÁO CHÁY 8 KÊNH		HỘP KỸ THUẬT		DÂY NGUỒN 2X1.5 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20
	DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY 2X 0.75 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20		TỔ HỢP CHUÔNG - ĐÈN - NÚT ÁN BÁO CHÁY		ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI (DƯỚI TRẦN GIẢ)
			ĐÈN BÁO PHÒNG		ĐIỆN TRỞ CUỐI KÊNH

NGÀY HOÀN THÀNH:/..../2025			
HIỆU DĨNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ÂU CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ÂU CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ D. MINH THÀNH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGO NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG BÁO CHÁY TẦNG 1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		BC-03	

NGÀY HOÀN THÀNH:		/2025	
HIỆU ĐÌNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
			
MISDN: 0111208652 - C.T.C CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH KIỂM TRA: ĐIỀU HÀNH			
MẠI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG BẢO CHÁY TẦNG LỬNG			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		BC-04	




MẶT BẰNG CẢI TẠO TẦNG LỬNG

GHI CHÚ: Không bố trí các tủ có thể tích lớn hơn 3m³ và các tủ với thể tích trên 1m³ chứa thiết bị điện, điện tử trong nhà xưởng
Một vùng báo cháy không quá 2000 m²
Tín hiệu báo cháy bằng âm thanh có mức cường độ âm thanh từ 65 dBA đến 105 dBA
Tín hiệu báo cháy bằng ánh sáng được lắp đặt trên hàng lang, lối thoát nạn
Trong khu vực cải tạo không có các khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao được thông gió cưỡng bức như các phòng máy tính, phòng sạch

MẶT BẰNG BẢO CHÁY TẦNG LỬNG (DƯỚI TRẦN GIẢ)

	HỘP KỸ THUẬT		DÂY NGUỒN 2X1.5 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20
	TỦ BẢO CHÁY 8 KÊNH		TỔ HỢP CHUÔNG - ĐÈN - NÚT ẮN BẢO CHÁY
	DÂY TÍN HIỆU BẢO CHÁY 2X 0.75 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20		ĐÈN BÁO PHÒNG
			ĐIỆN TRỞ CUỐI KÊNH




GHICHÚ.

MẶT CẮT HỆ THỐNG BÁO CHÁY

<u>NGÀY HOÀN THÀNH:</u>		/2025	
HIỆU ĐỊNH			
<u>LẦN</u>	<u>NGÀY</u>	<u>THIẾT KẾ</u>	<u>DUYỆT</u>
<u>CHỦ ĐẦU TƯ:</u>			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
<u>ĐỊA CHỈ:</u>			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
<u>TÊN DỰ ÁN</u>			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
<u>ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:</u>			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
<u>ĐƠN VỊ THIẾT KẾ</u>			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
			
ĐƯỜNG SỐ 19, KHU DỒ THỊ MẦU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM			
TEL: _____		FAX: _____	
<u>GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH</u>			
			
MAI XUÂN MINH			
<u>CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:</u>			
			
NGUYỄN VĂN TÂM			
<u>THIẾT KẾ - VẼ:</u>			
			
NGÔ NHƯ MẠNH			
<u>KIỂM TRA:</u>			
			
NGUYỄN VĂN TÂM			
<u>TÊN BẢN VẼ:</u>			
MẶT CẮT BẢO CHẤY XƯỞNG X5			
<u>HẠNG MỤC:</u>			
HỆ THỐNG PCCC			
<u>TÝ LỆ:</u>		<u>BẢN VẼ SỐ:</u>	
		BC-05	

BẢO CHÁY KHU VỰC MÁI VÒM X6.1



MẶT BẰNG NHÀ X6.1

GHI CHÚ: Không bố trí các tủ có thể tích lớn hơn 3m3 và các tủ với thể tích trên 1m3 chứa thiết bị điện, điện tử trong nhà xưởng
Một vùng báo cháy không quá 2000 m2
Tín hiệu báo cháy bằng âm thanh có mức cường độ âm thanh từ 65 dBA đến 105 dBA
Tín hiệu báo cháy bằng ánh sáng được lắp đặt trên hàng lang, lối thoát nạn
Trong khu vực cải tạo không có các khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao được thông gió cưỡng bức như các phòng máy tính, phòng sạch


MẶT BẰNG BÁO CHÁY X6.1

	TỦ BÁO CHÁY 8 KÊNH		TỔ HỢP CHUÔNG - ĐÈN - NÚT ÁN BÁO CHÁY		ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI (DƯỚI TRẦN GIẢ)
	ĐÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY 2X 0.75 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20		ĐÈN BÁO PHÒNG		ĐIỆN TRỞ CUỐI KÊNH
	HỢP KỸ THUẬT		DÂY NGUỒN 2X1.5 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20		

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025

NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU ĐỊNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ			
NGUYỄN VĂN TÁM THIẾT KẾ - VẼ			
NGÔ NHƯ MẠNH KIỂM TRA			
NGUYỄN VĂN TÁM TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG BÁO CHÁY MÃI VỎM X6.1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ		BẢN VẼ SỐ:	
		BC-06	

BÁO CHÁY XƯỞNG X6



MẶT BẰNG NHÀ X6


MẶT BẰNG BÁO CHÁY X6

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số: 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025


KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI	GHI CHÚ
	TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 5 KÍNH	
	ĐẦU BÁO BEAM	
	TỔ HỢP CHUÔNG, ĐÈN, NÚT ÁN	

NHÀ XƯỞNG X6: SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VÀ NGHIỆM THU VỀ PCCC GIAI ĐOẠN TRƯỚC
KẾT NỐI VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY LẮP MỚI


NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU ĐÌNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỎ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỎ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652-C.T.C.A			
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGO NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG BÁO CHÁY XƯỞNG X6.1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ		BẢN VẼ SỐ:	
		BC-07	




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM
DƯỚI XÀ GỖ THÉP




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO NHIỆT
DƯỚI XÀ GỖ THÉP




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM
(KHU VỰC KHÔNG CÓ TRẦN GIẢ)



CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM
DƯỚI TRẦN




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO TIA CHIẾU



CHI TIẾT ĐẦU
BÁO TIA CHIẾU


CHI TIẾT TẮM GƯƠNG
NHẬN TÍN HIỆU




GHI CHÚ:
- KHI BỐ TRÍ CÁC ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT (ỚNG CHỮA CHÁY, ỚNG NƯỚC, ỚNG LƯỜNG XÂY ĐIỆN, ĐƯỜNG CÁP, MĂNG CÁP, THANG CÁP...) ĐI XUYỀN QUA CÁC KẾT CẤU TƯỜNG, SÀN, VÁCH, THÌ CHỖ TIẾP GIÁP GIỮA CÁC ĐƯỜNG ỚNG, ĐƯỜNG CÁP VỚI CÁC KẾT CẤU NÀY PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT BĂNG VỮA XI MẮNG GHCL 120 PHÚT ĐỂ NGĂN CHÁY LAN THEO ĐƯỜNG ỚNG.

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỚNG XUYỀN TƯỜNG NGĂN
CHÁY, XUYỀN SÀN

GHI CHÚ:
- XUNG QUANH MẶT TRƯỚC CỦA NÚT NHẤN KHẨN CÓ MỘT KHÔNG GIAN TRỐNG DẠNG NỬA ĐƯỜNG TRÒN BÀN KÍNH Ø 0.6m.




CHI TIẾT LẮP ĐẶT NÚT NHẤN KHẨN,
CHUÔNG BÁO CHÁY





CHI TIẾT LẮP ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY





NGÀY HOÀN THÀNH:		/2025	
HIỆU ĐỊNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652-C.T.C.P			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
ĐV18/L11, TỶ 19, KHU ĐÔ THỊ MÃ LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN LƯƠNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM			
TEL: FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MẠI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		BC-08	



GHI CHÚ:
 - VỚI ĐẦU BÁO KHÓI: K/C TỪ CẢM BIẾN ĐẾN TRẦN: 25-300MM VỚI CHIỀU CAO TRẦN DƯỚI 4M, =<600MM VỚI CHIỀU CAO TRẦN TỪ 4-15M
 - VỚI ĐẦU BÁO NHIỆT: K/C TỪ CẢM BIẾN ĐẾN TRẦN: 15-100MM, =<350MM TRƯỜNG HỢP CẤU TRÚC MÁI LÂM ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG ĐỔI LƯU CỦA NHIỆT TỪ ĐÁM CHÁY TỚI ĐẦU BÁO




NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU ĐÌNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY 2176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỎ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỎ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 011208652-C			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ			
NGUYỄN VĂN TÁM			
THIẾT KẾ - VẼ			
NGÔ NHƯ MINH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
TÊN BẢN VẼ:			
CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		BC-09	



CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐÈN NÚT NHẤN KHẨN CẤP

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỘP ĐẦU DÂY ĐẦU TẦNG



GH CHÚ:

- ĐẦU BÁO CHÁY BEAM ĐƯỢC LẮP ĐẶT Ở ĐỘ CAO CÁCH MÉP DƯỚI CỦA TRẦN HOẶC MÁI TRỌNG KHOẢNG TỪ 0,025 M ĐẾN 0,6M
- TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG ĐI CỦA TIA CHIẾU BỊ CẢN TRỞ, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO CỦA ĐẦU BÁO CHÁY TIA CHIẾU ĐỂ TRÁNH CÁC VẬT CẢN ĐÓ.

CHÚ THÍCH:

- ① ĐẦU BÁO CHÁY TIA CHIẾU

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY TIA CHIẾU (BEAM)

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số: 1088 /TĐ-PCCC ngày 21/11/2025



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

MAI XUÂN MINH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

NGUYỄN VĂN TÁM

THIẾT KẾ - VẼ:

NGÔ NHƯ MẠNH

KIỂM TRA:

NGUYỄN VĂN TÁM

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
BẢO CHÁY

HẠNG MỤC:


HỆ THỐNG PCCC

TỶ LỆ

BẢN VẼ SỐ:

BC-10

PHẦN CHỮA CHÁY





KÝ HIỆU	TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ
	ĐẦU PHUN SPRINKLER QUAY LÊN, K=8, 68 ĐỘ
	ĐẦU PHUN SPRINKLER QUAY XUỐNG, K=8, 68 ĐỘ
	HỘP HỌNG CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG ĐƠN D50
	ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY


GHI CHÚ:

- CỤM BƠM CHỮA CHÁY (LẮP MỚI), GỒM:
 - + 01 BƠM ĐỘNG CƠ ĐIỆN CHÍNH: $Q \geq 75 \text{ L/S}$; $H \geq 50 \text{ M.C.N}$
 - + 01 BƠM ĐỘNG CƠ DIEZEN DỰ PHÒNG: $Q \geq 75 \text{ L/S}$; $H \geq 50 \text{ M.C.N}$
 - + 01 BƠM BÙ ÁP ĐỘNG CƠ ĐIỆN: $Q \geq 2 \text{ L/S}$; $H \geq 55 \text{ M.C.N}$
- TỔNG KHỐI TÍCH BỂ CHỨA NƯỚC: 634 M3

NGÀY HOÀN THÀNH:/../2025			
HIỆU DÍNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652 - C.T.C.P			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
P.01.011, T.01.01, KHU DỒ THỊ MƯỜNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, PHẬN QU. VIỆT NAM			
TEL: FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HT CHỮA CHÁY			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-01	




NGÀY HOÀN THÀNH:/2025	
HIỆU DĨNH	
LÀN	NGÀY THIẾT KẾ DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)	
ĐỊA CHỈ:	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO	
TÊN DỰ ÁN	
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP	
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ	
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH	
M.S.D.N: 0111208652 - C.T.C. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: 01/18/LĐT, T. 19, KHU ĐÔ THỊ MÃU LƯƠNG, PHƯỜNG KIỆN HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM TEL: FAX:	
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH	
MAI XUÂN MINH 	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
NGUYỄN VĂN TÁM 	
THIẾT KẾ - VẼ:	
NGÔ NHƯ MẠNH 	
KIỂM TRA:	
NGUYỄN VĂN TÁM 	
TÊN BẢN VẼ:	
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HT CHỮA CHÁY	
HẠNG MỤC:	
HỆ THỐNG PCCC	
TỶ LỆ:	BẢN VẼ SỐ:
	CC-02



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CHỮA CHÁY XUỞNG X6
(HỆ THỐNG SPRINKLER LẮP MỚI)

NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU ĐỊNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652 - C.T.C.T			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
D19/811, TÔ 19, KHU ĐÔ THỊ MƯỜNG LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM			
TEL: FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HT CHỮA CHÁY			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-03	




	HỘP HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY DN50 (LẬP MỚI)
	HỘP HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY DN50 (HỆ THỐNG CŨ)

NGÀY HOÀN THÀNH:		/2025	
HIỆU ĐÌNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
			
ĐƠN L1B1, TỐ 19, KHU DỒ THỊ MÃU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM			
TEL:		FAX:	
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
			
NGUYỄN VĂN TÁM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
			
NGUYỄN VĂN TÁM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 1			
HANG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-05	

CHỮA CHÁY XƯƠNG X5

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025

NGÀY HOÀN THÀNH		/2025	
HIỆU ĐỊNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652 - C.T.			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 1 X5			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-06	




MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 1

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 1

BẢNG TÍNH TOÁN TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY (ĐÃ BAO GỒM 10% DỰ PHÒNG)

	HỢP HỘNG NƯỚC CHỮA CHÁY DN50, 01 CUỘN VỎI 20M, 01 LẮNG D50/13		HỢP DỤNG CỤ PHÁ ĐỠ	TÊN THIẾT BỊ	DIỆN TÍCH TÍNH TOÁN	ĐỊNH MỨC TÍNH TOÁN M2/BÌNH	SỐ BÌNH TÍNH TOÁN	TỔNG SỐ THIẾT BỊ
	ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHỮA CHÁY DN....		BÌNH BỘT CHỮA CHÁY MFZL 8 - 8 KG	BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ABC 8 KG	1296 M2	100	B = (1206+1206)/100 = 14,25	15



MẶT BẰNG CẢI TẠO TẦNG 1


MẶT BẰNG HỆ THỐNG SPRINKLER TẦNG 1

TỔNG SỐ ĐẦU PHUN SPRINKLER TRANG BỊ TẠI CÔNG TRÌNH (X5-X6.1-X6) LÀ: 410 ĐẦU PHUN, DỰ PHÒNG 10 ĐẦU PHUN

	ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPINKLER LOẠI 68 ĐỘ C, QUAY XƯỚNG, LẮP ĐẶT DƯỚI TRẦN GIẢ, K = 8,0	DN ...	ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY
--	--	--------	---------------------

NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU DÍNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ÂU CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ÂU CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH ĐỊA CHỈ: TỔ 19 KHU DỒ TH MƯỜNG LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN LƯƠNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM TEL: FAX:			
CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ CHỮA			
MAI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÂM THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG SPRINKLER TẦNG 1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-08	

CHỮA CHÁY KHU VỰC MÁI VÒM X6.1



MẶT BẰNG NHÀ X6.1

MẶT BẰNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY X6.1


CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025

M.S.D.N: 011208652 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ
MINH THÀNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGÀY HOÀN THÀNH:/../2025			
HIỆU ĐỊNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÁM THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG CHỮA CHÁY X6.1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-10	

BẢNG TÍNH TOÁN TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

	HỘP HỢNG NƯỚC CHỮA CHÁY DN50, 01 CUỘN VỎI 20M, 01 LẮNG D50/13		HỘP DỰNG CỤ PHÁ DỠ	TÊN THIẾT BỊ	DIỆN TÍCH TÍNH TOÁN	ĐỊNH MỨC TÍNH TOÁN M2/BÌNH	SỐ BÌNH TÍNH TOÁN	TỔNG SỐ THIẾT BỊ
	ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHỮA CHÁY DN....		BÌNH BỘT CHỮA CHÁY MFZL 8 - 8 KG	BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ABC 8 KG	1248 M2	100	B = (1248+124,8)/100 = 13,7	15



MẶT BẰNG NHÀ X6.1


MẶT BẰNG HỆ THỐNG SPRINKLER X6.1

TỔNG SỐ ĐẦU PHUN SPRINKLER TRANG BỊ TẠI CÔNG TRÌNH (X5-X6.1-X6) LÀ: 410 ĐẦU PHUN, DỰ PHÒNG 10 ĐẦU PHUN

	ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPINKLER LOẠI 68 ĐỘ C, QUAY LÊN, K = 8,0	DN ...	ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY
--	---	--------	---------------------

NGÀY HOÀN THÀNH		/2025	
HIỆU ĐÍNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THO			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DƯ TH MÃ LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, THỊ SÃ M, VIỆT NAM TEL: ... FAX: ...			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÁM THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG SPRINKLER X6.1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-11	

CHỮA CHÁY XƯƠNG X6




CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025

NGÀY HOÀN THÀNH:/..../2025			
HIỆU ĐÌNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỎ, TỈNH PHÚ THO			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỎ, TỈNH PHÚ THO			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.M: 0111204652 - C.T.C.P			
THÀNH PHỐ HANOI			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG HT CHỮA CHÁY X6			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-12	

NHÀ XƯỞNG X6: SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VÀ NGHIỆM THU VỀ PCCC GIAI ĐOẠN TRƯỚC

NQTL	NỘI QUY TIÊU LỆNH	
	HỌNG TIẾP NƯỚC NGOÀI NHÀ 2 CỬA D65	
	TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ (TRỤ 2 CỬA DN65)	
	TỦ DỰNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ KT 600X800X200 GỒM : 2 LẮNG PHUN DN65, 2 CUỘN VỎI DN65	
	HỘP CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG KÍCH THƯỚC 470X570X180 GỒM: 1 LẮNG PHUN DN50, 1 VẠN GÓC DN50, CUỘN VỎI DN50	
	KỆ DỰNG 2 BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY CO2 5KG	
	KỆ DỰNG 2 BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ABC 8KG	




NHÀ XƯỞNG X6: HỆ THỐNG SPRINKLER, ĐƯỜNG ỐNG MẠNG VÒNG D125 LẮP MỚI

MẶT BẰNG HỆ THỐNG SPRINKLER XƯỞNG X6

	ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPINKLER LOẠI 68 ĐỘ C, QUAY LÊN, K = 8,0	DN ...	ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY
---	---	--------	---------------------


<u>NGÀY HOÀN THÀNH:</u>		/2025	
HIỆU ĐỊNH			
<u>LẦN</u>	<u>NGÀY</u>	<u>THIẾT KẾ</u>	<u>DUYỆT</u>
<u>CHỦ ĐẦU TƯ:</u> CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
<u>ĐỊA CHỈ:</u> TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
<u>TÊN DỰ ÁN</u> SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
<u>ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:</u> TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
<u>ĐƠN VỊ THIẾT KẾ</u> CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH  ĐTHS/L11, TÔ 19, KHU DỒ THỊ MÃU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM TEL: _____ FAX: _____			
<u>GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH</u>  MAI XUÂN MINH <u>CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:</u>  NGUYỄN VĂN TÁM <u>THIẾT KẾ - VẼ:</u>  NGÔ NHU MẠNH <u>KIỂM TRA:</u>  NGUYỄN VĂN TÁM			
<u>TÊN BẢN VẼ:</u> MẶT BẰNG SPRINKLER X6			
<u>HẠNG MỤC:</u> HỆ THỐNG PCCC			
<u>TÝ LỆ</u>		<u>BẢN VẼ SỐ:</u> CC-13	

MẶT BẰNG PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY




GHI CHÚ: ỚNG XÁ KHỎI CỦA BƠM DIESEL XÁ RA NGOÀI PHÒNG BƠM Ở CAO ĐỘ +2M

CHI TIẾT A: CỤM VAN BẢO ĐỘNG




MẶT CẮT A-A



CHI TIẾT LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHỮA CHÁY

GHI CHÚ:

- NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO BƠM PHẢI LÀ 2 NGUỒN ĐỘC LẬP CẤP ƯU TIÊN HOẶC SỬ DỤNG 01 BƠM ĐIỆN CHÍNH VÀ 01 BƠM ĐỘNG CƠ DIESEL DỰ PHÒNG.
- CÁC MÁY BƠM SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT, BẢO VỆ QUÁ TẢI VÀ QUÁ NHIỆT. CHỈ BẢO VỆ QUÁ TẢI, QUÁ NHIỆT CHO MÁY BƠM CHÍNH.
- NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG TRẠM BƠM ĐẢM BẢO TỪ 5°C - 40°C
- KHI KHỞI ĐỘNG BƠM CHỮA CHÁY, TẤT CẢ CÁC BƠM MỤC ĐÍCH KHÁC ĐƯỢC CẤP NGUỒN TRONG CÙNG MỘT ĐƯỜNG DÂY VỚI BƠM CHỮA CHÁY VÀ KHÔNG NẪM TRONG HỆ THỐNG PHẢI TỰ ĐỘNG NGẮT
- BƠM CHỮA CHÁY VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐỎ.
- VAN BẢO ĐỘNG, VAN GIÁM SÁT, CÔNG TẮC DÒNG CHẢY ĐƯỢC KẾT NỐI GIÁM SÁT VỚI TỦ TRUNG TÂM BẢO CHÁY
- THIẾT BỊ THEO DÕI LƯỢNG NƯỚC TRONG BỂ ĐƯỢC ĐẶT TRONG KHUÔN VIÊN TRẠM BƠM VÀ CÓ TÍN HIỆU VỀ PHÒNG TRỰC TỦ TRUNG TÂM BẢO CHÁY.
- TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG CHỈ ĐƯỢC GỬI ĐẾN ĐỂ KÍCH HOẠT MÁY BƠM CHỮA CHÁY SAU KHI TỰ ĐỘNG KIỂM TRA ÁP LỰC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG; KHI ÁP SUẤT HỆ THỐNG ĐẢM BẢO VIỆC KHỞI ĐỘNG BƠM CHỮA CHÁY SẼ TỰ ĐỘNG HỦY CHO ĐẾN KHI ÁP SUẤT GIẢM XUỐNG GIÁ TRỊ CÀI ĐẶT ĐỂ KÍCH HOẠT BƠM.
- KHI KHỞI ĐỘNG MÁY BƠM TỰ ĐỘNG, TÍN HIỆU CẢNH BÁO BẰNG ÁNH SÁNG VÀ ÂM THANH VỀ TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM PHẢI ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN PHÒNG TRỰC
- NHIÊN LIỆU CUNG CẤP CHO BƠM ĐỘNG CƠ DIESEL ĐỦ CHO BƠM HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG 3H




CHÚ THÍCH:

- 1 TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM CHỮA CHÁY
- 2 MÁY BƠM CHỮA CHÁY CHÍNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN
- 3 MÁY BƠM CHỮA CHÁY DỰ PHÒNG DIESEL
- 4 BƠM BÙ ÁP
- 5 BÌNH TÍCH ÁP
- 6 ĐÈN CHỈ SÁNG SỰ CỐ
- 7 VAN BƯỚC TÍN HIỆU ĐIỆN
- 8 Y LỌC RÁC
- 9 KHỚP NÁI MỀM
- 10 VAN MỘT CHẾU
- 11 ĐỒNG HỒ ĐÁP
- 12 VAN BỊ CỨNG
- 13 CỤM VAN BẢO ĐỘNG CHI TIẾT A
- 14 ĐIỆN TỬ KẾT NỐI VỚI PHÒNG TRỰC PHÒNG CHÁY





GHI CHÚ: NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG BƠM TỪ 5°C - 40°C

CHI TIẾT LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ DIESEL TRỰC NGANG








NGÀY HOÀN THÀNH	/2025		
HIỆU DĨNH			
LÀM	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			






GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
MAI XUÂN MINH
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:
NGUYỄN VĂN TÂM
THIẾT KẾ - VẼ:
NGÔ NHƯ MẠNH
KIỂM TRA:
NGUYỄN VĂN TÂM
TÊN BẢN VẼ:
CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
HẠNG MỤC:
HỆ THỐNG PCCC
TỶ LỆ:
BẢN VẼ SỐ:
CC-14





CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG VÀ PHỤ KIỆN TỪ D15-D50 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REN




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG VÀ PHỤ KIỆN TỪ D65-D250



NGÀY HOÀN THÀNH:		/2025					
HIỆU DÍNH							
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT				
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP) ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ TÊN DỰ ÁN SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH   ĐƠN LƯU 1, TỐ 10, KHU ĐO THỊ MỸ LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM TEL: _____ FAX: _____ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  MAI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:  NGUYỄN VĂN TÁM THIẾT KẾ - VẼ:  NGÔ NHƯ MẠNH Kiểm tra:  NGUYỄN VĂN TÁM TÊN BẢN VẼ: CHI TIẾT LẬP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY HẠNG MỤC: HỆ THỐNG PCCC <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">TÝ LỆ</td><td style="width: 50%;">BẢN VẼ SỐ:</td></tr><tr><td> </td><td style="text-align: center;">CC-15</td></tr></table>				TÝ LỆ	BẢN VẼ SỐ:		CC-15
TÝ LỆ	BẢN VẼ SỐ:						
	CC-15						



ỐNG (PIPE)	THÉP U		
	K/CÁCH (MM)	KÍCH THƯỚC MM	NỖ ĐỒNG
200	3000	U100	M10X2
150	3000	U100	M10X2
125	3000	U100	M10X2
100	3000	U80	M10X2
80	3000	U80	M10X2
65	3000	U80	M10X2
50	3000	U80	M10X2
40	3000	U80	M10X2
32	3000	U80	M10X2





ỐNG (PIPE)	THÉP GÓC		
	K/CÁCH (MM)	KÍCH THƯỚC MM	NỖ ĐỒNG
200	3000	V3-V5	M10X2
150	3000	V3-V5	M10X2
125	3000	V3-V5	M10X2
100	3000	V3-V5	M10X2
80	3000	V3-V5	M8X2
65	3000	V3-V5	M8X2
50	3000	V3-V5	M8X2
40	3000	V3-V5	M8X2
32	3000	V3-V5	M8X2


GIÁ ĐỠ ỚNG THÉP TRỰC ĐỨNG

GIÁ ĐỠ ỚNG THÉP GẮN TƯỜNG

CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH GIÁ ĐỠ ỚNG




CHI TIẾT KEP XÀ GỖ



ỐNG (PIPE)	THANH TREO	
	K/CÁCH (MM)	ĐƯỜNG KÍNH TY TREO (MM)
125-150	3000	10
80-100	3000	10
>65	3000	10


CHI TIẾT TREO ỚNG CHỨA CHÁY ĐIỂN HÌNH HỆ GIÀN THÉP




CHÚ THÍCH			
STT	THIẾT BỊ	VẬT LIỆU	GHI CHÚ
1	TỦ	THÉP	
2	KHÓA	THÉP MẠ KẼM	
3	VÁN GÓC (250x50)	VÁN BÁT	ÁP SUẤT LẮM VEC 16BAR
4	CUỘN VỎ D50 (01 CUỘN 20M)	HỘP KIM HỒM	ÁP SUẤT LẮM VEC 16BAR
5	KHỚP NỐI D50	HỘP KIM HỒM	ÁP SUẤT LẮM VEC 16BAR
6	LĂNG PHẢN D3-1 CHÉC		25L/S
7	KÍNH TRONG SUỐT		
8	CHỖ KÍ HẸU	MÀU ĐỎ	CAO 50MM
9	BÌNH CHỮA CHÁY ABC	MÀU ĐỎ	NẶNG 8KG

CHI TIẾT HỘP CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG 1 CUỘN VỎ D50

QUY CÁCH PHƯƠNG TIỆN CHI TIẾT TẠI THUYẾT MINH THIẾT KẾ PCCC



TỦ DỤNG DỤNG CỤ THỎ SƠ PHÁ ĐỠ




LẮP ĐẶT BÌNH CHỮA CHÁY


NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU ĐÌNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY 2176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẦU CỖ, TỈNH PHÚ THỖ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẦU CỖ, TỈNH PHÚ THỖ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 011208652 - C.T.C.P			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
ĐV18/LH1, TỖ 19, KHU ĐỖ TH ẦU LƯƠNG, PHƯỜNG ẦU CỖ, TỈNH PHÚ THỖ, VIỆT NAM			
TEL: FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MẠI XUÂN MINH			
CHỦ TRỊ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TẦM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGO NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TẦM			
TÊN BẢN VẼ:			
CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỖ THỖNG CHỮA CHÁY			
HẠNG MỤC:			
HỖ THỖNG PCCC			
TỶ LẺ		BẢN VẼ SỖ:	
		CC-16	

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ỐNG VÀ PHỤ KIỆN


CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU PHUN QUAY LÊN




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ALARM VALVE (VAN BẢO ĐỘNG)




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỀN HÌNH ỐNG NHÁNH CẤP NƯỚC




CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẦU PHUN SPRINKLER QUAY XUỐNG DÙNG ỚNG ỚNG



HỌNG TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY



TRỤ CHỮA CHÁY 3 CỬA




NGÀY HOÀN THÀNH		/2025	
HIỆU DẪN			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẦU CỎ, TỈNH PHÚ THỎ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẦU CỎ, TỈNH PHÚ THỎ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 0111208652 - C.T.C.P			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
HÀNH PHỐ HÀ NỘI			
ĐV18.811, TỎ 19, KHU ĐỒ TH MÀU LƯNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM			
TEL: FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
TÊN BẢN VẼ:			
CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		CC-17	

PHẦN ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ XƯỞNG X5

NGÀY HOÀN THÀNH		/2025	
HIỆU ĐÌNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CƠ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
11208652 - C.T CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH PHỐ HẠ NỘI ĐƯỜNG SỐ 19, KHU DƯỚI THỊ MÊU LƯƠNG, PHƯỜNG GIỚI HƯNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM TEL: _____ FAX: _____			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: NGUYỄN VĂN TÂM THIẾT KẾ - VẼ NGÔ NHƯ MẠNH KIỂM TRA: NGUYỄN VĂN TÂM TÊN BẢN VẼ: MẶT BẰNG ĐỀN EXIT TẦNG 1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		EX-01	




MẮT BẰNG CẢI TẠO TẦNG 1

MẶT BẰNG ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 1

GHI CHÚ: DÂY CẤP NGUỒN CHO ĐÈN EXIT - ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ KẾT NỐI TỚI TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GẦN NHẤT

	ĐÈN EXIT 1 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG		DÂY NGUỒN 2X1.5 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20
	ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ		TỦ ĐIỆN TẮNG



MẶT BẰNG CẢI TẠO TẦNG LỬNG


MẶT BẰNG ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG LỬNG

GHI CHÚ: DÂY CẤP NGUỒN CHO ĐÈN EXIT - ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ KẾT NỐI TỚI TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GẦN NHẤT

EXIT	ĐÈN EXIT 1 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG	—	DÂY NGUỒN 2X1.5 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20
EM	ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ	□	TỦ ĐIỆN TẦNG

NGÀY HOÀN THÀNH:/..../2025			
HIỆU ĐÌNH			
LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 011/208652-C.T.C			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
THÀNH PHỐ HÀ NỘI			
ĐV18.1811, T.019, KHU ĐÔ THỊ MÃU LƯƠNG, PHƯỜNG KIỆN LƯƠNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM			
TEL:			
FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ			
NGUYỄN VĂN TÂM			
THIẾT KẾ - VẼ			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÂM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG ĐÈN EXIT TẦNG LỬNG			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		EX-02	

ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ KHU VỰC MÁI VÒM X6.1



MẶT BẰNG NHÀ X6.1

MẶT BẰNG ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ X6.1

GHI CHÚ: DÂY CÁP NGUỒN CHO ĐÈN EXIT - ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ KẾT NỐI TỚI TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GẦN NHẤT

	ĐÈN EXIT 1 MẶT KHÔNG CHỈ HƯỚNG		DÂY NGUỒN 2X1.5 MM2 ĐI TRONG ỐNG GEN NHỰA PVC D20
	ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ		TỦ ĐIỆN TÀNG

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số 1088 /TĐ-PCCC ngày 21/11/2025




NGÀY HOÀN THÀNH:/2025			
HIỆU ĐÌNH			
LÀN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH MTV 76 (NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)			
ĐỊA CHỈ:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
TÊN DỰ ÁN			
SỬA CHỮA NHÀ X5 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP			
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:			
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP, PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
M.S.D.N: 01/1208652-C			
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH			
07B LUYT, TÔ 19, KHU ĐÔ THỊ MÃU LƯƠNG, QUẬN KẾN LƯƠNG, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM			
FAX:			
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH			
MAI XUÂN MINH			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
THIẾT KẾ - VẼ:			
NGÔ NHƯ MẠNH			
KIỂM TRA:			
NGUYỄN VĂN TÁM			
TÊN BẢN VẼ:			
MẶT BẰNG ĐÈN EXIT - SỰ CỐ X6.1			
HẠNG MỤC:			
HỆ THỐNG PCCC			
TỶ LỆ:		BẢN VẼ SỐ:	
		EX-05	

ĐÈN EXIT - CHIẾU SÁNG SỰ CỐ XƯỞNG X6

CẤP NGUỒN ƯU TIÊN PCCC

... - CỨU
... M ĐỊNH
... H THI
... VÀ CHỮ
... ngày...../...../.....



SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN ƯU TIÊN PCCC

GHI CHÚ

- NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO HỆ THỐNG PCCC ĐƯỢC LẮP CỐ ĐỊNH Ở VỊ TRÍ THÍCH HỢP, CÓ BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ VÀ THOÁT KHÍ THẢI RA NGOÀI MỘT CÁCH AN TOÀN. SỰ CỐ Ở NGUỒN CẤP ĐIỆN BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC GÂY ẢNH HƯỞNG BẤT LỢI CHO NGUỒN ĐIỆN NÀY
- MẠCH ĐIỆN CẤP CHO HỆ THỐNG PCCC PHẢI ĐỘC LẬP VỚI MẠCH KHÁC
- MẠCH ĐIỆN CẤP CHO HỆ THỐNG PCCC KHÔNG ĐI QUA KHU VỰC CÓ RỦI RO NỔ
- MẠCH ĐIỆN CẤP CHO HỆ THỐNG PCCC KHÔNG ĐI QUA KHU VỰC CÓ RỦI RO CHÁY (TRỪ CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC LÀM TỪ VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY HOẶC ĐƯỢC BẢO VỆ THÍCH HỢP)
- KHÔNG LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN CHO HỆ THỐNG PCCC TRONG CÁC LOẠI ỐNG THÔNG HƠI, THÔNG KHÍ
- DÂY DẪN VÀ CÁP ĐIỆN DÙNG CHO HỆ THỐNG PCCC LÀ LOẠI CHỐNG CHÁY
- LẮP THIẾT BỊ BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN TẠI CÔNG TRÌNH, ĐẢM BẢO KHÔNG ĐỀ QUÁ DÒNG TRONG MỘT MẠCH LÀM ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG ĐÚNG CỦA MẠCH DÙNG CHO HỆ THỐNG PCCC
- TRƯỜNG HỢP CẮT QUÁ TẢI LÀM MẤT NGUỒN ĐIỆN CÓ THỂ GÂY RA CÁC MỐI NGUY HIỂM LỚN HƠN THÌ THIẾT BỊ BẢO VỆ CHỐNG QUÁ TẢI TỰ ĐỘNG CẮT NGUỒN ĐIỆN MÀ CÓ BIỆN PHÁP THEO DÕI SỰ XUẤT HIỆN CỦA QUÁ TẢI ĐỂ KHẮC PHỤC
- TÍN HIỆU CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐIỀU KHIỂN NGUỒN ĐIỆN LƯỚI TỰ ĐỘNG DỪNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN SINH HOẠT, PHỤ TẢI VÀ DUY TRÌ NGUỒN ĐIỆN CHO CÁC HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY HOẠT ĐỘNG. TRƯỜNG HỢP CẮT ĐIỆN LƯỚI, MÁY PHÁT ĐIỆN PHẢI TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG VÀ CẤP ĐIỆN CHO CÁC HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CỦA CÔNG TRÌNH

CỤC CỨU HỘ - CỨU NẠN
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PCCC
ĐÃ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Số: 1088/TĐ-PCCC ngày 21/11/2025

NGÀY HOÀN THÀNH:/2025

HIỆU DỆNH

LẦN	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH MTV 76
(NHÀ MÁY Z176/ TỔNG CỤC CNQP)

ĐỊA CHỈ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP,
PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ

TÊN DỰ ÁN

SỬA CHỮA NHÀ X5
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNQP,
PHƯỜNG ẨM CỖ, TỈNH PHÚ THỌ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MINH THÀNH



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

MAI XUÂN MINH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

NGUYỄN VĂN TÂM

THIẾT KẾ - VẼ:

NGÔ NHƯ MẠNH

KIỂM TRA:

NGUYỄN VĂN TÂM

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NGUỒN ƯU TIÊN
PCCC

HẠNG MỤC:

HỆ THỐNG PCCC

TỶ LỆ:

BẢN VẼ SỐ:

CN-01

