

Số: 175/QĐ-TTYT

Phú Giáo, ngày 13 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC PHÚ GIÁO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTYT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo về việc phê duyệt dự toán gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTYT ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027;

Căn cứ Tờ trình số 04-05/2026/TTr-TCGTPK ngày 04 tháng 05 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Tân



Phúc Khang về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027;

Căn cứ Báo cáo số 06.05/2026/BCTĐ-KL ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Kim Long về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTYT ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027;

Căn cứ Công văn số 12-05/2026/TTr-TCGTPK ngày 12 tháng 05 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Tân Phúc Khang về việc điều chỉnh nội dung E-HSMT gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027;

Căn cứ Báo cáo số 13.05/2026/BCTĐ-KL ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Kim Long về việc thẩm định E-HSMT phần điều chỉnh cho gói thầu: Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Ông (bà) Trưởng phòng Điều Dưỡng, Phòng TC-KT và các Đơn vị Tư vấn có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Trưởng phòng Điều Dưỡng, Phòng TC-KT và các đơn vị Tư vấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, P.ĐD.

GIÁM ĐỐC



Lương Văn Sơn

PHỤ LỤC(Đính kèm Quyết định số 175/QĐ-TT YT ngày 13 tháng 05 năm 2026)**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT****Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT****1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:**

- Tên gói thầu: Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027.
- Tên dự toán: Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải của Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo năm 2026-2027.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo.
- Nguồn vốn: Nguồn thu khám, chữa bệnh của Trung Tâm Y tế khu vực Phú Giáo.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

- Việc vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo giai đoạn 2026-2027 là cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường, tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và lây nhiễm, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát sinh nước thải ngày càng tăng từ hoạt động khám chữa bệnh.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:**Yêu cầu chung**

- Thực hiện đầy đủ việc cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải theo khối lượng chi tiết thuộc yêu cầu chi tiết.

Yêu cầu chi tiết:

STT	Tên hạng mục	Mô tả chi tiết	Khối lượng	Đvt
1	Bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải	Kiểm tra, bảo trì thiết bị trong phạm vi hệ thống 2 tháng/lần Bảo trì tủ điện điều khiển Kiểm tra và vệ sinh vỏ tủ điện Kiểm tra quy trình chạy của tủ điện Kiểm tra tín hiệu đèn báo Kiểm tra công tắc và nút reset	12	lần



STT	Tên hạng mục	Mô tả chi tiết	Khối lượng	Đvt
		Kiểm tra cáp điện bên trong bảng điều khiển và từ bảng điều khiển đến từng thiết bị Kiểm tra contactor Kiểm tra và vệ sinh các vị trí tiếp điểm Làm sạch bụi bẩn bên trong tủ Bảo trì bơm định lượng Kiểm tra bơm định lượng: tiếng ồn, độ rung lắc và tốc độ dòng chảy Vệ sinh đầu hút hóa chất của bơm Bảo trì máy thổi khí và hệ thống phân phối khí Kiểm tra bọt khí trên bề mặt đĩa Vệ sinh hệ phân phối khí Đo dòng điện các bơm Kiểm tra và bổ sung nhớt máy thổi khí Thay nhớt máy thổi khí định kỳ Bơm mỡ bôi máy thổi khí Bảo trì bơm chìm, quạt hút mùi Vệ sinh vỏ bơm và cánh quạt bơm chìm Kiểm tra khớp nối thanh trượt Kiểm tra khớp nối giữa bơm và đường ống công nghệ Vệ sinh quạt hút mùi, kiểm tra mức dầu và thêm dầu mỡ Bảo trì các thiết bị khác cho hệ thống Kiểm tra và vệ sinh các đầu báo mực nước Kiểm tra các phao báo mức nước Kiểm tra và cân chỉnh khi dây curoa lỏng, kiểm tra hiệu chỉnh đồng hồ áp suất.... Kiểm tra vặn lại các bulon kết nối giữa đường ống và giá đỡ cho chắc chắn.		
2	Hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải			
2.1	Javel (NaOCl	Khử trùng nước sau xử lý	2.610	Kg

STT	Tên hạng mục	Mô tả chi tiết	Khối lượng	Đvt
	10%)	Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất		
2.2	NaOH	Điều chỉnh pH ở giai đoạn tiền xử lý nước xét nghiệm Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất	50	Kg
2.3	Mật rỉ đường	Bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh tại bể hiếu khí. Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất	1.080	Kg
2.4	Oxit sắt	Xử lý khí phát sinh từ hệ thống XLNT	16	kg
3	Vi sinh bổ sung cho hệ thống xử lý nước thải trong 24 tháng	- Men vi sinh hiếu khí: 1 gói/tháng (5kg/gói) - Men vi sinh xử lý nito: 1 gói/tháng (5kg/gói) - Bùn sinh học chuyên dụng: bổ sung 3 lần, mỗi lần 4 tấn - Men vi sinh: xuất xứ Nhà thầu tự đề xuất - Bùn sinh học: xuất xứ Nhà thầu tự đề xuất	1	hệ
4	Vận hành hệ thống xử lý nước thải	* Kiểm tra vận hành tại chỗ hệ thống xử lý nước thải 2 lần/ tuần, hỗ trợ từ xa 24/7 cho Trung tâm y tế khi có yêu cầu từ cán bộ vận hành của Trung tâm, bao gồm: - Kiểm tra và duy trì sự ổn định của vi sinh vật trong nước thải, bổ sung dinh dưỡng - Vận hành, kiểm soát hệ thống, các thông số: pH, Amoni, bùn vi sinh,... - Châm hóa chất, kiểm tra và bổ sung hóa chất khử trùng Clorine hoặc javen - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các bơm chìm. - Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thổi khí. - Kiểm tra pH nước thải duy trì đạt chuẩn. - Kiểm tra điện áp, có bị rò rỉ điện, chế độ hoạt động tự động, bằng tay. - Kiểm tra vệ sinh tủ điện điều khiển, thiết bị điện có trong hệ thống. ra. Kiểm tra đồng hồ nước thải đầu - Kiểm tra hoạt động hệ thống khử mùi hôi. - Kiểm tra hoạt động, vệ sinh phòng điều khiển và thiết bị trong phòng. - Kiểm tra, vệ sinh song chắn rác - Kiểm tra hoạt động của bơm định lượng hóa chất - Kiểm tra hệ thống đường ống công	52	lần



STT	Tên hạng mục	Mô tả chi tiết	Khối lượng	Đvt
		nghệ có bị tắc, vỡ,... - Kiểm tra ghi thông số trong nhật ký vận hành.		

- **Địa điểm cung cấp dịch vụ:** Trung tâm Y tế Khu vực Phú Giáo; Ấp 3, Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giải pháp và phương pháp luận: Trình bày đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật thuộc Chương III E-HSMT.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Theo quy định thuộc hợp đồng được ký kết.

